INSTALLATIE BEHEERLIJST				
Project: Cultuurgebouw "Art Court"			Project nr. 502000	
Soort installatie: Warmte- en Koudeopwekking en Distributie				
Plaats van installatie: Burg. Van der Willigenlaan 30, 2132 TW Hoofddorp				
Instr. Code	Aant.	Inventaris	Frequentie	
			Insp.	Ondh.
		HTV-circuit 90º - 70º C.:		
51150	1	HR ketel Brötje SGB 250 (incl. **PO**)		1
51150	1	HR ketel Brötje SGB 500 (incl. **PO**)		1
51150	1	Post **PI** ketels (incl. rapportage) 1 x per 2 jaar	0,5	
56130	4	Expansievat		1
51150	4	Overdrukbeveiliging		1
54260	4	Gasfilter		1
53250	4	Gaskogelkraan gasstraat gasgestookte HR ketel		1
53250	1	Gaskogelkraan hoofdleiding		1
51110	1	Post Ventilatie stookruimte		1
51260	1	Post Rookgasafvoerkanalen		1
56230	1	Post Bijvullen, ontluchten		1
55190	4	Inbouwpomp Wilo		1
56210	7	Vlinderklep Econosto fig. nr. 6331 div. diameters		1
56210	5	Inregelafsluiter TA STA-F div. diameters		1
56210	4	Terugslagklep Gestra Disco fig. nr. RK41		1
56210	8	Vul- en aftapkraan		1
56210	10	Thermometer		1
	1	Post Reinigingsmiddelen, smeermiddelen, dichtingsmaterialen e.d.		1
	1	Logboek invullen		1
	1	Schoonhouden stookruimte		1
	1	Rapportage		

Opmerkingen:

- **inclusief 1 x per jaar ontstekings- en ionisatiepennen vervangen van de warmwaterketels.**

INSTALLATIE BEHEERLIJST

Project: Cultuurgebouw "Art Court" Project nr. 502000

Soort installatie: Warmte- en Koudeopwekking en Distributie

Plaats van installatie: Burg. Van der Willigenlaan 30, 2132 TW Hoofddorp

Instr. Code	Aant.	Inventaris	Frequentie	
			Insp.	Ondh.
		WKO:		
55270	1	Post preventieve onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan de	1	1
		bronpompsystemen door BAM Infra.		
	1	Post monitoring grondwater in het kader van grondwaterontrekkings-	1	
		vergunning door BAM Infra.		
55310	1	Rapportage/registratie bodemopslag		1
	1	Assisteren subcontractor firma BAM Infra tijdens inspectie-, moni-	2	1
		toring- en preventieve onderhoudswerkzaamheden.		
		HTK-circuit 17º - 22º C.:		
55150	1	Warmtepomp Trane CGWN 201 2 koudemiddelsystemen á 11 kg.		1
55150	1	Warmtepomp Trane CGWN 211 2 koudemiddelsystemen á 17 kg.		1
	1	Assisteren subcontractor firma Trane tijdens inspectie- en		1
		preventieve onderhoudswerkzaamheden.		
56210	8	Leidingcompensator		1
56210	15	Vlinderklep Econosto fig. nr. 6331 div. diameters		1
56210	7	Inregelafsluiter TA STA-F div. diameters		1
56210	2	Terugslagklep Gestra Disco fig. nr. RK41		1
55190	4	Toerengeregelde inbouwpomp Wilo		1
56210	18	Vul- en aftapkraan		1
56210	12	Thermometer		1
53250	10	Smoorklep met servomotor		1

Opmerkingen:

- **onderhoud- en inspectiewerkzaamheden aan de bronpompsystemen i.s.m. BAM Infra.**
- **onderhoud- en inspectiewerkzaamheden aan de warmtepompen i.s.m. Trane.**

INSTALLATIE BEHEERLIJST

Project: Cultuurgebouw "Art Court" Project nr. 502000

Soort installatie: Warmte- en Koudeopwekking en Distributie

Plaats van installatie: Burg. Van der Willigenlaan 30, 2132 TW Hoofddorp

Instr. Code	Aant.	Inventaris	Frequentie	
			Insp.	Ondh.
		Vervolg HTK-circuit 17º - 22º C.:		
53250	4	Servomotor + regelafsluiter (3-weg)		1
53280	1	Buffervat 900 liter		1
56130	1	Expansievat 110/0,5		1
51150	1	Overdrukbeveiliging		1
	1	Post Reinigingsmiddelen, smeermiddelen, dichtingsmaterialen e.d.		1
	1	Logboek invullen		1
	1	Schoonhouden stookruimte		1
	1	Rapportage		
		Regeltechniek:		
	1	Preventief RK-A1 door Priva (bijlage E) Gebouwautomatisering		1
	1	Preventief RK-A1 door Priva (bijlage E) Veldapparatuur		1
	1	Assisteren subcontractor firma Priva tijdens inspectie- en		1
		preventieve onderhoudswerkzaamheden.		
	1	Regelkast WKO met Priva regelapparatuur en veldapparatuur		1
58120	1	GBS bedieningspost		1
	1	Rapportage		

Opmerkingen:

- **onderhoud- en inspectiewerkzaamheden aan de RK-A1 en veldapparatuur i.s.m. Priva.**