

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Cuypershuis	BG	Algemeen	313200	Schuifdeuren	Elektrisch	1	St.	2010		Geeze		2
Cuypershuis	BG	Ruimte: 23 (CV Ruimte)	512110	Atmosferische gasketels		1	St.	2010	65 kW	Remeha	Quinta Pro 65	2
Cuypershuis	BG	Ruimte: 23 (CV Ruimte)	512110	Atmosferische gasketels		2	St.	2004	80 kW	Buders	Logano plus GB302	3
Cuypershuis	BG	Ruimte: 23 (CV Ruimte)	512110	Atmosferische gasketels		2	St.	2010	90 kW	Remeha	Quinta PRO90	2
Cuypershuis	CV ruimte	Ruimte: 23 (CV Ruimte)	513110	Tegenstroomapparaten		2	St.	2010		SWEP		2
Cuypershuis	V-1	Kelder	523610	Afvoerpompen afvalwater	Sanibroyeur	1	St.	2010	550 Watt	SFA	Sanitop/ broy pro	3
Cuypershuis	V-1	Kelder	523610	Afvoerpompen afvalwater	Sanibroyeur	1	St.	2010	300 Watt	Halvewerk	Flush 300 Pro	3
Cuypershuis	ALG	Algemeen	524010	Leidingen afvoer gecombineerde riolering		3995	BVO	1980				1
Cuypershuis	ALG	Algemeen	531000	Leidingen drinkwaterinstallatie	Incl. keerkleppen	3995	BVO	2010				3
Cuypershuis	BG	Naast gelegen woning	532120	Voorraadboilers elektrisch		1	St.	2014	10 Liter	Daalderop	Close-in 10	2
Cuypershuis	V-1	Kelder	532120	Voorraadboilers elektrisch		1	St.	2010	10 Liter	Daalderop	Close-in 10	3
Cuypershuis	ALG	Algemeen	541010	Leidingen brandstofinstallatie: gas, kunststof / metaal		3995	BVO	2010				1
Cuypershuis	Dak	Algemeen	551200	Lokaal, splitsystemen	R410A, 2,2KG	1	St.	2013	8 kW	Futjisu	DC Inverter	4
Cuypershuis	Dak	Algemeen	552130	Koelmachine	R410A, 8,6 KG	1	St.	2010	33,5 kW	Daikin	RXYQ12P7W1B	4
Cuypershuis	TER	gevel 14	552130	Koelmachine	Koelmiddel R407C/5,9kg	1	St.	2010		Daikin	Hydrocube EUWAB10KAZW1-G	2
Cuypershuis	ALG	Algemeen	553120	Leidingen gekoeld water		3995	BVO	2010				1
Cuypershuis	ALG	Algemeen	561010	Leidingen cv-installatie		3995	BVO	1980				3
Cuypershuis	BG	CV Ruimte	561030	Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat		1	St.	2021	35 Liter	Flexcon	35/0.5	1
Cuypershuis	BG	CV Ruimte	561030	Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat		1	St.	2021	140 Ltr	Reflex	140/1,5	1
Cuypershuis	BG	CV Ruimte	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		2	St.	2010		Wilo	Stratos 50/1-10	3
Cuypershuis	BG	CV Ruimte	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		2	St.	2010		Grundfos	UPS 015-55 BP	3
Cuypershuis	BG	CV Ruimte	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2003		Grundfos	UPS 40-80 F 250	3
Cuypershuis	BG	CV Ruimte	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		2	St.	2004		Haes	P2-70 2C 180	3
Cuypershuis	BG	CV Ruimte	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2010		Wilo	Stratos MAXO 30/0,5-12	3
Cuypershuis	BG	CV Ruimte	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2010		Grundfos	UPS 25 70/130	3
Cuypershuis	BG	CV Ruimte	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		2	St.	2010		Grundfos	UPS 25 80/130	3
Cuypershuis	BG	CV Ruimte	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2010		Wilo	Stratos 30/1-12	3
Cuypershuis	Zolder	Zolder	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2010		Grundfos	UPS 25-55 180	3
Cuypershuis	BG	CV Ruimte	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		3	St.	2010		Siemens	SQS 35	3
Cuypershuis	BG	CV Ruimte	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		1	St.	1998		L/G	SQS 35	3

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Cuypershuis	BG	CV Ruimte	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		1	St.	1998		L/G	SAS61.53	3
Cuypershuis	Zolder	Zolder	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		1	St.	2010		Siemens	SQS 65	3
Cuypershuis			561110	Radiatoren, +afsluiter, voetvent., ontlufter en aftapper		3995	BVO	1980				3
Cuypershuis	ALG	Algemeen	561300	Vloerverwarmingen	Opgesteld in ruimte 30.Twee verdelers 7 en 13 groepen	2	St.	2010				3
Cuypershuis	BG	Algemeen	563210	Luchtverwarmers indirect verwarmd	Luchtgordijn	1	St.	2010				2
Cuypershuis	ALG	Algemeen	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie		9	St.	2011		J.E Stork	4x type CVM 400; 1x type CVM 400/4EC; 2x type CVM 400/6; 1x type CMFe; 1x type CVM 406/6EL	3
Cuypershuis	V01	Algemeen	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Gevelventilator	1	St.	1990		Xpelair		3
Cuypershuis	V01	Algemeen	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Gevelventilator	1	St.	1990		Stylvent		3
Cuypershuis	Zolder	Zolder	577120	Nakoelers		1	St.	2010		Daikin	FXMQ63P7VEB	2
Cuypershuis	V01	Ruimte 31	577140	Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw	(Toevoer, Afvoer, Verwarmen en Koelen).	1	St.	2011		Verhulst	VKT 0302	1
Cuypershuis	Zolder	Technische ruimte	577140	Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw	(Toevoer, Afvoer, Verwarmen en Koelen).	1	St.	2011		Verhulst	VKT 0403	1
Cuypershuis	ALG	Algemeen	577160	Luchtkanalen centrale luchtbehandelingsinstallatie		3995	BVO	2011				1
Cuypershuis	ALG	Algemeen	581100	Stelmotoren luchtklep	Nabij de Lbk's	2	St.	2011		Siemens	GCA121 1E	3
Cuypershuis	BG	CV Ruimte	582010	Regelingkasten klimaat centraal	Incl Cenvax TP119	1	St.	2010		Priva	Compri HX	2
Cuypershuis	ALG	Algemeen	610000	Centrale elektrotechnische voorzieningen		3995	BVO	1980				2
Cuypershuis	ALG	Algemeen	612100	Veiligheidsaarding		3995	BVO	1980				3
Cuypershuis	ALG	Algemeen	613210	Kabelgoten / ladderbanen	Diverse bouwjaren	3995	BVO	1980				3
Cuypershuis	ALG	Algemeen	615110	Voedingsleidingen	Diverse bouwjaren	3995	BVO	2010				1
Cuypershuis	ALG	Algemeen	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	Bestaande uit o.a. HS 63A, 11x IA 2p, 2x ALS 2p, 3x IA 4p, 4x ALS 4p	1	St.	2011		Hager		1
Cuypershuis	ALG	Algemeen	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	Bestaande uit o.a. HS 40A, 3x ALS 2p, 1x IA 2p	1	St.	2011		EATON		1
Cuypershuis	BG	Algemeen	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	HS 63A, 12x ALS 2p, 15x IA 2p, 3x ALS 4p.	1	St.	2010		Holec		3
Cuypershuis	BG	Algemeen	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	HS63A, 6x K2 3f, OSB, Transformator	1	St.	1980		Holec Halyester		4
Cuypershuis	BG	Begane grond	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	Bestaande uit o.a. HS 250A, 10x IA 4p, 12x IA 2p, 11x ALS 2p, klok	1	St.	2010				1
Cuypershuis	V01	Algemeen	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	HS 63A, 7x K2 3f, 1x K3 3f, 1x ALS 2P.	1	St.	1980		Holec Halyester		4
Cuypershuis	ALG	Algemeen	631120	Lichtinstallaties infra en schakelmateriaal	Verschillende bouwjaren	3596	BVO	1998				4
Cuypershuis	ALG	Algemeen	631120	Lichtinstallaties infra en schakelmateriaal	Ca 10% van het totaal	399	BVO	1970				5

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Cuypershuis	ALG	Algemeen	631130	Verlichtingsarmaturen	Bouwjaar inschatting	325	St.	2011				2
Cuypershuis	ALG	Algemeen	631130	Verlichtingsarmaturen	Bouwjaar inschatting	80	St.	1988				3
Cuypershuis	V01	Naast gelegen woning en zolder	631130	Verlichtingsarmaturen	PCB Armatuur	17	St.	1980				5
Cuypershuis	BG	Algemeen	641120	Deurbelinstallaties		7	St.	1980				3
Cuypershuis	ALG	Algemeen	644100	Overdracht van data, gesloten datanet	Alleen infrastructuur (aansluitingen, leidingen en patchkasten)	3995	BVO	2010				1
Cuypershuis	ALG	Algemeen	651000	Brandkleppen		1	pst	2011				2
Cuypershuis	ALG	Algemeen	651210	Kleefmagneten	Incl. voedingsgelijkrichter	2	St.	2011				2
Cuypershuis	V01	Ruimte 01	651210	Deurdringer	Electrische	2	St.	2010				2
Cuypershuis	ALG	Algemeen	654100	Signalering invalidetoiletten		2	St.	2010				3
Cuypershuis	ALG	Algemeen	673400	Gebouwbeheersysteem	Gebouwbeheer systeem	3995	BVO	2011		Priva	Compri HX 4	4
Cuypershuis	ALG	Algemeen	741110	Toiletten		4	St.	2010				1
Cuypershuis	ALG	Algemeen	741130	Wastafels		4	St.	2010				1
Cuypershuis	V-1	Kelder	741130	Wastafels	Wastrog	1	St.	2010				1
Cuypershuis	ALG	Algemeen	741200	Invalidetoiletten		2	St.	2010				1
Cuypershuis	Terrein	Binnentuin	906320	Armaturen buitenverlichting	Lantaarnpaal compleet	4	St.	1980				3
Cuypershuis	Terrein	Voorgevel museum	906320	Armaturen buitenverlichting	Grondarmatuur 2x Led en 13x halogeen	15	St.	2008				2
Stadhuiscomplex	BG	Algemeen	313200	Schuifdeuren	Elektrisch	2	St.	2001		Record		3
Stadhuiscomplex	BG	Stadhuis	313200	Schuifdeuren	Elektrisch dubbel	2	St.	2015		Tormax	TOR/2301	1
Stadhuiscomplex	Gevels	Algemeen	318700	Buitenzonwering, algemeen	Zonweringsdoek	138	St.	2015			zwart	1
Stadhuiscomplex	Gevels	Algemeen	318700	Buitenzonwering, algemeen	Zonweringsdoek	17	St.	2008			rood	4
Stadhuiscomplex	Gevels	Algemeen	318700	Buitenzonwering, algemeen	Zonweringsdoek	3	St.	2015				2
Stadhuiscomplex	V-1	Stadhuis cv1	512110	Atmosferische gasketels	Ketel 5 tm 10	6	St.	2008	107 kW	Remeha	Quinta 115	3
Stadhuiscomplex	V-1	Stadhuis cv1	512110	Atmosferische gasketels	Ketel 1 tm 3	3	St.	2008	40 Kw	Remeha	Quinta 45	2
Stadhuiscomplex	V-1	Stadhuis cv1	512110	Atmosferische gasketels	Ketel 4	1	St.	2008	61 kW	Remeha	Quinta 65	2
Stadhuiscomplex	V-1	Technische ruimte - 18 kantoor	521600	Vuilwaterpomp, incl. put, + append. schakel, en regelapp.		1	St.	2005		KSB	ETA Prime 65-150 402 GBNB	3
Stadhuiscomplex	V-1	Technische ruimte cv1 Stadhuis	523600	Dompelpomp, incl. vlotterschakelaar		1	St.	2001				3
Stadhuiscomplex	V-1	Archief	523610	Afvoerpompen afvalwater	Condenspompje t.b.v. split-unit	1	St.	2019				1
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	524010	Leidingen afvoer gecombineerde riolering	Diverse bouwjaren	11576	BVO	1988				3
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	531000	Leidingen drinkwaterinstallatie	Incl. keerkleppen	11576	BVO	2002				2
Stadhuiscomplex	V01	Technische ruimte Stadhuis	532020	Pompen , warm-tapwaterinstallaties		1	St.	1996		Grundfos	UP 25-40 S 180	3
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	532120	Voorraadboilers elektrisch		9	St.	2008	15 Ltr	Daalderop	Close-in 10	6
Stadhuiscomplex	V-1	0.14	532120	Voorraadboilers elektrisch		1	St.	2008	50 Liter	Daalderop	Duo Koper	3
Stadhuiscomplex	V-1	CV1	532120	Voorraadboilers elektrisch		1	St.	2005	80 Liter	Daalderop	Mono-Plus Koper	3
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	541010	Leidingen brandstofinstallatie: gas, kunststof / metaal	Diverse bouwjaren	11576	BVO	2002				2
Stadhuiscomplex	V-1	Technische ruimte cv1 Stadhuis	542020	Persluchtinstallaties	Ontgasser	1	St.	2008		Flamco	SCU	3
Stadhuiscomplex	Dak	Kantoor	551200	Lokaal, splitsystemen	Koelmiddel R22/ 5kg	1	St.	1999	6 kW	Carrier	Tech 2000SS/38TW060	3
Stadhuiscomplex	Dak	Beiaard Stadhuis	551200	Lokaal, splitsystemen	koelmiddel R410A/0,6kg	1	St.	2003	2 kW	Carrier	38NYV00952	3

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Stadhuiscomplex	TER	Binnentuin Stadhuis	551200	Lokaal, splitsystemen	Koelmiddel R32/ 0,9kg	1	St.	2019	5 kW	Toshiba	RAVGM561ATP-E	1
Stadhuiscomplex	TER	Gevel Kantoor	551200	Lokaal, splitsystemen	Koelmiddel R32/ 1,9kg	1	St.	2019	4,69kW	Toshiba	RAVGP801A T_E	1
Stadhuiscomplex	V02	Platte dak kantoor	551200	Lokaal, splitsystemen	Koelmiddel R410R/1,9kg. Dak niet bereikbaar	1	St.	2008		Carrier	X power	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	551200	Lokaal, splitsystemen	Koelmiddel R410A /0,7kg	1	St.	2007		Carrier	X power	3
Stadhuiscomplex	Dak	Kantoor	552130	Koelmachine	Koelmiddel R410A 9,5kg	1	St.	2018	50,4 kW	Carrier	KWE2052RVH4W	1
Stadhuiscomplex	Dak	Dak kantoor	552130	Koelmachine		1	St.	2002	194 kW	Carrier	30GX 122A016 PEE	3
Stadhuiscomplex	V-1	Technische ruimte	552310	Tegenstroomapparaat koudeopslag	TSA ingepakt	1	St.	2012				2
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	552310	Tegenstroomapparaat koudeopslag	TSA ingepakt	1	St.	2010				2
Stadhuiscomplex	V03	Kantoor	552310	Tegenstroomapparaat koudeopslag	TSA ingepakt	1	St.	2002				3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	552310	Tegenstroomapparaat koudeopslag	TSA ingepakt	1	St.	2002				3
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	553120	Leidingen gekoeld water	Diverse bouwjaren	11576	BVO	2001				3
Stadhuiscomplex	V-1	CV200	553150	Pompen gekoeld water		1	St.	2002		Grundfos	MGE80B2-19FTI	3
Stadhuiscomplex	V-1	Technische ruimte	553150	Pompen gekoeld water		1	St.	2013		Grundfos	Magna 3 65-120 F340	2
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	553150	Pompen gekoeld water		1	St.	2002		Grundfos	MG132SB2-38FF265-C	3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	553150	Pompen gekoeld water		1	St.	2002		Grundfos	MQE71B2-14FT6	3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	553150	Pompen gekoeld water	Tbv LBK	1	St.	2010		Grundfos	UPS 40-60/2F	3
Stadhuiscomplex	V03		553150	Pompen gekoeld water		1	St.	2002		Grundfos	MGE71A2-14FT8	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte	553150	Pompen gekoeld water	Tbv LBK 6	1	St.	2002		Grundfos	UPS 32-120F	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	553150	Pompen gekoeld water	Tbv LBK 5	1	St.	2009		Grundfos	UPS 32-60F	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	553150	Pompen gekoeld water	Tbv LBK	1	St.	2009		Grundfos	UPS 32-60F	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	553150	Pompen gekoeld water	Tbv LBK 8	1	St.	2002	0,55 kW	Grundfos	MGE71B2-14F28	3
Stadhuiscomplex	V-1	Technische ruimte	553170	Expansievoorzieningen koudedistributie, drukvat		1	St.	2012	18 Ltr	Flexcon	18/1,0	3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	553170	Expansievoorzieningen koudedistributie, drukvat	Tbv LBK	1	St.	2004	300 Ltr	Flexcon	300/0,5	3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	553170	Expansievoorzieningen koudedistributie, drukvat	Tot en met 80 L.	1	St.	2010	18 Ltr	Reflex	18	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	553170	Expansievoorzieningen koudedistributie, drukvat	Tot en met 35 L.	1	St.	2012	18 Ltr	Flexcon	18/0,5	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	553170	Expansievoorzieningen koudedistributie, drukvat	Tbv LBK 5	1	St.	2009	18 Ltr	Flexcon	18/0,5	3
Stadhuiscomplex	V-1	Technische ruimte	553180	Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie		1	St.	2012		Siemens	SOX 62	3
Stadhuiscomplex	V-1	CV200	553180	Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie	Driewegklep	2	St.	2008		Siemens	SQS65	3
Stadhuiscomplex	V-1	CV200	553180	Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie	Driewegklep	1	St.	2002		Siemens	SKB62	3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	553180	Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie	LBK	1	St.	2010		Siemens	SQX 62	3

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Stadhuiscapex	V03	Zolder	553180	Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie	Driewegklep	1	St.	2002		Siemens	SQX62	3
Stadhuiscapex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	553180	Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie	3-weg Lbk 5	1	St.	2009		Siemens	SQX 62	3
Stadhuiscapex	V03	Zolder	553180	Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie	Driewegklep	1	St.	2008		Siemens	SQS35	3
Stadhuiscapex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	553180	Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie		1	St.	2002		Siemens	SOX 62	3
Stadhuiscapex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	553180	Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie	Tbv Lbk 8	1	St.	2009		Siemens	SQX 32	3
Stadhuiscapex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	553180	Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie	3-weg Lbk 8	1	St.	2002		Siemens	SQX 62	3
Stadhuiscapex	V03	Kantoor	553180	Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie	3-weg Lbk 6	1	St.	2002		Siemens	SOX 62	3
Stadhuiscapex	V-1	CV1	561000	Ontgasser		1	St.	2008		Flamco		2
Stadhuiscapex	ALG	Algemeen	561010	Leidingen cv-installatie	Diverse bouwjaren	11576	BVO	2001				4
Stadhuiscapex	V-1	0.18	561020	Verdeler/verzamelaar cv-installatie	Aantal groepen: 6	1	St.	2007				3
Stadhuiscapex	V02	Technische ruimte	561020	Verdeler/verzamelaar cv-installatie	Aantal groepen: 5	1	St.	1999				2
Stadhuiscapex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	561020	Verdeler/verzamelaar cv-installatie	Aantal groepen: 7	1	St.	2002				2
Stadhuiscapex	V03	Technische ruimte	561020	Verdeler/verzamelaar cv-installatie	Aantal groepen: 2	1	St.	2002				2
Stadhuiscapex	V-1	Tech.r Stadhuiscapex	561030	Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat		4	St.	2009	300 Ltr	Flexcon	300/1,5	3
Stadhuiscapex	V02	Technische ruimte	561030	Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat		1	St.	2007	12 Ltr	Flexcon		3
Stadhuiscapex	V03	Kantoor	561030	Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat		1	St.	2002	18 Ltr	Flexcon	18/ 0,2	3
Stadhuiscapex	V-1	CV1	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		6	St.	2008		Grundfos	UPS 25-80 130	3
Stadhuiscapex	V-1	0.18	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2007		Grundfos	UPS 50-60/4 F	3
Stadhuiscapex	V-1	0.18	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2021		Grundfos	Magna 3 32-120 f 220	1
Stadhuiscapex	V-1	0.18	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2008		Grundfos	Magna 32- 120 F	3
Stadhuiscapex	V-1	CV200	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2008		Grundfos	UPS 32-30 F	3
Stadhuiscapex	V-1	Technische ruimte	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2011		Grundfos	UPS 32-40 180	3
Stadhuiscapex	V-1	Tech.r Stadhuiscapex	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2008		Grundfos	UPS 50-60/4F	3
Stadhuiscapex	V-1	Tech.r Stadhuiscapex	561040	Circulatiepompen warmtedistributie	Duo pomp	2	St.	2008		Grundfos	UPE D100-60F	3
Stadhuiscapex	V01	Schacht (Ruimte 174)	561040	Circulatiepompen warmtedistributie	Tbv naverwarmer	1	St.	2008		Grundfos	UPS 15-35x20	3
Stadhuiscapex	V02	Technische ruimte Kantoor cv200	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	1999		Grundfos	UPS 25-50 180	3
Stadhuiscapex	V02	Technische ruimte Kantoor cv200	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2003		Grundfos	UPS 40-60/4 F	3

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte Kantoor cv200	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2007		Grundfos	UPS 32-60 F	3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	561040	Circulatiepompen warmtedistributie	Tbv LBK	1	St.	2010		Grundfos	UPS 25-20 180	3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	561040	Circulatiepompen warmtedistributie	Circulatiepomp LBK	1	St.	2009		Grundfos	UPS 25-20 180	3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte 299	561040	Circulatiepompen warmtedistributie	Circulatiepomp LBK 1	1	St.	2008		Grundfos	UPS 32-30F	3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	561040	Circulatiepompen warmtedistributie	Circulatiepomp LBK 9	1	St.	2007		Grundfos	UPS 20-50 130	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	561040	Circulatiepompen warmtedistributie	Circulatiepomp verdeler	3	St.	2008		Grundfos	Magna 40-120F	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	561040	Circulatiepompen warmtedistributie	Circulatiepomp verdeler	1	St.	1996		Grundfos	UPS 50-60A	4
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	561040	Circulatiepompen warmtedistributie	Tbv LBK 5	1	St.	2009		Grundfos	UPS 25-20 180	3
Stadhuiscomplex	V03	Kantoor	561040	Circulatiepompen warmtedistributie	Tbv LBK 6	1	St.	2008		Grundfos	UPS 25-60 180	3
Stadhuiscomplex	V03	Zolder	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2010		Wilo	Star-E 25/1-3	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	561040	Circulatiepompen warmtedistributie	Circulatiepomp verdeler	1	St.	2008		Grundfos	Magna 32-120F	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	561040	Circulatiepompen warmtedistributie	TBV LBK	1	St.	2010		Wilo	UPS 25-20 180	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	561040	Circulatiepompen warmtedistributie	TBV LBK 8	1	St.	2010		Wilo	Star 15/1-3	3
Stadhuiscomplex	V-1	CV200	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		1	St.	2017		Siemens	SAS61	1
Stadhuiscomplex	V-1		561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		1	St.	2008		Siemens	Onbekend	3
Stadhuiscomplex	V-1	Technische ruimte	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie	3-wegklep	1	St.	2009		Siemens	SQS 35	3
Stadhuiscomplex	V-1	0.18	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		5	St.	2008		Siemens	SQS35	3
Stadhuiscomplex	V01	Schacht (Ruimte 174)	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie	3-wegklep tbv naverwarner	1	St.	2008		Siemens	SQS 65	3
Stadhuiscomplex	V01		561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		1	St.	1996		Siemens	SQS35	3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie	3-wegklep Tbv LBK 9	1	St.	2009		Siemens	SQS 65	3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie	3-wegklep Tbv LBK	1	St.	2009		Siemens	SQX 32	3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie	3-wegklep Tbv LBK	1	St.	2009		Siemens	SQX 32	3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		1	St.	1999		Siemens	SQS65	3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		1	St.	2008		Siemens	SQS35	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie	3-wegklep Tbv LBK 8	1	St.	2009		Siemens	SQX 32	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie	3-wegklep Lbk 5	1	St.	2010		Siemens	SQX 32	3

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Stadhuiscomplex	V03	Kantoor	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie	3-wegklep Lbk 6	1	St.	2008		Siemens	SQX 35	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie	3-wegklep Tbv LBK	1	St.	2009		Siemens	SQX 32	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie	3-wegklep Tbv LBK 5	1	St.	2010		Siemens	SQX 32	3
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie	3-wegklep verdeler	4	St.	2008		Siemens	SQS 35	3
Stadhuiscomplex	V03	Zolder	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		1	St.	2009		Siemens	SQX62	3
Stadhuiscomplex	V03	Zolder	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		1	St.	2009		Siemens	SQS62	3
Stadhuiscomplex	V-1	CV1	561070	Tsa warmtewisselaar		1	St.	2008				2
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	561110	Radiatoren, +afsluiter, voetvent., ontluchter en aftapper	Diverse bouwjaren	11576	BVO	1988				3
Stadhuiscomplex	BG	Stadhuys	561300	Vloerverwarmingen	Aantal groepen: 11. T.b.v. centrale as. Incl pomp Grundfos UPS \$	1	St.	2009				2
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen Stadhuys	563220	Inductie-units	Aangebracht in de plafonds	75	St.	2002		onbekend		3
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen Kantoor	563220	Inductie-units	Aangebracht in de plafonds	190	St.	2002		onbekend		3
Stadhuiscomplex	Dak	Dak Stadhuys	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Pijpventilator	7	St.	2008		J.E Stork		3
Stadhuiscomplex	Dak	Dak Stadhuys	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Dakventilator	1	St.	2008		Gebhardt	DAV 31 2528 4ER	3
Stadhuiscomplex	Dak	Dak Kantoor Stadhuys	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Dakventilator	2	St.	2008		Gebhardt	RGA 31 2528 6ER	3
Stadhuiscomplex	Dak	Dak Stadhuys	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Dakventilator	1	St.	2008		J.E Stork	VDA 225/6EC	3
Stadhuiscomplex	Dak	Dak Kantoor	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Dakventilator	1	St.	2008		Gebhardt	DAV 31 2528 4ER	3
Stadhuiscomplex	Dak	Dak Kantoor	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Dakventilator	1	St.	2008		Gebhardt	RDA 21 1822-4ER	3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte Kantoor	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Centrifugaalventilator	1	St.	2008	1,1 kW	Gebhardt	TEM 01-0315-6D-14	3
Stadhuiscomplex	V02	Platte dak kantoor	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Centrifugaalventilator	1	St.	1988		Colasit	CMV 125-6	3
Stadhuiscomplex	V02	Dak Kantoor	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Dakventilator	1	St.	1988				3
Stadhuiscomplex	V02	Platte dak kantoor	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Dakventilator	2	St.	2008				3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte Kantoor	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Kanaalventilator	1	St.	1998	0,1 kW	J.E Stork	RRV 160/2	3
Stadhuiscomplex	V01	Schacht (Ruimte 174)	577110	Naverwarmers		1	St.	1988				3
Stadhuiscomplex	V-1	Technische ruimte Kantoor	577140	Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw	LBK1; Toevoer, Afvoer, Verwarmen, Koelen en Bevochtigen	1	St.	2008	6800m3/h	ROX	HYD 225	2
Stadhuiscomplex	V-1	Technische ruimte Kantoor	577140	Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw	LBK3; Incl warmtewiel met regelaar Wolf Micro Max 370W en luchtkleppen	1	St.	2012	11000m3/h	Wolf	KG Top 159/1042	1
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte Kantoor	577140	Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw	Toe.afvoer koelen/verwarmen. Incl warmtewiel	1	St.	2012	8000 m3/h	Wolf	KG Top 130/1230	1

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte Kantoor	577140	Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw	LBK4; Toe.afvoer koelen/verwarmen. Incl warmtewiel met rotor regeling\$	1	St.	2012	7000 m3/h	Wolf	KG Top 196	1
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte Kantoor	577140	Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw	LBK9; Toe.afvoer koelen/verwarmen. Incl warmtewiel met rotor regeling\$	1	St.	1999	3100 m3/h	Holland Heating	TLZ 250	3
Stadhuiscomplex	V03	Zolder Stadhuis	577140	Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw	LBK10; Toevoer, Afvoer, Verwarmen, Koelen en Warmtewiel	1	St.	2009	6000 m3/h	Wolf	KG TOP96	2
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	577140	Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw	LBK8; Toe.afvoer koelen/verwarmen. Incl warmtewiel met rotor regeling\$	1	St.	2012	4000 m3/h	Wolf	KG Top 96	1
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	577140	Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw	LBK5; Toe.afvoer koelen/verwarmen. Incl warmtewiel met rotor regeling\$	1	St.	2012	6100 m3/h	Wolf	KG Top 96	1
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte oudbouw Kantoor	577140	Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw	LBK3; Toe.afvoer koelen/verwarmen. Incl warmtewiel met rotor regeling\$	1	St.	2012	5300 m3/h	Wolf	KG Top 96	1
Stadhuiscomplex	V03	Technische ruimte Stadhuis	577140	Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw	LBK 6 vergaderzaal ; Toe.afvoer koelen/verwarmen. Incl luchtkleppen	1	St.	1988	2448 m3/h	ROX	HY-D25 HCA	3
Stadhuiscomplex	V-1	Technische ruimte Kantoor	577150	Bevochtiging	Stoomopwekker elektrisch	1	St.	2008		Defensor	MK5	3
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	577160	Luchtkanalen centrale luchtbehandelingsinstallatie		11576	BVO	2002				3
Stadhuiscomplex	V-1	Gang Kantoor	581100	Stelmotoren luchtklep		1	St.	2020		Belimo	BF24-T-ST-TR	1
Stadhuiscomplex	V01	Schacht (Ruimte 174)	581100	Stelmotoren luchtklep	Tbv naverwarmer	1	St.	1988		Belimo	FS-24	3
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	582010	Regelingkasten klimaat centraal	Onderstation 2 t/m 11	10	St.	2008		Priva	Compri HX	3
Stadhuiscomplex	BG	Stadhuis	582010	Regelingkasten klimaat centraal	Bedieningspaneel verlichting	1	St.	1988				3
Stadhuiscomplex	V-1	0.18	582010	Regelingkasten klimaat centraal	TR2	1	St.	1987				4
Stadhuiscomplex	V-1	Tech.r Stadhuis	582010	Regelingkasten klimaat centraal	Regelkast grotendeels leeg	1	St.	2008		Priva	Compri HX	3
Stadhuiscomplex	V-1	Tech.r Stadhuis	582010	Regelingkasten klimaat centraal	Schakelkast TR 1. Hierop is tevens de gasdetectie aangesloten	1	St.	2008				2
Stadhuiscomplex	V-1	Tech.r Stadhuis	582010	Regelingkasten klimaat centraal	RK water detectie	1	St.	2007		Banens		3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte 022 Kantoor	582010	Regelingkasten klimaat centraal	K-08	1	St.	2008				2
Stadhuiscomplex	V03	Tech.r Stadhuis	582010	Regelingkasten klimaat centraal	TR3, OS Priva bj. 2008	1	St.	1990		Priva	Compri HX	4
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	610000	Centrale elektrotechnische voorzieningen		11576	BVO	1988				2
Stadhuiscomplex	V-1	Technische ruimte Kantoor	611110	Noodstroomaggregaat	Synchronisatiepaneel	1	St.	2019		DSE	DSE 7320 MKII	1
Stadhuiscomplex	V-1	Technische ruimte Kantoor	611110	Noodstroomaggregaat	Start accu's bouwjaar 2016	1	St.	2016		Optima		3
Stadhuiscomplex	V-1	Technische ruimte Kantoor	611110	Noodstroomaggregaat	Incl rookgasafvoer	1	St.	1994	12,5 kVA	BSK	BS5000/11/99	3
Stadhuiscomplex	BG	Kantoor	611120	Nobreak-installatie	Met 100 batterijen vervangen in 2008. Incl omschakelkast NW SBP\$	1	St.	2003	40kVA	New wave	UPS Module Slim	3
Stadhuiscomplex	V01	Ruimte 150	611120	Nobreak-installatie	Patchruimte	1	St.	2001	2200W	APC		3

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	612100	Veiligheidsaarding		11576	BVO	1988				2
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	613210	Kabelgoten / ladderbanen	Diverse bouwjaren	11576	BVO	2001				2
Stadhuiscomplex	BG	Stadhuys	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	0.1S. Bestaande uit o.a. HS 63A, 30x IA 2p, 1x IA 4p, mespatr 63A, relais. Kast uit 1988 verbouwd in 2009	1	St.	2010				3
Stadhuiscomplex	BG		615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	Bestaande uit HS 40A, 4x IA 2p	1	St.	1988				4
Stadhuiscomplex	BG	Stadhuys R40	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	0,1B Bestaande uit o.a. 2x HS 63A mespatr. 63A, 10x IA 4p, 23x ALS 2p. Kast uit 1988 verbouwd in 2009	1	St.	2010				3
Stadhuiscomplex	BG	0.213	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	Verdeler Archief. Bestaande uit o.a. HS 63A, 5x ALS 2p, 4x IA 4p, klok, 2x IA 2p. Kast uit 1988 verbouwd in 2009	1	St.	2010				3
Stadhuiscomplex	BG	Leeskamer	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	03.MA. Bestaande uit HS 63A, 1x KIII 3f, 9x ALSA 2p. Kast uit 1988 verbouwd in 2009	1	St.	2010				3
Stadhuiscomplex	BG	Gang	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	HS 63A, 8x ALS 2p, 1x tijds klok	1	St.	1988		Holec Halyester		4
Stadhuiscomplex	V-1		615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	Schakelkast aanstraalverlichting HS 40A, 3x Relais, 4x IA 2p.	1	St.	2010		Holec Halyester		2
Stadhuiscomplex	V-1		615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	_1.4A HS 250A, 2x HS 63A, 18x K2 1f, 8x K2 3f, 1x KWH	1	St.	2010		Holec Halyester		2
Stadhuiscomplex	V-1	0.18	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	HS 63A, 3x K2 1f, 11x AL 2p, 2x IA 2p, 2x IA 4p.	1	St.	2008		Weber		1
Stadhuiscomplex	V-1	0.6	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	UPS 06 HS 63A, 12x IA 2p, 1x IA 4p,	1	St.	2010		Hager		1
Stadhuiscomplex	V-1		615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	VK 1.2B HS 40A, 1x ALS 4p, 1x ALS 2p, 3x IA 2p, 1x IA 4p.	1	St.	2010		Hager		2
Stadhuiscomplex	V-1		615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	OS.MA HS 250A, 6x Mespatrioon, 3x K3 3f.	1	St.	1980		Holec Halyester		3
Stadhuiscomplex	V-1	kelder receptie	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	HV IA HS 360A, 7x Mespatrioon 160A, 1x Mespatrioon 250A, 9x K3 3f.	1	St.	1980		Weber		3
Stadhuiscomplex	V-1	kelder receptie	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	HV1 1250 Vermogensschakelaar, 3x Mespatrioon 630A, 3x Ampere meter, 1x Voltmeter	1	St.	2001		Holec Halyester		3
Stadhuiscomplex	V-1		615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	Buitenverlichting 1x Automatische zekering, 3x Relais, 1x Klok	1	St.	2010				1
Stadhuiscomplex	V-1	Fietsenkelder	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	Bestaande uit HS 40A, 3x ALS 2p	1	St.	2019				1
Stadhuiscomplex	V01		615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	UPS onderverdelers HS 40A, 3x IA 2p.	1	St.	2010		Hager		2
Stadhuiscomplex	V01		615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	1.3. MA HS 63A, 2x K2 3f, 5x IA 2p, 8x ALS 2p.	1	St.	2010		Weber		2
Stadhuiscomplex	V01		615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	1,1 MA HS 40A, 5x K2 1f	1	St.	1988		Holec Halyester		3

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Stadhuiscomplex	V01	Kamer 174	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	1.1S. Bestaande uit o.a. HS 63A, 1x KIII 3f, 12x ALS 2p, 2x IA 2p. Kast uit 1988 verbouwd in 2010	1	St.	2010				1
Stadhuiscomplex	V01	Kamer 150	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	1.2S. Bestaande uit o.a. HS 40A, 6x ALS 2p. Kast uit 1988 verbouwd in 2010	1	St.	2010				1
Stadhuiscomplex	V01	raadzaal	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	Verdeler raadzaal. Bestaande uit 28x relais, 49x IA 2p, 7x ALS 4p, 8x KIII 3f, 3x KII 3f, Mespatri. 63A, OSB.	1	St.	2010				1
Stadhuiscomplex	V01	Stadhuys	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	1.1MA. Bestaande uit o.a. HS 40A, 5x KII 3f	1	St.	1988				3
Stadhuiscomplex	V01	Stadhuys	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	1.1B. Bestaande uit o.a. HS 63A, 3x IA 4p, 1x KIII 3f, 19x IA 2p. Kast uit 1988 verbouwd in 2010	1	St.	2010				3
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	2.1S. Bestaande uit o.a. HS 63A, 1x KIII 3f, 4x IA 2p, 12x ALS 2p. Kast uit 1988 verbouwd in 2010	1	St.	2010				1
Stadhuiscomplex	V02	Technische ruimte	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	2.1B. Bestaande uit o.a. HS 63A, 7x IA 2p	1	St.	2010				1
Stadhuiscomplex	V03	Zolder	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	3.1 MA HS 40A, 8x ALS 2p.	1	St.	2008		Hager		1
Stadhuiscomplex	V03		615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	3.1S HS 63A, 1x K2 3f, 12x ALS 2p, 1x IA 2p.	1	St.	1988		Weber		3
Stadhuiscomplex	ALG	Stadhuys Algemeen	622140	Elektrische verwarmingen	o.a. in de Kelder, liftmachine ruimte	4	St.	1990				3
Stadhuiscomplex	BG	Stadhuys receptie	622140	Elektrische verwarmingen		2	St.	2001				2
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	631120	lichtinstallaties infra en schakelmateriaal	Diverse bouwjaren	11576	BVO	2002				2
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen Kantoor	631130	Verlichtingsarmaturen	Bestaande uit PL/ TL verlichting	6748	BVO	2002				4
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen Stadhuys	631130	Verlichtingsarmaturen	Bestaande uit PL/ TL verlichting	4828	BVO	2002				4
Stadhuiscomplex	BG	Burgerzaal	631130	Verlichtingsarmaturen	Halogeen armaturen	8	St.	1988				4
Stadhuiscomplex	TER	Binnentuyn Stadhuys	631130	Verlichtingsarmaturen	Kunstwerk verlichting	1	St.	2008				5
Stadhuiscomplex	V-1	Fietsen kelder	631130	Verlichtingsarmaturen	Led verlichting	12	St.	2019				1
Stadhuiscomplex	V03	Zolder	631130	Verlichtingsarmaturen		5	St.	1988				6
Stadhuiscomplex	TER	Gevel	642230	Deurintercominstallaties	Alleen spreek-luister verbinding	3	St.	2008		Robin		3
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	644100	Overdracht van data, gesloten datanet	Alleen infrastructuur (aansluitingen, leidingen en patchkasten)	11576	BVO	2008				1
Stadhuiscomplex	BG	Stadhuys	645100	Cai-installaties	CAI kast met 2x versterker en splitter en doorlus modules. WordtS	10	St.	2004				3
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	651000	Brandkleppen		1	pst	2002				2
Stadhuiscomplex	V-1	Tech.r Stadhuys	651100	Gasdetectie	7st. Detectoren	1	St.	2008				3
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	651210	Deurdranger	Electrische	12	St.	2001		Gilgen		3
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	651210	Kleefmagneten	Incl GTV-A 25 en GTV 28	2	St.	2001				3
Stadhuiscomplex	BG	Entree receptie	651210	Deurdranger	Electrische	1	St.	2008		Besam		2

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Stadhuiscomplex	V-1	Algemeen	651210	Deurdranger	Electrische	2	St.	2008				2
Stadhuiscomplex	BG	Stadhuis R40	653100	Overlast, detectie en alarmering, zonweringinstallatie	Zonweringinstallatie automaat t.b.v. screen en deuren Incl glaz\$	2	St.	2008		Vestamatic		3
Stadhuiscomplex	V-1	Tech.r Stadhuis	653600	Wateroverlastmelders		1	Post	2007				2
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	654100	Signalering invalidetoiletten		2	St.	2001				3
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	673400	Gebouwbeheersysteem	Gebouwbeheer systeem	11576	BVO	2008		Priva	Compri HX4	4
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	741110	Toiletten		26	St.	2001				2
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	741130	Wastafels		15	St.	2001				2
Stadhuiscomplex	V-1	0.14	741140	Uitstortgootstenen		1	St.	2001				2
Stadhuiscomplex	ALG	Algemeen	741200	Invalidetoiletten		2	St.	2001				2
Stadhuiscomplex	Terrein	Binnentuin Stadhuis	906320	Armaturen buitenverlichting	Lantaarnpaal compleet	7	St.	2008				2
Stadhuiscomplex	Terrein	Voorgevel Stadhuis	906320	Armaturen buitenverlichting	Lantaarnpaal compleet	2	St.	1980				3
Stadhuiscomplex	Terrein	Binnentuin Stadhuis	906320	Armaturen buitenverlichting	Grondarmatuur	4	St.	2018			led	1
Stadhuiscomplex	Terrein	Voorgevel Stadhuis	906320	Armaturen buitenverlichting	Grondarmatuur	5	St.	2008				3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	BG	Entreehal	313100	Automatische schuifdeur	Dubbel	1	st	2012		FAAC		2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	BG	Entreehal	313200	Automatische schuifdeur	Dubbel	1	st	2012		FAAC		2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	511008	Ketel gasgestookt HR	EBI 2016, PI 2016	2	st	2008	111 kW	Remeha	Quinta 115	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	511008	Ketel gasgestookt HR	EBI 2016, PI 2016	1	st	2008	86 kW	Remeha	Quinta 85	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	521209	Hemelwaterafvoer binnen PVC/PE	Volvul (Pluvia) systeem	9	pst	2008		Geberit	Pluvia	1
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	524010	Leidingen afvoer gecombineerde riolering		4635,8	BVO	2008			PE	1
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	531000	Leidingen drinkwaterinstallatie	Incl. keerkleppen	4635,8	BVO	2008				1
Stadskantoor, Kazerneplein 7	Kelder	TR	531400	Drukverhogingsinstallaties	2-pomps	1	st	2008		Grundfos	Hydro Multi-e 2 CRE	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V02	2e verdieping	532120	Voorraadbouilers elektrisch		1	st	2009	80 Liter	Daalderop	Duokoper	3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	533001	Waterontharder	Voorraadvat 350 Liter met circulatiepomp fabr. Grundfos, type MQ3-45B	1	st	2020		Condair		1
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	535040	Bijzondere waterbehandelingsinstallatie	Omgekeerde osmose	1	st	2020		Condair	Pure mini 20	1
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	535501	Close-in boiler		10	st	2009		Daalderop	5st. Daalderop Close in 10 L; 5st. Daalderop Close-up 15 L	3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	541010	Leidingen brandstofinstallatie: gas, kunststof / metaal	Gasmeter achtergevel t/m Cv-ketels en stoombevochtiger. Scope 7A 2019	1	Post	2008			Staal	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	Dak	Dak 1	551001	Split-Systeem	T.b.v. SER ruimte, 2,5kg R410A	2	st	2011	5 kW	Mitsubishi	PUHZ RP50VHA4	3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	Dak	Dak 1	551001	Split-Systeem buitendeel (condensor)	R410A, 3,3kg	1	st	2011	12,5 kW	Carrier	38XPS125H7	3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	Dak	Dak 1	551002	Multi-split, inverter	R410a, 17,5kg	1	st	2011	28 kW	Mitsubishi	PUHY-250YJM-A	3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	Dak	Dak 1	551002	Multi-split, inverter	R410a, 19kg	2	st	2011	40 kW	Mitsubishi	PUHY-350YJM-A	3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	Dak	Dak 1	551002	Multi-split, inverter	R410a, 20kg	2	st	2011	45 kW	Mitsubishi	PUHY-400YJM-A	3

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	551002	Multi-split, Binnenunit	Incl. regelingen per unit of ruimte met afstandbediening	77	st	2011		Mitsubishi		3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V03	Serverruimte 3.21	551300	Koeling computair	R410A	2	st	2012	-	InterClima	EDX 058.2 CHD RC SP	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	Dak	Dak 1	552040	Luchtgekoelde condensors	Coil Ts: +130/-40c, 45bar/49,5bar	4	st	2012	-	Alfa Laval	AGHS502AS BO	3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	Dak	Dak 1	552130	Koelmachine	R410A, 2x 19kg	1	st	2008	131 kW	Daikin	EWAQ130DAY NB-HQ	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	553129	Leidingen gekoeld water		4635,8	BVO	2008				2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	553170	Expansievoorzieningen koudedistributie, drukvat	T.b.v. GKW sectie LBK	1	st	2009	18 Liter	Watts		3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	561010	Leidingen cv-installatie		4635,8	BVO	2008				3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	561020	Verdeler/verzamelaar cv-installatie	Aantal groepen: 2	1	st	2008				2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	561060	Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie	2st. Honeywell ML7420A6009; 1st. Honeywell ML7430E1005	3	st	2009		Honeywell	MLZ74XX	3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	561070	Tsa warmtewisselaar	TSA t.b.v Cv-cascade verdeler	1	st	2008				2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	561110	Radiatoren, +afsluiter, voetvent., ontluchter en aftapper		4635,8	BVO	2008				2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	BG	Entreehal	561300	Vloerverwarming	Verdeler, 7 groepen, in TR bij entree	1	st	2009				2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	564001	Circulatiepomp	T.b.v. Cv-ketels	3	st	2008		Grundfos	UPS25-80	3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	564001	Circulatiepomp	Technische ruimte. 1st. Grundfos UPS 32-60 F	1	st	2008		Grundfos	UPS 32-60 F	3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	564001	Circulatiepomp		1	st	2008		Grundfos	Magna UPE40-120 F	3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	566001	Expansievat		1	st	2009	300L	Flexcon	300-1	3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	568001	Luchtafscheider		1	st	2009		Flexair	65 S	1
Stadskantoor, Kazerneplein 7	Dak	Dak TR	572010	Dakventilator	t.b.v. toiletten, etc.	1	st	2009		Inatherm	DRH 355/300-6E	3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	577140	Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw	TV, AV, verwarmen, koelen, WTW (warmtewiel) en bevochtigen	1	st	2008	34.220 m3/h	AL-KO	AT4 32x20/32x20	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	577150	LBK, Centraal: Bevochtigingen	Gasgestookt (G25)	1	st	2008	109,5 kW	AxAir Nortec	Condaire GS-E120-RS	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	577160	Luchtkanalen centrale luchtbehandelingsinstallatie		4635,8	BVO	2008				2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	581210	Regeling CV en LBK	RK-2, 2 x OS	1	st	2008	67 x l/O	Priva / Banens	Compri HX4	4
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	582000	Frequentieregelaars	T.b.v. AV LBK	1	st	2008	15 kW	Danfoss	FC-102P15KT	3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	582000	Frequentieregelaars	T.b.v. TV LBK	1	st	2008	18 kW	Danfoss	FC-102P18KT	3
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	585501	Regelaars, decentraal		2	st	2011	-	Mitsubishi	GB-50ADA-J	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	610000	Centrale elektrotechnische voorzieningen		4635,8	BVO	2008				2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	TER	Terrein	611110	Noodstroomaggregaat	Aggregaat fabr. Leroy Somer, type LSA46.2VL12C6/4	1	st	2009	372kVA	SDMO	D330	1
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V03	Serverruimte 3.21	611121	Statische 'nobreak'-installaties	Accu's in 2021 vervangen	1	st	2012	80 kVA	Socomec	Green Power MAS-OP-EBP80	1
Stadskantoor, Kazerneplein 7	Dak	Dak 1	611130	PV-panelen		167	st	2016		Gista	GS6P60-250	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	611130	Omvormer		3	st	2016	20 kW	SMA	STP 20000TL-30	1
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	612100	Veiligheidsaarding		1	pst	2008				1
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	613200	Kabelgoten en ladderbanen		4635,8	BVO	2008				1

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	613220	Wandgoten		4635,8	BVO	2012				2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	BG	LS-ruimte	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	Hoofdverdeelinrichting, HS=400A, 12 x mespatronengroepen, 7 x KII-3, 4 x KII-3, 9 x KII-1	1	st	2008	400A	Holec	Halyester	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	Kelder	LS-ruimte	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	Hoofdverdeelinrichting, HS = 630A, 1 x 400A, 1 x 250A, 2 x KII-3	1	st	2012	630A	Eaton	Halyester	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	Kelder	LS-ruimte	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	Omschakelpaneel en synchronisatiepaneel noodstroomaggregaat	2	st	2012	500A	Socomec		2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V05	Technische ruimte	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	PV installatie, HS 100A, 3st. Groepen t.b.v. omvormers 63A-4/0,03	1	st	2016	100A	Hager	Prisma	1
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V04	4e verdieping	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	VK-KB4	1	st	2008	160A	Legrand	XL3	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V03	3e verdieping	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	VK-KB3	1	st	2008	63A	Legrand	XL3	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V02	2e verdieping	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	VK-KB2	1	st	2008	125A	Legrand	XL3	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V01	1e verdieping	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	VK-KB1	1	st	2008	125A	Legrand	XL3	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	V03	Serverruimte 3.21	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	VK-MER01 en 02	2	st	2008	125A	Legrand	XL125	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	BG	Begane grond	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	VK-VB0	1	st	2008	125A	Legrand	XL3	2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	631120	Lichtinstallaties infra en schakelmateriaal		4635,8	BVO	2008				2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	631130	Verlichtingsarmaturen	261 stuks PL-armaturen (incl. spots), 455 stuks TL-armaturen	716	st	2008				2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	644100	Overdracht van data, gesloten datanet	Alleen infrastructuur (aansluitingen, leidingen en patchkasten)	4635,8	BVO	2009				1
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	651000	Brandkleppen	De verdiepingen zijn elk een brandcompartiment	1	pst	2008				2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	BG	Begane grond	651210	Deurdranger	Electrische	6	st	2012	Record / FAAC			2
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	654100	MIVA toilet signalering		5	st	2012				1
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	673400	Gebouwbeheersysteem	2st. Onderstations, ca. 67 x I/O, bedien PC, Beheer op Afstand	4635,8	BVO	2008		Priva	Compri HX4	4
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	741100	Sanitair algemeen		1	Post	2008				1
Stadskantoor, Kazerneplein 7	ALG	Algemeen	741200	Invalidetoiletten		5	St.	2008				1
Swalmstraat 12	V02	Technische ruimte 299	512110	Atmosferische gasketels		1	St.	2008	84,2 kW	Remeha	Quinta 85	2
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	524010	Leidingen afvoer gecombineerde riolering		770	BVO	2001				2
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	531000	Leidingen drinkwaterinstallatie	Incl. keerkleppen	770	BVO	2001				2
Swalmstraat 12	BG	Ruimte T14	532120	Voorraadboilers elektrisch		1	St.	2014	15 Ltr	Daalderop	Close-up 15	2
Swalmstraat 12	V01	Ruimte 193	532120	Voorraadboilers elektrisch		1	St.	2011	10 Ltr	Daalderop	Close-in 10	3
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	541010	Leidingen brandstofinstallatie: gas, kunststof / metaal		770	BVO	2001				2
Swalmstraat 12	V01	Eerste verdieping	551200	Lokaal, splitsystemen	Binnenunits	5	St.	2001		Carrier		3
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	561010	Leidingen cv-installatie		770	BVO	2001				2
Swalmstraat 12	V02	Technische ruimte 299	561030	Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat		1	St.	2008	50 Ltr	Flexcon	50/1	3

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Swalmstraat 12	V02	Technische ruimte 299	561030	Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat		1	St.	2008	1,5 Ltr	Flexair	40SK	3
Swalmstraat 12	V02	Technische ruimte 299	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2008		Grundfos	Magna 40-120F	3
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	561110	Radiatoren, +afsluiter, voetvent., ontlufter en aftapper		770	BVO	2001				2
Swalmstraat 12	V02	Technische ruimte 299	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Ventilatorbox	1	St.	2010	225 m3/h	Itho	CVE 166	3
Swalmstraat 12	V02	Technische ruimte 299	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Ventilatorbox	1	St.	2008	730 m3/h	Itho	MBX200	3
Swalmstraat 12	V02	Technische ruimte 299	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Ventilatorbox	1	St.	2005	0,36kW	J.E Stork	CVM 500/6EC	3
Swalmstraat 12	V02	Technische ruimte 299	582010	Regelingkasten klimaat centraal	Onderstation 14/ 15x IO	1	St.	2008		Priva	Compri HX	2
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	610000	Centrale elektrotechnische voorzieningen		770	BVO	2001				2
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	612100	Veiligheidsaarding		770	BVO	2001				2
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	613210	Kabelgoten / ladderbanen		770	BVO	2001				2
Swalmstraat 12	BG	Meterkast	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	Verdeler Archief. Bestaande uit o.a. HS 63A, 4x ALS 4p, 12x KII 1f, 4x KII 3f	1	St.	1988				3
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	631120	Lichtinstallaties infra en schakelmateriaal	Incl bedieningspanelen	770	BVO	2001				3
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	631130	Verlichtingsarmaturen	TL-Armaturen	77	St.	1990				3
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	631130	Verlichtingsarmaturen	PL Armaturen	8	St.	1990				3
Swalmstraat 12	BG	Algemeen	641120	Deurbelinstallaties		1	St.	2001				3
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	644100	Overdracht van data, gesloten datanet	Alleen infrastructuur (aansluitingen, leidingen en patchkasten)	770	BVO	2001				2
Swalmstraat 12	BG	Algemeen	654100	Signalering invalidetoiletten		1	St.	2001				3
Swalmstraat 12	V02	Technische ruimte 299	673400	Gebouwbeheersysteem	Gebouwbeheer systeem	770	BVO	2008		Priva	Compri HX4	4
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	741110	Toiletten		2	St.	2001				2
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	741130	Wastafels		3	St.	2001				2
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	741140	Uitsortgootstenen		1	St.	2001				2
Swalmstraat 12	ALG	Algemeen	741200	Invalidetoiletten		1	St.	2001				2
Swalmstraat 16	Dak		318700	Buitenzonwering, algemeen	Zonweringsdoek. Elektrische met afstandsbediening t.b.v begane \$	1	St.	2001		Onbekend		4
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A309	512110	Atmosferische gasketels		3	St.	2001	61 kW	Nefit	Ecomline HR65	3
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A309	513110	Tegenstroomapparaten		1	St.	2001				3
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	524010	Leidingen afvoer gecombineerde riolering		1420	BVO	2001				3
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	531000	Leidingen drinkwaterinstallatie	Incl. keerkleppen	1420	BVO	2001				3
Swalmstraat 16	V-1	Kelder	532020	Pompen , warm-tapwaterinstallaties		1	St.	2001		Grundfos	UP15-14B	3
Swalmstraat 16	BG	Ruimte A008	532120	Voorraadbouilers elektrisch		1	St.	2010	10 Ltr	Daalderop	Close-in 10	3
Swalmstraat 16	V-1	Ruimte -A003	532120	Voorraadbouilers elektrisch	Boiler is uitgeschakeld	1	St.	2001	120 Ltr	Daalderop	Mono koper 07.14.18.053	3

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Swalmstraat 16	V02	Ruimte A201	532120	Voorraadboilers elektrisch		1	St.	2021	10 Ltr	Daalderop	Close-in 10	1
Swalmstraat 16	Dak	Dak 19	552130	Koelmachine	Koudemiddel R407C/13kg. Topkoeling	1	St.	2002	50 kW	Carrier	30RA 050-0287	3
Swalmstraat 16	Dak	Dak 19	552130	Koelmachine	Niet bereikbaar Uit logboek opnemen. Binnenunit op zolder- R410A, 2.97 KG	1	St.	2002	9,6 kW	Carrier	30RA 011-9	3
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	553120	Leidingen gekoeld water		1420	BVO	2001				3
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A309	553180	Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie		1	St.	2001				3
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	561010	Leidingen cv-installatie		1420	BVO	2001				3
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A309	561030	Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat		1	St.	2009	80 Ltr	Flexcon	80/1	3
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A309	561030	Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat		1	St.	2001	18 Ltr	Zilmet	18/0,5	3
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A309	561030	Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat		1	St.	2001	80 Ltr	Flexcon	80/1	3
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A309	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		3	St.	2001		Grundfos	UP 25-55 G 130	3
Swalmstraat 16	V03	Ruimte -A003	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2011		Grundfos	UP-15-14B	3
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A309	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2018		Grundfos	Magna 40-120F 250	1
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A309	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2019		Grundfos	Magna 40-120F 250	1
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A309	561040	Circulatiepompen warmtedistributie		1	St.	2001		Grundfos	UPS 40-60/4F	3
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A309	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		1	St.	2001		Siemens	SKD62	3
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A309	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		1	St.	2001		Siemens	SQS62	3
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A309	561060	Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie		2	St.	2001		Siemens	SQS65	3
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte	561070	Tsa warmtewisselaar		1	St.	2001				3
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	561110	Radiatoren, +afsluiter, voetvent., ontluchter en aftapper		1420	BVO	2001				3
Swalmstraat 16	Dak	Dak 35	572100	Lokale mechanische afzuiging, afzuiginstallatie	Dakventilator	1	St.	2001	150W	J.E. Stork	VDA 225/4EC	3
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A308	577140	Luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw	Toevoerventilator THLZ 500-NLC 4,8kW, Retourventilator THLZ 560- NLC 3,6kW	2	St.	2001	4,8kW	GEA Happel	THLZ	3
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	577160	Luchtkanalen centrale luchtbehandelingsinstallatie		1420	BVO	2001				3
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A308	581100	Stelmotoren luchtklep		2	St.	2001		Siemens	GBB136.1e	3
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A308	582010	Regelingkasten klimaat centraal		1	St.	2001		Priva	Compri 25TC	4
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	610000	Centrale elektrotechnische voorzieningen		1420	BVO	2001				3
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	612100	Aarding, veiligheidsaarding		1420	BVO	2001				3
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	612100	Veiligheidsaarding		1420	BVO	2001				3
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	613210	Kabelgoten / ladderbanen		1420	BVO	2001				3

AB OH E installaties, gemeente Roermond, Assetlijst met conditiescores

Object	Locatie	Omschrijving	NL-Sfb	Element omschrijving	Soort	Aantal	EH	Bouwjaar	Capaciteit	Fabricaat	Type	Conditie
Swalmstraat 16	BG	Begane grond	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	Bestaande uit o.a. HS 125A, 20x IA 2p, 6x IA 4p, 1x ALS 4p, OSB, 9x relais- geen tekeningen aanwezig	1	St.	2001	125A	Holoc	Viditole	3
Swalmstraat 16	BG	Begane grond	615120	(Hoofd)verdeelinrichtingen	Bestaande uit o.a. HS 40A, 20x IA 2p, OSB- geen tekeningen aanwezig	1	St.	2001	125A	Holoc	Viditole	3
Swalmstraat 16	Dak		622140	Elektrische verwarmingen	Tracing leidingen Carrier 30RA - 050-02	1	St.	2001		Raychem		3
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	631120	Lichtinstallaties infra en schakelmateriaal	Incl bedieningspanelen	1420	BVO	2001				3
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	631130	Verlichtingsarmaturen	TL armaturen. Diverse fabr/type ca. 125 stuks TL armatuur, ca 75 stuks pl armatuur	200	St.	2001		Philips	TMX	3
Swalmstraat 16	V03	Technische ruimte A309	651100	Gasdetectie		1	St.	2001		GDS		3
Swalmstraat 16	BG	Algemeen	651210	Kleefmagneten	Incl. voedingsgelijkrichter GTV 25 en code tableau	1	St.	2001				3
Swalmstraat 16	BG	Algemeen	654100	Signalering invalidetoiletten		1	St.	2001				3
Swalmstraat 16	V03	A308	673400	Gebouwbeheersysteem	Gebouwbeheer systeem	1420	BVO	2001		Priva	Compri TC	5
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	741110	Toiletten		4	St.	2001				3
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	741120	Urinoirs		1	St.	2001				3
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	741130	Wastafels		4	St.	2001				3
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	741150	Douches		2	St.	2001				3
Swalmstraat 16	ALG	Algemeen	741200	Invalidetoiletten		1	St.	2001				3