
Nota van inlichtingen Openbare Verlichting Schiphol Trade Park: Skyzone, Spark Avenue, Uitbreiding Spoor 2 en Kruising Imagination Avenue

Aanbesteding: Openbare Verlichting Schiphol Trade Park: Skyzone, Spark Avenue, Uitbreiding Spoor 2 en Kruising Imagination Avenue
Aanbestedende Dienst: GEM A4 zone west C.V.
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Uitstellen termijnen

Vraag:

Het lijkt dat u gekozen hebt voor een snelle en minimale doorlooperperiode van de aanbesteding.

Wij willen u verzoeken om de datums te verruimen, dit vooral in het kader van de komende korte weken en hopen dat u ons gelegenheid wilt en kunt geven om deze aanbesteding succesvol op te pakken.

Concreet verzoeken wij u om de nota van inlichtingen 1 week en de aanbesteding minimaal 2 weken op te schuiven in tijd. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

We kunnen helaas niet meegaan met uw verzoek om de planning van de nota van inlichtingen op te schuiven in tijd.

Beantwoord op: 15-04-2022

Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Leidraad 2.5

Vraag:

U geeft aan dat de opleverdatum in de nota bekend wordt gemaakt. Kunt u deze opgave per deelgebied doen?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022

Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Leidraad 7.1

Vraag:

In par. 7.1 van de aanbestedingsleidraad is omschreven dat indien Opdrachtnemer voor de inschrijfdatum geen melding maakt van fouten, onduidelijkheden, onvolkomenheden, disproportionaliteit of tegenstrijdigheden hij zijn recht verwerkt om op grond daarvan enig aanspraak te baseren of bezwaar te maken. Wij gaan ervan uit dat dit enkel ziet op het maken van bezwaar tegen de gunningsbeslissing en dat na gunning de informatieverantwoordelijkheid van Opdrachtgever (zoals omschreven in UAV 2012) onverkort van toepassing is. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Juridisch

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bestek par. 09

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat het totaal aan op te leggen boetes is beperkt tot 25% van de aanneemsom?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Contract

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Leidraad 2.8.2

Vraag:

In par. 2.8.2. staan (in plaats van de UAV 2012) onder punt 4 de Inkoopvoorwaarden SADC genoemd. Op de overeenkomst zijn niet deze inkoopvoorwaarden, maar de UAV 2012 van toepassing. Wij verzoeken u om punt 4 aan te passen naar de UAV 2012.

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. 6
Onderwerp: Leidraad 2.8.1

Vraag:
'De inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Schiphol Area Development Company N.V. versie juli 2018, zijn van toepassing, zie bijlage E'. Bijlage E zit niet bij de contractstukken, graag toevoegen bij de nota.

Antwoord:
Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. 7
Onderwerp: Leidraad 2.6, bestek deel 2.2

Vraag:
De aanbestedende dienst wenst dat de armaturen aangesloten moeten worden op het interact city systeem. Om een vergelijk tussen alle aanbiedingen te kunnen maken is het belangrijk dat iedereen dezelfde contracttermijn voor connectiviteit aanbied. Gaat de aanbestedende dienst akkoord om een termijn van 5 jaar te hanteren? Zo niet, graag kaders hiervoor.

Antwoord:
Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 8
Onderwerp: Algemeen

Vraag:
Door de oorlog in Oekraïne kunnen de kosten voor materialen (zoals lichtmasten) en werkzaamheden toenemen, bijvoorbeeld als gevolg van schaarste of stijgende energieprijzen. Deze gevolgen zijn op dit moment niet te overzien, laat staan dat inschrijvers voor dit risico een (goede) inschatting

kunnen maken. Ter voorkoming dat de inschrijvers (a) een niet in te schatten risico nemen – wat overigens tot een ongelijk speelveld tussen inschrijvers zal leiden – of dat (b) opdrachtgever te veel betaalt als achteraf blijkt dat het risico zich niet voor heeft gedaan, vragen wij u voor alle inschrijvers het uitgangspunt vast te stellen dat de inschrijvers in hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met prijsstijgingen als gevolg van het conflict in Oekraïne. Als bij de daadwerkelijke inkoop sprake blijkt van prijsstijgingen, komt het op basis van offertes aantoonbare verschil met de inschrijfprijs voor vergoeding in aanmerking. Zie in dit kader ook het ‘Handelingskader Coronavirus voor GWW-contracten’ van RWS d.d. 25 januari 2022, op grond waarvan een inschrijver voor zijn aanbieding geen rekening hoeft te houden met maatregelen – hiermee wordt het corona virus uit de risico- en concurrentiesfeer gehaald. De verrekening na gunning kan plaatsvinden via de crisis-bepaling zoals voorgesteld door Bouwend Nederland. Wij verzoeken u deze bepaling in de overeenkomst op te nemen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Contract

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bestek 01 04 01

Vraag:

U geeft aan dat de risicoregeling niet van toepassing is. Tevens is er nog geen opleverdatum bekend. Wel geeft u aan dat de verlichting van het nieuwe kruispunt aan de Imagination Avenue in het najaar van 2023 dient te worden gerealiseerd. De looptijd van de opdracht is dus meer dan een jaar. Kunt u een indexatie opnemen?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Contract

Ref.nr.

10

Onderwerp:

bestek 120110/121110

Vraag:

de apparatuur van Bender is een meetinstrument en is géén RCD,(
residential current device).

Deze apparatuur geeft alleen een uitschakelcommando. Is aantoonbaar
gevalideerd dat het volledige uitschakelcircuit uitschakelt binnen in de NPR
9090-2018 gestelde tijden. Zo niet, accepteert de opdrachtgever de
aansprakelijkheid hiervoor?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Leidraad 1.3

Vraag:

NEN1010, betreft dit NEN1010-2020?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek algemeen

Vraag:

Is het in het bestek genoemde systeem in de praktijk in de openbare ruimte
getest met meer dan 20 lichtpunten? Zo nee, hoe verwacht u dat de ON het
systeem garandeert?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

26 12 02 aanbrengen grondkabels

Vraag:

Hoe borgt OG dat bij aanvang van werkzaamheden de reeds aangebrachte kabel/kabelsegmenten voldoen kabelisolatie vereisten?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Leidraad 1.3

Vraag:

Wanneer blijkt dat de voorgeschreven DC-installatie met genoemde componenten en armaturen niet voldoet aan de systeemvereisten en normeringen, is het dan mogelijk een alternatief op DC aan te bieden dat wel aan deze eisen/normeringen voldoet?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

15

Onderwerp:

34 02 04

Vraag:

Zijn de gevraagde DC-drivers gevalideerd voor 350V DC en kunt u de gegevens waar dit uit blijkt ter beschikking stellen?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

16

Onderwerp:

bestek 120110/121110

Vraag:

U vraagt Meanwell voedingsunits van 6kW en 12kW o.i. zijn deze niet leverbaar, kunt u hier artikelnummers van verstrekken of nader toelichten wat hier bedoeld wordt?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

bestek 120110/121110

Vraag:

Kan AD de stroomschema's/aansluitschema's van de gevraagde schakel- en verdeelinrichtingen aanleveren?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bestek algemeen

Vraag:

Momenteel zij er excessieve prijsstijgingen op grondstoffen en/of halffabricaten (elektronica) op de wereldmarkt. Hoe gaat opdrachtgever om met prijsstijgingen van >10% t.o.v. moment van inschrijving?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 2.5

Vraag:

Momenteel is er een schaarste van grondstoffen en/of halffabricaten op de wereldmarkt. De nader te bepalen oplevertermijn van het project is hierdoor mogelijk niet te garanderen. Hoe gaat AD hiermee om?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 2.5

Vraag:

Kan AD aangeven wat de opleverdatum is?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Contract

Ref.nr.

21

Onderwerp:

bestek 120110/121110

Vraag:

Energievoorziening: Dient de aardlekbeveiliging bi-polair te zijn zodat bij een storing bij één lichtmast of kabelstoring alleen de betreffende pool uitschakelt, er nog om en om verlichting brandt en voorkomen wordt dat niet grote delen in het donker komen te staan?

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

22 bestek 120110/121110

Vraag:

Energievoorziening: Dient de overstroombeveiliging bi-polair te zijn zodat bij een storing bij één lichtmast of kabelstoring alleen de betreffende pool uitschakelt, er nog om en om verlichting brandt en voorkomen wordt dat niet grote delen in het donker komen te staan?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
23 34 02 04

Vraag:

Elektrificatie DC geschikt: dienen de DC drivers geschikt, aantoonbaar getest en gegarandeerd te zijn voor 350V DC?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
24 26 12 02 aanbrengen grondkabels

Vraag:

Worden de revisiegegevens van de kabels, aangelegd door derden, voor aanvang van de opdracht op revisietekening verstrekt, volledig zoals omschreven bij lid 07?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. 25 **Onderwerp:** 26 12 02 aanbrengen grondkabels

Vraag:
Bij welke isolatiewaarden voldoet de bekabeling?

Antwoord:
Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 26 **Onderwerp:** 26 12 02 aanbrengen grondkabels

Vraag:
Wanneer de, door derden, aangebrachte grondkabels niet (volledig) aan de hier gestelde eisen voldoet wordt de kwaliteit van de installatie negatief beïnvloedt, neemt de kans op storingen toe en leidt dit tot vertraging wat de opdrachtnemer niet toegerekend kan worden. Hoe borgt de opdrachtgever dat volledig aan de gestelde eisen voldaan wordt?

Antwoord:
Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 27 **Onderwerp:** 01 08 Garantieverplichting

Vraag:
Zijn de genoemde garantieverplichtingen van 5 jaar van de genoemde onderdelen gecheckt op haalbaarheid bij de beoogde leveranciers? Zo nee, kan hier een post voor worden opgenomen voor deze verlengde garantietermijn?

Antwoord:

Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. 28
Onderwerp: 01 09 Kortingen

Vraag:
Stel dat levertijden niet gehaald kunnen worden door een product/component leverancier, waardoor de uitvoeringstermijn verschuift. Hoe gaat u in die situatie om met de (realistisch) uitvoeringstermijn? Hoe gaat u om met kortingen in een dergelijke situatie?

Antwoord:
Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. 29
Onderwerp: bestek 120110/121110

Vraag:
Om te voldoen aan de eisen voor bescherming tegen directe aanraking tot maximaal 400 V DC, een toestel voor aardlekbeveiliging behoort te worden gekozen met een nominale aanspreekstroom van niet hoger dan 80 mA met een aanspreektijd van <2,5ms bij 3 Inom (=240mA). Voldoen de voorgeschreven systeemcomponenten hieraan? Zo niet, accepteert de AD aansprakelijkheid hiervoor?

Antwoord:
Zie document
'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 30
Onderwerp: Bijlagen aanbestedingsleidraad

Vraag:

In de leidraad staat dat de Bijlagen A t/m E als een los document word toegevoegd.

Deze documenten/bijlagen zijn echter niet toegevoegd.
Gaarne verstrekken.

Antwoord:

Zie document

'NVI_vragen_en_antwoorden_355134_inschrijffase_dd_21042022'

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Inhoud