

Analysecertificaat



Datum rapportage 15-11-2021

Rapportnummer: 2111-1465_01

RPS analyse bv

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS 2111-1465
Ordernummer opdrachtgever NL202024398.001
Opdrachtgever RPS advies- en ingenieursbureau bv
 Postbus 3440
 4800 DK Breda
Datum order 11-11-2021
Datum analyse 15-11-2021
Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
Start datum monstername 10/11/2021
Adres monstername Welmersweg 9, MARKELO
Aantal monsters 10

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Zwolle

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monster nr. RPS	Monstergegevens opdrachtgever	Soort materiaal	Soort asbest+massa % bij benadering	Hecht-gebondenheid	Opmerking
21-163078	M01	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
21-163079	M02	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
21-163080	M03	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
21-163081	M04	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
21-163082	M05	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
21-163083	M06	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
21-163084	M07	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
21-163085	M08	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
21-163086	M09	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
21-163087	M10	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster zoals ontvangen. Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Rein Stolte

Laborant

