

Inventarisatie tappunten drinkwater / warm tapwater

Gebouw: Rijkswaterstaat Nijmegen

Locatie: Havenweg 11 te Nijmegen

Datum: 31-10-2017

tappuntnummer	bouwdeel gebruiker		ruimtenummer	nivo	type tappunt	kw/ww/m-/m+/oh/ow/gw/cw	gebruiksfrequentie	opwarming leiding	Gemeten watertemperatuur in °C, gerelateerd aan de tijd in seconden								aanwezige beveiliging aërosolvormend (j/n) aanbevolen beveiliging			beheersmaatregelen vereist	analyse risico Advies	Toelichting		
gegevens tappunten									0	15	30	45	60	90	120	150	eind	beveiliging				risicobepaling en advisering		
NKW-10L7BS/01	N	L7		-1	BS	KW	0											EA	j	EA	j			
NKW-10L7EA/01	N	L7		-1	EA	KW	0																	
NKW00001WT/01	N	01		00	WT	KW	2																	
NWW00001WT/01	N	01		00	WT	WW	2																	
NKW00001DO/01	N	01		00	DO	KW	0												j					
NWW00001DO/01	N	01		00	DO	WW	0												j					
NKW00001CL/01	N	01		00	CL	KW	2																	
NKW000B1BS/01	N	B1		00	BS	KW	0											EA	j	EA	j			
NKW000B1EA/01	N	B1		00	EA	KW	0																	
NKW000T1CK/01	N	T1		00	CK	KW	2											IC		IC	j			
NKW000T1IC/01	N	T1		00	IC	KW	2																	
NKW000T1TK/01	N	T1		00	TK	KW	0																	
NKW000T1CK/02	N	T1		00	CK	KW	2											IC		IC	j			
NKW000T1IC/02	N	T1		00	IC	KW	2																	
NKW000T1TK/02	N	T1		00	TK	KW	0																	
NKW000B2AR/01	N	B2		00	AR	KW	2																	
NWW000B2AR/01	N	B2		00	AR	WW	2																	
NKW01012WT/01	N	12		01	WT	KW	2																	
NWW01012WT/01	N	12		01	WT	WW	2																	
NKW01012DO/01	N	12		01	DO	KW	0																	
NWW01012DO/01	N	12		01	DO	WW	0																	
NKW01013WT/01	N	13		01	WT	KW	2																	
NWW01013WT/01	N	13		01	WT	WW	2																	
NKW01013DO/01	N	13		01	DO	KW	0																	
NWW01013DO/01	N	13		01	DO	WW	0																	
NKW01013TK/01	N	13		01	TK	KW	0																	
NKW010H4BS/01	N	H4		01	BS	KW	0											EA	j	EA	j			

gegevens tappen							opwarming leiding	Gemeten watertemperatuur in 9C, gerelateerd aan de tijd in seconden									aanwezige beveiliging			beheersmaatregelen vereist	risicobepaling en advisering		
tappuntnummer	bouwdeel gebruiker	ruimtenummer	nivo	type tappunt	kw/ww/m-/m+/oh/ow/gw/cw	gebruiksfrequentie		0	15	30	45	60	90	120	150	eind	beveiliging	aërosolvormend (l/n)	aanbevolen beveiliging		analyse risico	Advies	Toelichting
NKW010H4EA/01	N	H4	01	EA	KW	0																	
NKW01018FT/01	N	18	01	FT	KW	2																	
NKW01018CL/01	N	18	01	CL	KW	2																	
NKW01019FT/01	N	19	01	FT	KW	2																	
NKW01019CL/01	N	19	01	CL	KW	2																	
NKW020H5BS/01	N	H5	02	BS	KW	0											EA	j	EA	j			
NKW020H5EA/01	N	H5	02	EA	KW	0																	
NKW020H6AR/01	N	H6	02	AR	KW	2																	
NWW020H6AR/01	N	H6	02	AR	WW	2																	
NKW020H6TK/01	N	H6	02	TK	KW	0																	
NKW02026FT/01	N	26	02	FT	KW	2																	
NKW02026CL/01	N	26	02	CL	KW	2																	
NKW02027FT/01	N	27	02	FT	KW	2																	
NKW02027CL/01	N	27	02	CL	KW	2																	