

Kolom	B	C	D	E	F	G	H	I		K	L	M	N	O	P
	locatie	LBP aanwezig	Pand kenmerk code	Totaal tappunten (volgens LBP)**	Spoelpunten p. week genormaliseerde situatie	Spoelpunten p. week 2021 piek	Extra spoeling p. week va 2022 extra (zonder wc's)	Monstername p. 6 mnd regulier		spoelpunten p. week basis normaal	Huidig aantal spoelingen volgens LegionellaDossier (max inclusief toiletten)	aandeel toiletten	spoelpunten max situatie zonder toiletten [kolom L-M]	Extra [=N-K]	Opmerking
1	RWS Goes	Ja	1,4	82	9	40	25	4		9	49	15	34	25	
2	RWS Middelburg	Ja	1,4	319	20	173	107	4		20	193	66	127	107	
3	RWS Leeuwarden	Ja	1,4	239	18	98	59	4		18	116	39	77	59	
4	RWS Maastricht	Ja	1,4,6	226	21	7	7	5		21	58	30	28	7	
5	RWS Arnhem	onvolledig	2,4,6		34	22	0	3		34	34	0	34	0	
6	RWS Delft	Ja	1,3	364	46	149	80	8		46	191	65	126	80	
7	RWS Den Bosch	Ja	1,4	137	23	33	15	5		23	68	30	38	15	
8	RWS Eindhoven	Ja	1,5	123	18	70	37	3		18	86	31	55	37	
9	RWS Haarlem	Ja	1,4	170***	82		3	7		82	110	25	85	3	regulier incl. leegstand langdurig
10	RWS Hengelo	Ja	1,4	40	5	16	15	2		5	20	0	20	15	
11	RWS Middenbeemster	nee	1,4		9	0	0	1		9	9	0	9	0	
12	RWS Nijmegen	Ja	1,4		4	0	0	1		4	4	0	4	0	
13	RWS Rijswijk	Ja	1,4	171	8	97	28	3		8	101	65	36	28	
14	RWS Roermond	Ja	1,4	144	12	76	36	2		12	87	39	48	36	
15	RWS Utrecht WR Hoogbouw + Laagbouw	Ja	1,3	1031	36	48	32	4		36	82	14	68	32	
16	RWS Lelystad	Ja	1,4	533	115	14	13	5		115	128	0	128	13	regulier incl. leegstand langdurig
17	RWS KNMI Pand gebouw A+B+C	Ja	1,3	427	121	167	119	4 (B)		121	288	48	240	119	regulier incl. leegstand langdurig
18	RWS Lopik	nee	1,5		6	0	0	1		6	6	0	6	0	
19	RWS Zwaag	nee	1,5		11	0	0	1		11	11	0	11	0	
	Totaal per week/periode				598	1010	576	70/ 6 mnd		598	1641	467	1174	576	
	Totaal per jaar				31096	52520	29952	140							
	Totaal per jaar max 2022			kolom F:	31096	kolom F+H:	61048		kolom L:	85332			61048		

* aantallen toiletten/urinoirs excl delen van panden, die gesloten zijn
** aantallen tappunten volgens LBP - niet elke locatie heeft een LBP of is op dit punt onderzocht door toekomst of kleine omvang.
*** Haarlem heeft geen helder LBP.