

Vraagnr.	Duidelijke verwijzing naar welk document en vindplaats waar vraag betrekking op heeft	Vraag	Antwoord Aanbestedende Dienst
1.	Algemeen	Is het de wens van de Gemeente Barneveld om gefaseerd over te gaan naar de nieuwe BMI & OAI, of het overschakelen in 1 beweging plaats te vinden?	In één keer over naar de nieuwe brandmeld- en ontruimingsinstallatie.
2.	Algemeen	Indien het gefaseerd dient te geschieden, zijn de ontkoppel kosten van de bestaande BMI & OAI voor rekening van de Gemeente of onderdeel van de aanbidding?	Zie antwoord vraag 1
3.	Hulpverleningscentrum	Dienen de aspiratoren in de ophoudkamers en bij brandweer ook vervangen te worden?	Nee, deze hoeven niet vervangen te worden.
4.	Hulpverleningscentrum	Wat is de werkelijke kabelafstand tussen brandmeldcentrale en bedieningspaneel bij de hoofdentree politiebureau?	Ongeveer 20 meter.