

Onderstaande vragen zijn per ongeluk niet meegenomen in Nvl II.

Vraagnr.	Duidelijke verwijzing naar welk document en vindplaats waar vraag betrekking op heeft	Vraag	Antwoord Aanbestedende Dienst
1.	Aanbestedingsdocument Oplevertijd art 2.5	De levertijden op materialen loopt elke dag op. De verwachting is voor elke inschrijver lastig te bepalen. U stelt een opleverdatum van 1 juni 2022. In hoeverre is deze datum bespreekbaar wanneer aangetoond kan worden dat er uitstel nodig is omdat de materiaalleveringen de veroorzaker zijn van de vertraging?	Dit is bespreekbaar indien aangetoond kan worden dat uitstel noodzakelijk is.
2.	PVE	In het PVE staan verwijzingen naar tekeningen. Deze zijn niet aangeleverd. Kunt u deze tekeningen naleveren bij de volgende NVI? Het liefst zo snel mogelijk in verband met de voortgang.	Zie aangeleverde gegevens NVI-1.
3.	Concept overeenkomst art 6.1 - VNG Model	De link in het document is niet te openen. De juiste link is hier echter wel uit te herleiden. Wilt u de conceptovereenkomst met de juiste link verstrekken?	Op de overeenkomst zullen de inkoopvoorwaarden van gemeente Barneveld van toepassing zijn conform bijlage 8AD.
4.	VNG - Model algemene Inkoopvoorwaarden, art 14.2 en 14.3	Contractant dient adequaat verzekert te zijn. Dit biedt ruimte voor interpretatie verschillen. Om een duidelijk uitgangspunt te hanteren en een gelijk speelveld te creëren, vragen wij u om een verzekerd bedrag op te geven. Bijvoorbeeld € per gebeurtenis en € per jaar. Gaat u hiermee akkoord?	In de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Barneveld is een maximumbedrag opgenomen.
5.	VNG - Model algemene Inkoopvoorwaarden, art 14.2 en 14.3	De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is niet beperkt, terwijl het risico op aansprakelijkheid en de gevolgen daarvan niet zijn in te schatten. Wij verzoeken u om de aansprakelijkheid in soort te beperken tot de directe schade en in hoogte tot de bedragen zoals gegeven op pagina 35 van de VNG Algemene Inkoopvoorwaarden. Daarnaast verzoeken wij u om de aansprakelijkheid voor “zuiver vermogensschade” geheel uit te sluiten. Gaat u hiermee akkoord?	Aanbestedende dienst stelt voor het begrip ‘toerekenbare schade’ toe te passen zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek.
6.	PvE algemeen	Kunt u naast de genoemde en relevante tekeningen in het PvE ook de actuele Blokschema's aanleveren?	Zie aangeleverde gegevens NVI-1.

7.	PvE algemeen	Kunt u naast de genoemde en relevante tekeningen in het PvE ook de actuele functiematrixen aanleveren?	Zie aangeleverde gegevens NVI-1.
8.	Bijlage 3AD-B , PvE	Er dient een certificaat leveren afgegeven te worden op de nieuwe BMI. De huidige BMI meldt door naar de RAC, is dit systeem voorzien van een certificaat en zo ja, zijn hier recente inspectie- en onderhoud rapportages van beschikbaar en kunt u deze aan ons verstrekken?	Ja, dit systeem is voorzien van een certificaat. Zie aangeleverde gegevens NVI-1.
9.	Bijlage 3AD-A Algemeen PvE	2.2 Onderhoud: Dienen de maandelijkse-, 4- en 8 maandelijkse beheerderstaken ook opgenomen te worden in het meerjarenonderhoudsplan- en begroting?	Deze beheerderstaken dien ook meegenomen te worden.
10.	Bijlage 3AD-A , Algemeen PvE	2.2 Onderhoud: Dient het beheer en onderhoud op de Gasblusinstallatie, op de 3e verdieping van het Gemeentehuis, ook opgenomen te worden in het meerjarenonderhoudsplan- en begroting?	Het beheer en onderhoud op de Gasblusinstallatie, op de 3e verdieping van het Gemeentehuis dient ook meegenomen te worden.
11.	Bijlage 3AD-B , PvE	2.7 Sturingen: Op welke wijze dient de bestaande personenzoekinstallatie (PZI) gekoppeld te worden met de BMI? Kunt u dit nader toelichten?	Doormiddel van een ESPA-aansluiting in de brandmeldcentrale.
12.	Schouw, Gemeentehuis	Op 2e verdieping in gang naast de enkele personenlift is een serviceluik in het plafond met een NI, vraag is wat hier boven zit?	De bedoelde NI zit op de eerste verdieping. Het bewuste "luik" is niet toegankelijk. Er zitten hier verder geen bijzonderheden.
13.	Bijlage 3AD-C , PvE	Conform PvE 3.1.3 dient handmatig ventilatie Aan-auto-uit geschakeld te kunnen worden. Aangezien dit geen onderdeel is van de BMI is de vraag wie deze kosten dient op te nemen?	Deze kosten zijn voor Gemeente Barneveld