

Nota van inlichtingen 1 Selectiefase

Europese Aanbesteding
volgens de concurrentiegerichte dialoog inzake:
Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg
(AVANT)

Europese aanbesteding



Datum: 15 juni 2022
Versie: 1.0 - definitief
Kenmerk: TN357909

Inleiding

Algemeen

Deze Nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de Aanbestedingsstukken en prevaleert boven de Selectieleidraad en de daarbij behorende Bijlagen.

Deze Nota van inlichtingen bevat de antwoorden en reacties van de Aanbestedende dienst op vragen en opmerkingen van Geïnteresseerden.

Wijzigingen

Met deze Nota van inlichtingen is het volgende gewijzigd:

- De termijn van geschiktheidseis G4 is aangepast van 5 naar 7 jaar.

Bijlagen

- Concept bijlage 4 - Dialoog- en inschrijvingsleidraad AVANT N516

Vragen en opmerkingen van Geïnteresseerden en antwoorden en reacties van de Aanbestedende dienst

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Selectieleidraad Bijlage A en Bijlage C	Kunt u de bewerkbare documenten Bijlage A UEA en Bijlage C Formulier referentieprojecten verstrekken?	De gevraagde documenten zijn inmiddels bijgevoegd bij de publicatie.
2	In te vullen formulieren	Kunt u de UEA apart toevoegen (oranje formulieren) en ook de formulieren die achter de selectieleidraad staan apart in Word aanleveren op Tendered?	De gevraagde documenten zijn inmiddels bijgevoegd bij de publicatie.
3	Verlengen termijn Kerncompetentie G4	Voor kerncompetentie G4 wordt gevraagd naar de toepassing van een waterdichte constructie. Hierbij dient het gedeelte van de (hoofd)infrastructuur dat verdiept beneden grondwaterniveau ligt, een lengte te hebben van tenminste 200 meter aaneengesloten en waterdicht te zijn uitgevoerd. Dit zijn zeer specifieke eisen en er zijn weinig/geen projecten in de afgelopen 5 jaar opgeleverd die hier aan voldoen. Om zorg te dragen dat er minimaal 3 inschrijvers zijn voor dit project, willen wij OG verzoeken om de periode (voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming) te verruimen en aan te passen naar 7 jaar.	Akkoord. De termijn voor kerncompetentie G4 wordt verruimd naar 7 jaar.
4	Startovereenkomst	In de aanbestedingsprocedure (§3.6) wordt gesteld dat "in verband met de vakantieperiode, Zaanstad ervoor gekozen heeft de startbijeenkomst de dag na het verzenden van de mededeling voorgenomen selectiebeslissing te laten plaatsvinden". Wij willen OG attenderen op het risico dat een partij (die succesvol bezwaar aantekent) niet bij de Startovereenkomst aanwezig kan zijn en daarmee mogelijk essentiële informatie mist. Aangezien de contractstukken ook pas na de bezwaarperiode worden verstrekt willen wij OG verzoeken de startbijeenkomst ook naar deze datum te verplaatsen.	Oprachtgever is zich bewust van dit risico. Gelet op de aanstaande vakantieperiode en mede in relatie tot de relatief eenduidige selectiemethodiek acht Oprachtgever dit risico aanvaardbaar. Mocht de situatie van een succesvol bezwaar zich voordoen, dan zal dat sowieso leiden tot een herziene selectiebeslissing en daarmee een aangepaste planning. Daarin zal dan ook worden voorzien in een nieuwe startbijeenkomst. Oprachtgever stemt derhalve niet in met het verzoek van Gegadigde.
5	Datum verstrekken contractstukken	In de aanbestedingsplanning is nu opgenomen dat de contractstukken één week na de Startbijeenkomst worden verstrekt. Is het mogelijk dat Gegadigde de contractstukken voor de Startbijeenkomst al kan ontvangen zodat Gegadigde zich alvast (deels) kan	Niet akkoord. Mede vanwege de standstill-periode geldend voor het selectiebesluit stelt Oprachtgever de contractstukken per 15 juli 2022 beschikbaar aan deelnemers van de Dialoog- en Inschrijvingsfase.

		inlezen en beter gebruik kan maken van de Startbijeenkomst?	
6	datum dialoogronde	Dialogronde 1 is nu direct op de 1e NVI gepland. Kan OG meer ruimte bieden tussen de NVI (mogelijk vervroegen) en de Dialoog (mogelijk naar achter) zodat de NVI ook meegenomen kan worden op de voorbereidingen van de dialoog (agenda e.d.)?	Niet akkoord. Het is tot 28 juli 2022 mogelijk om vragen te stellen ten behoeve van de 1e Nota van Inlichtingen. Op uiterlijk 1 september 2022 wordt de Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Opdrachtgever zal Nota van Inlichtingen indien mogelijk eerder publiceren, maar kan dit niet garanderen. Dit proces maakt voor deelnemers reeds onderdeel uit van een goede voorbereiding. Opdrachtgever ziet geen reden voor het aanpassen van de planning.
7	Publicatiedatum laatste NVI	In de huidige aanbestedingsplanning (§3.7) staat de laatste NVI gepland op 12 Januari en de uiterste datum van inschrijving op 26 Januari. Dit voldoet net aan de minimum termijnen van de Aanbestedingswet, maar kan (afhankelijk van de inhoud) een verstrend effect hebben op de afrondingsfase om te komen tot een goede inschrijving. Graag willen wij OG wijzen op voorschrift 3.6 van de Gids Proportionaliteit, waarin staat dat OG moet overwegen langere termijnen te hanteren en willen wij verzoeken de NVI eerder te publiceren.	Opdrachtgever ziet de gehele dialoofase als periode dat geselecteerde Gegadigden werken aan een aanbieding, de nodige interne procedures doorlopen en deze afronden. De laatste Nota van Inlichtingen zullen naar verwachting de laatste 'puntjes op de i' vragen zijn. Vooralsnog is dit voor Opdrachtgever geen reden de planning daar op voorhand voor aan te passen. Opdrachtgever zal Nota van Inlichtingen indien mogelijk eerder publiceren, maar kan dit niet garanderen.
8	Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)	Bent u zich er van bewust dat u op de beschikbaar gestelde UEA bij Deel III A, III B en III C geen één van de uitsluitingsgronden heeft aangekruist.	Dit is uiteraard niet correct en er lijkt iets niet goed te zijn gegaan tijdens het uploaden. Inmiddels is een aangepaste versie geüpload.
9	Startbijeenkomst	In de vooraankondiging is bekend gemaakt dat de Dialoog- en Inschrijffase start met een startbijeenkomst op vrijdag 08-07-2022. Met hoeveel personen (ivm tijdig reserveren capaciteit team) mogen wij hierbij aanwezig zijn?	Gegadigden mogen met maximaal 3 personen bij de startbijeenkomst aanwezig zijn.
10	vergunningen	Kunt u aangeven wat de status van het project is t.a.v. de vereiste vergunningen? Zijn alle procedures doorlopen en toestemmingen reeds onherroepelijk of loopt dit proces door tijdens aanbesteding en/of contractfase?	Beide situaties komen voor. Met de verstrekking van de contractdocumenten wordt ook de Annex vergunningen verstrekt waarin dit is opgenomen.

11	aansprakelijkheid opdrachtnemer	Kun u aangeven welke aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer heeft vormgegeven gedurende de realisatie van de scope en in de garantieperiode? Welke boetes gaat u in het contract opnemen? Moet de opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaarden van aansprakelijkheden van derden? Kan opdrachtnemer door opdrachtgever aansprakelijkheid gesteld voor gevolgschade van derden?	<p>Dit is opgenomen in de contractdocumenten, welke zullen worden verstrekt aan partijen die deelnemen aan de Dialoog- en Inschrijvingsfase.</p> <p>Oprachtgever kan hierover op hoofdlijnen wel het volgende stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De CAR-verzekering wordt door de Opdrachtgever afgesloten en is conform voorwaarden die gebruikelijk zijn in de markt. Dit is opgenomen in de Annex Verzekering. - Boeteregeling geldt er op de mijlpaaldatum van gereed fysieke werkzaamheden op 22 december 2026 en op de EMVI-beloofte als deze door Opdrachtnemer niet wordt waargemaakt. Dit is opgenomen in de basisovereenkomst. - Aanvaarding van het Werk vindt in één keer plaats aan het einde van het werk. Ingebruikname is onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtnemer. Dit is opgenomen in de basisovereenkomst.
12	aanbestedingsplanning	Welke gedachte zit achter het voorstel in de planning om voorafgaand aan de dialoogronde een Nvl te verstrekken? De Nvl kan grote invloed hebben op de aanbidding van gegadigden en daarmee de voorbereiding op het gesprek met u over bijv. ontwerplösungen teniet doen. Wij stellen voor de dialoogronden af te sluiten met een algemene en/of individuele Nvl waarin alle wijzigingen als gevolg van de dialoogronden worden vastgelegd. Kunt u dit aanpassen?	Niet akkoord. Dit is al zo ingeregeld met dien verstande dat er één Nota van Inlichtingen voor de dialoogronde plaatsvindt en elke dialoogronde afgesloten wordt met een Nota van Inlichtingen, met de mogelijke algemene en individuele vragen. Een complete uiteenzetting van de dialoogfase is opgenomen in de dialoog- en inschrijfleidraad, die aan alle deelnemers van de Dialoog- en Inschrijvingsfase wordt toegestuurd.
13	BPKV	Kunt u inzicht geven in de (totale) hoogte van de fictieve korting die te behalen is voor de kwaliteitscriteria Minder hinder, Risicobeheersing en Duurzaamheid?	<p>Oprachtgever vindt de gestelde kwalitatieve criteria van groot belang en heeft de fictieve korting als volgt bepaald. Een totale fictieve korting van € 35.000.000, waarvan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Minder Hinder € 17.500.000, • MKI-waarde € 10.000.000, • Risicobeheersing € 7.500.000. <p>Oprachtgever wenst hiermee nadrukkelijk een partij te contracteren die de Opdracht beheerst en tegen zo min mogelijke hinder- en milieueffecten realiseert. De definitieve bekendmaking van deze waarde en de daadwerkelijke invulling en benaming van de gunningscriteria volgt in de Dialoog- en Inschrijvingsleidraad.</p>

14	aanbestedingsplanning	De dialoogronden duren 4 weken. Kunt u aangeven hoe deze 4 weken ingericht worden?	De dialoofase bestaat uit twee dialoogrondes, met een optie tot een derde dialoogronde indien dit noodzakelijk wordt geacht door de Aanbestedende dienst. Er zal geen nader moment van trechteren plaatsvinden tijdens deze fase: elke geselecteerde Gegadigde ontvangt een uitnodiging tot inschrijving. Dialoogronde 1 bestaat uit 3 gesprekken per deelnemer, welke gepland worden in 3 weken. Dialoogronde 2 bestaat uit 2 gesprekken met elke deelnemer, welke in 2 weken gepland worden. De dialoogrondes worden afgesloten met een Nota van Inlichtingen. De onderwerpen sluiten aan bij de BPKV van de uitvraag en toelichting op het dialoogproces. De exacte planning en onderwerpen worden in de dialoog- en inschrijfleidraad meegegeven. Deelnemers dienen rekening te houden met deze planning. Zie ook concept bijlage 4 bij deze Nota van Inlichtingen.
15	aanbestedingsplanning	Aansluitend aan de 1e dialoogronde kunnen we in de maand oktober een groot deel van de aanbieding uitwerken. Na de 2e dialoogronde hebben we slechts 2 weken tot kerstverlof (wk 52 en wk 1-2023) Aansluitend ontvangen we 12 januari (wk 2) de 3e Nvl en verwacht u 26 januari (wk 4) een aanbieding. Rekening houdend met de interne procedures rondom een project van deze (financiële) omvang dienen wij intern het project direct aansluitend aan het ontvangen van de 3 Nvl af te ronden. Tijd om de bevindingen uit de 2e dialoogronde te verwerken of nader uit te zoeken past niet in de planning. Kunt u na de 2e dialoogronde ook een periode inplannen net als na de 1e dialoogronde?	Zie antwoord op vraag 7.
16	aanbestedingsplanning	Volgens de aanbestedingsplanning verstrekt u vrijdag 15 juli (wk 28) de contractstukken. Dat is voor veel collega's, onderaannemers en leveranciers het begin van hun zomervakantie. Het reguliere zomerverlof in de branche eindigt in regio midden week 32 en in regio zuid zelfs pas week 34. Van de 7 weken voorbereidingstijd tot de 1e dialoogronde (start 2 september) blijft in ons geval maximaal 3 weken over waarin we een team kunnen inzetten. In deze periode dienen mensen zich nog in te lezen en het werk 'eigen te maken' terwijl u verwacht dat Gegadigden in september al de dialoog met u aangaan over "slimme oplossingen in met name definitief ontwerp in relatie tot het BKP+ en de duurzaamheidsambitie,	Nee. Het door u gestelde geldt voor alle marktpartijen. Het is daarom dat Opdrachtgever een periode van 7 weken voorafgaand aan de 1e gesprekken heeft ingepland. De 1e dialoogronde duurt 1 maand. Daarmee is er voor de marktpartijen voldoende tijd om de uitvraag en het Project eigen te maken. De slimme oplossingen kunnen door u gedurende de gehele dialoofase worden bedacht en ingediend. Na de 3e en laatste Nota van Inlichtingen is de dialoofase afgesloten.

		uitvoeringsontwerp & uitvoeringsfasering, passend binnen de gestelde project randvoorwaarden en kaders" Kunt u de planning aanpassen zodat Gegadigden voldoende tijd hebben zich voor te bereiden op de 1e dialoogronde?	
17	Ontwerp	par. 1.1 beschrijft een realisatieovereenkomst op basis van Engineering & Construct onder toepassing van de UAV-gc 2005. Kunt u inzicht geven in de ontwerpvrijheid en ontwerpverantwoordelijkheid die de aannemer heeft tijdens de contractfase?	Dit is concreet opgenomen in de contractstukken en zullen aan de deelnemers van de dialoog- en inschrijffase worden verstrekt. Opdrachtgever kan op hoofdlijnen stellen dat: <ul style="list-style-type: none"> • zoveel mogelijk functioneel is gespecificeerd en Opdrachtgever zelf een definitief ontwerp dient te maken; • er op de X, Y, Z coördinaten beperkte ontwerpvrijheid is.
18	ontwerp	par. 1.1 beschrijft een realisatieovereenkomst op basis van Engineering & Construct onder toepassing van de UAV-gc 2005. Kunt u inzicht geven in de ontwerpinspanning die u tijdens de aanbestedingsprocedure van de Gegadigden verwacht?	Tijdens de aanbesteding wordt niet meer inspanning verwacht dan noodzakelijk voor de Inschrijving.
19	Plafondbedrag	Algemeen bekend is dat diverse oorzaken (oa. coronapandemie, hoge vervoerskosten van uit Azië en oorlog in Oekraïne) grote prijsstijgingen in de bouw te weeg hebben gebracht. Vooral de prijzen van olie-, staal- en hout-gerelateerde producten zijn exponentieel gestegen en zicht op een stabielere markt is nog niet aan de orde. U geeft aan een plafondbedrag toe te passen voor de aanbesteding van het werk. Kunt u inzicht geven in de hoogte van dit bedrag (eventueel met een bandbreedte) zodat marktpartijen het projectbudget mee kunnen nemen in de overweging om wel/niet aan te melden voor de aanbestedingsprocedure? Kunt u daarbij aangeven hoe u tot stand bent gekomen tot het vaststellen van het plafondbedrag en welke verhouding directe, indirecte en opslag voor AKWR u heeft aangehouden?	Primair is het van belang dat marktpartijen geïnteresseerd zijn in de Opdracht. Marktpartijen kunnen erop vertrouwen dat Opdrachtgever een realistisch plafondbedrag bepaalt voor het te realiseren werk én de nodige beheersmaatregelen treft voor de in de vraagstelling genoemde risico's. Zo is het mogelijk om prijzen te indexeren door toepassing van de GWW-index, met indexering per kwartaal. Aanvullend is het risico langere levertijden ondervangen door een ruime realisatieperiode voor dit contract toe te passen. Voor de bepaling van het plafondbedrag is de SSK-ramingsmethodiek als grondslag gebruikt.

20	selectieprocedure	Volgens par. 5.1 zal op basis van loting tot een definitieve selectie gekomen worden indien 3 of meer Gegadigden niet worden uitgesloten op basis van de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. De factor 'geluk' speelt hierin een grote rol. Waarom heeft u niet gekozen voor een trechteringsproduct waarmee op kwaliteit een definitieve selectie gemaakt kan worden?	Opdrachtgever is van oordeel dat, gelet op de aard en omvang van het werk, er slechts beperkt sprake is van onderscheidend vermogen bij Gegadigden als het gaat om referenties, competenties et cetera. Het voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen waarborgt afdoende de benodigde kwaliteit, kennis en expertise voor de Dialoog- en Inschrijvingsfase en uitvoering van de Opdracht. Daarnaast streeft Opdrachtgever hiermee naar beperking van de administratieve lasten bij de procedure.
21	Ervaring verdiepte aanleg	Voor kerncompetentie G4 wordt gevraagd naar "Ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van een verdiepte aangelegde weg". Mag Gegadigde deze eis ook lezen als "Ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van een verdiepte aangelegde (spoor)weg"? Het gaat immers om de technische kennis die benodigd is voor het ontwerp en uitvoeren van een verdiepte ligging.	Dat is toegestaan.