



PHO-01 Brug 3 Frans Halsstraat



Belanghebbenden

Beheerder	E-mail	Telefoon	Belang
Stedin	klicdesk@stedin.net	088 8956222	NEE
Evides	sbiregieteam@evides.nl	010 2935363	NEE
BT Nederland	nscablemanagement@bt.com	088 2124413	NEE
Gem. Nissewaard	aj.rooks@nissewaard.nl	0181 696787	NEE
Eurofiber	vooroverleg@eurofiber.com	030 2428700	NEE
KPN	orderintakeplan@kpn.com	088 6610315	NEE
Reggefiber	klic-reggefiber@kpn.com	088 0063767	NEE
Ziggo	klic@vodafoneziggo.nl	088 7174401	NEE
GASUNIE	CTA@gasunie.nl	050-5211800	JA

Conclusies en aanbevelingen

Conform de ontvangen klic-informatie liggen er in de directe nabijheid van de brug GEEN ondergrondse kabels en leidingen. Ca 20 meter ten noorden van de brug ligt (een gebied) met een of meer buisleidingen met gevaarlijke inhoud van de NV Nederlandse Gasunie West. De GASUNIE dient in een vroegtijdige stadium betrokken te worden bij elke mogelijke planvorming die van invloed is of kan zijn op de veilige, ongestoorde en duurzame ligging van de door de Gasunie beheerde buisleiding(en). Aan de klic-informatie kunnen geen rechten worden ontleent. De grondroerder is te allen tijde verantwoordelijk voor het veroorzaken van eventuele schade aan eigendommen van derden.

