

Aanbesteding: 21243| Vervangen hydraulisch systeem shelters te Leeuwarden
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 21243

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
55 Bestek 00.02.22-02 Garantie Onderhoud

Vraag:

Moet het preventief en correctief onderhoud worden meegenomen in de aanbidding voor de onderhoudsperiode (drie maanden) of voor de garantie periode (twee jaar)?

Antwoord:

Zie bestekspost 00.02.11.

Beantwoord op: 01-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
59 Voorkeur onderaannemer

Vraag:

Heeft de opdrachtgever een voorkeur voor een onderaannemer voor het uitvoeren van bestekspost 43.38.69-a ?

Antwoord:

De voorkeur van de aanbestedende dienst voor het uitvoeren van deze werkzaamheden gaat uit naar fa Conradi uit Dronrijp.

Beantwoord op: 01-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
60 Vervallen bestekspost

Vraag:

Vervallen van bestekspost 43.38.69-a

Antwoord:

43.38.69-a, het volgende komt te vervallen:
- het monteren van de benodigde koppelingen/aansluitingen (levering

luchtmacht) tbv aankoppelen van koelslangen binnen en buiten de shelter

Beantwoord op: 01-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:

Vervallen onderdeel van bestekspost

Vraag:

Vervallen onderdeel van bestekspost -68.51.11-a

Antwoord:

Bij bestekspost 68.51.11-a komt de volgende regel komt te vervallen;

UPS voor de voeding van de PLC tijdens start van de noodstroom aggregaat, tijdsduur UPS voeding minimaal 10 minuten.

Beantwoord op: 01-04-2022

Label: Inhoud