

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen Percelen
50	k1B Ontwerp-presentatie	U heeft dit punt nu gewijzigd in de plattegrond en presentatietekening. We nemen aan dat dit als twee separate bestanden gezien moet worden. Klopt dat?	Dit klopt.	3-3-2022 Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3
51	Aanbestedingsleidraad - 5.	U heeft hier de eerste twee bullit points verwijderd. ook die waar een verlenging aangegeven staat. Betekend dit dat er geen verlenging mogelijk is en het contract voor één jaar aangegaan wordt?	De opdracht bestaat inderdaad uit eenmalige opdrachten die zoveel als mogelijk in 2022 afgerond dienen te worden.	3-3-2022
52	NVI Vraag 34:	We willen met de vraag verwarring voorkomen tussen eerder geleverde toestellen en toestellen binnen dit contract. Voor "oudere" toestellen de levertijd van onderdelen hanteren die geldt voor toestellen geleverd binnen het contract is niet reëel.	Gezien de aard van de opdracht - nieuwe plekken ontwerpen en opleveren - verwachten we dat u rekening houdt met de wens om zoveel mogelijk in 2022 op te kunnen leveren. Daar past u uw ontwerp op aan, zodat levering daadwerkelijk mogelijk is.	3-3-2022 Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3
53	K1. Ontwerp speelruimte	U spreekt hier over speelaanleidingen. Bedoelt u hiermee speelwaarde?	Met speelaanleidingen bedoelen we objecten die uitnodigen tot spelen, dit hoeft dus niet per definitie een speeltoestel in de klassieke zin van het woord te betekenen. Denk aan een omgelegde boom of andere natuurlijke speelelementen/speelaanleidingen. Het object leidt dus tot spelen en heeft inderdaad speelwaarde.	4-3-2022 Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3
54	PVE Levering (veiligheids)ondergronden punt B	Bedoelt u hierbij dat er kunstgras wordt toegepast als er zowel sprake is van een valhoogte groter dan 1,50m en van een gedwongen beweging of geldt dit ook als er van één van de twee sprake is.	Dat klopt. Hierbij geven wij wel aan dat wij open staan voor andere ondergronden, zoals het aangeeft moeten die vrijgegeven worden. Dus als er in het ontwerp een andere ondergrond is die dezelfde valdamping kan bieden en de gedwongen beweging niet hinderd staan wij daar open voor.	4-3-2022 Perceel 1, Perceel 2, Perceel 3