



Aanbesteding rioolreiniging en inspectie

Nota van inlichtingen

Kenmerk:	135602
Status:	Definitief
Aantal pagina's:	15
Datum:	22 juni 2022

In deze nota van inlichtingen zijn – voor zover van toepassing - mededelingen, de gestelde vragen en bijbehorende antwoorden en bijlagen opgenomen. Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Bijlagen

- Bijlage 3 (bij Programma van eisen)
- 2022-OIS017_PVE_Bijlage 1_INSCHRIJFSTATEN_v2.xlsx
- 2022-OIS17-PVE-01_REINGEN EN INSPECTEREN RIOLEN_V2.pdf

Mededelingen

- **Er zijn als bijlage gewijzigde inschrijfstaten opgenomen ter vervanging van de aanvankelijk gepubliceerde inschrijfstaten.**

Vragen en antwoorden

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
1	PVE-01 Indexering van de prijzen	In deel 3 01.21.10 Indexering van prijzen geeft u aan dat de tarieven gedurende de contractduur (exclusief verlenging) niet geïndexeerd worden. Dit standpunt houdt in en heeft tot gevolg dat de inschrijvers bij inschrijving rekening zullen houden met indexeringen die op basis van het afgelopen half jaar tot stand zijn gekomen op basis van de onrustige omstandigheden in Oost Europa en de prijsstijgingen die deze tot gevolg hebben gehad. Daarmee zullen de afzonderlijke opdrachtgevers het eerste jaar te veel betalen. Kunt u de bepaling aanpassen en toestaan dat de tarieven na het eerste jaar kunnen worden aangepast?	Zie gewijzigd artikel 01.21.10	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oosterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
2	Programma van Eisen, pagina 8, art 1.4-1	Welke percelen zijn niet in staat dit aan te leveren?	Zie gewijzigd artikel 1.4.1.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oosterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk

3	Programma van Eisen, pagina 12, art 2.3	Kunt u een extra omschrijving toevoegen voor het vervoeren van Riool Slib? Voor het perceel Dongen geeft u aan als bijzonderheid dat deze bij ZRN in Waalwijk gestort moet worden. Dit moet dan wel vervoerd worden Kun u tevens de inschrijfstaat wijzigen door deze post toe te voegen?	Bij perceel 1 Dongen dient, zoals in artikel 4.1 is aangegeven, het vervoeren van het RKG-slib naar ZandRecycling Nederland in de eenheidsprijzen voor reiniging te zijn opgenomen. Bij de overige percelen geldt artikel 2.3 en dienen de vervoers- en acceptatiekosten in besteksposten 2.3 te zijn opgenomen.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
4	Programma van Eisen, pagina 14, art 2.5.6	U geeft aan dat een losse hogedrukwagen met 2 man bedient moet worden dit is normaal met 1 man kunt u dit aanpassen?	Artikel wordt gewijzigd. Bij inzet van een hulpkracht zie artikel 2.5.10	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
5	Programma van Eisen, pag 14, art 2.5.7	U geeft aan dat een losse vacuümwagen hogedrukwagen met 2 man bedient moet worden dit is normaal met 1 man kunt u dit aanpassen?	Artikel wordt gewijzigd. Bij inzet van een hulpkracht zie artikel 2.5.10	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
6	Programma van Eisen, pag 14, art 2.5.2 / 3	Ons bedrijf werkt alleen met het nieuwste materieel hiermee kunnen de genoemde combi hogedruk/zuig combinatie prima met 1 man bediend worden. Kunt u dit aanpassen	Nee, artikel blijf gehandhaafd.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
7	Programma van Eisen, pag 14, art 2.5.8 + 9	Zelden worden beide technieken gebruikt in een bestek het resultaat staat helder omschreven kunt u beide posten samenvoegen tot een post aub.	Nee, artikel blijf gehandhaafd.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4

				Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
8	Programma van Eisen, pag 23, art 01-17-10	De omschrijving in dit artikel strookt niet met geldende regels. Binnen de UAV 2012 zijn hier verschillende regels voor. U sluit aanzienlijke prijsstijging voor de acceptatie van Riool Slib uit. Wij vragen dit toch ook in het kader van een goede opdrachtgever en opdrachtnemer relatie te wijzigen. U heeft als opdrachtgever na indiening altijd nog de ontbinding van de overeenkomst ter beschikking.	Nee, artikel blijf gehandhaafd. De UAV is van toepassing op dit bestek.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
9	Programma van Eisen, pag 27, art 10-02-02 / 01	Wij vragen u dit te herzien. Door de in uw bestek genoemde inspectie voorwaarden lopen reiniging en inspectie nog ver voor elkaar. Hierdoor blijft het werkterrein overzichtelijk. Wij verzoeken dit artikel dan ook op dat punt aan te passen. Dwz Reinigingscombi en inspectiewagen ploeg mag bestaat uit totaal 2 personen.	Nee, de eis van bezetting is in het PVE opgelegd vanuit het oogpunt van veiligheid en wordt niet aangepast. Artikelen blijven gehandhaafd.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
10	Programma van Eisen, pag 29, art 250306 /05-06	Kunt u percentages aangeven per perceel van deze punten?	Dit is niet aan te geven. Voor de beschikbare informatie zie bijlage 3 van het PVE	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
11	Programma van Eisen, pag 40, art 4.5	In de inschrijfstaat staan ook voor Waalwijk / Dongen beide technieken te prijzen. Terwijl deze conform dit artikel er maar 1 gebruikt. Zie ook vraag 6 extra argumentatie om dit samen te voegen en de keuze des aannemers te laten	Zie aangepaste inschrijfstaten.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk

12	Programma van Eisen, pag 40, art 4.5	De werkzaamheden dienen uiterlijk 1 juli van elk uitvoeringsjaar te zijn afgerond; wordt er nog een deelopdracht gepland in 2022, zo ja met welke omvang?	Voor de gemeente Waalwijk komt geen deelopdracht meer in 2022.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
13	Programma van Eisen, pag 35, art 254501 -1	Mag inschrijver er van uit gaan dat het riool onder normale omstandigheden "leeg loopt" of vooraf het waterpeil tot een minimum beperkt kan worden? Zo niet, waarmee dient per deelnemende gemeente rekening gehouden te worden?	Zie artikel 25 03 06.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
14	Programma van Eisen, pag 33, Bepalingen 25.42	Zijn alle putten voorzien van een stroomprofiel op buisniveau? Zo niet, met welk percentage zakputten per deelnemende gemeente dient rekening gehouden te worden per deelopdracht?	Zie artikel 25 03 06. Voor de beschikbare informatie zie bijlage 3 van het PVE	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
15	Programma van Eisen, pag 33, art. 25 42 03 lid 01	Op welke wijze worden aanvullende maatregelen verrekend om een eventuele verzakking "droog te inspecteren" die niet behoren tot de reguliere resultaatsverplichtingen bij een goed werkend nagenoeg droog riool? Als dit niet verrekend kan worden met welk percentage verzakkingen per perceel moet inschrijver rekening houden om een kosten homogene afprijzing van de posten mogelijk te maken?	Zie aangepast artikel 25 42 03 lid 01. Voor het detecteren van verzakkingen is juist een waterdiepte interessant en is bijzuigen niet gewenst. Indien de leiding naderhand alsnog met bijzuigen geïnspecteerd dient te worden, worden deze kosten extra verrekend.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk

16	Programma van Eisen, pag 8, art 1.4-1	Proces opdragen deelopdrachten, punt 2; In welk format wordt de aangeleverde informatie aangeleverd?	De opdrachtgever levert een RibX, werktekeningen in PDF, DGN, DWG en/of DXF aan.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
17	Programma van Eisen, pag 8, art 1.4-1	Proces opdragen deelopdrachten, punt 1; De opdrachtgever verstrekt indien mogelijk ook een RIBX-bestand. Mag inschrijver er van uit gaan dat de afzonderlijke Opdrachtgever een correct en specifiek op de deelopdracht gevuld en gevalideerd RIBX-bestand aanlevert en de opdrachtnemer dit vult. Zo niet, welke van de afzonderlijke Opdrachtgevers zal het RIBX-bestand niet aanleveren? Of bij hoeveel % van de deelopdrachten dit niet zal worden aangeleverd?	Ja, de aannemer mag uitgaan dat de opdrachtgever een gevalideerd RIBX-bestand aanlevert.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
18	B.2 Onder aanneming	Wij hebben de onderaannemer niet nodig om aan de eisen te voldoen. Maar maken wel gebruik van een onderaannemer. Dit wordt ook kenbaar gemaakt op de UEA, maar er is gemeld "onderaannemer nog niet bekend". Is dit juist? Mag de onderaannemer nog zelfstandig inschrijven?	Ja, er is niet gevraagd om de naam van de onderaannemers op te geven op wie geen beroep wordt gedaan om te voldoen aan de geschiktheidseisen. Ja.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
19	3.2.1. – Kerncompetenties	Er wordt hier gevraagd om een referentie voor rioolreiniging en –inspectie. Het hoogste bedrag wat hiervoor gevraagd wordt is € 90.000.-. Dit referentiebedrag wordt gehaald – moeten we dan voor alle andere partijen ook nog een referentie overleggen, of is deze voldoende voor alle 5? Waarschijnlijk is de tekst op Blz. 11 die hier aangehaald wordt niet compleet. Het 2de deel stopt met het woord - De	De referentie kan volstaan voor alle percelen, maar dient wel bij iedere inschrijving op een perceel te worden ingediend.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk

20	2.14 – inschrijven als Hoofdaannemer met Onderaannemers	<p>U spreekt hier over een samenwerkingsverband om aan gestelde ervaringseisen te voldoen. Wij schrijven in als hoofdaannemer en maken alleen maar gebruik van de onderaannemer zijn dienst. We zijn dan ook als hoofdaannemer de aanspreekpersoon.</p> <p>We vragen altijd bij meerdere partijen offertes op en met het invullen van de UEA wordt aangegeven dat we gebruik maken van een onderaannemer voor betreffend werk, echter dat nog niet bekend is met wie we dit werk gaan maken.</p> <p>We geven dan aan in deel IID We maken gebruik van een onderaannemer Rioolreinigen of Rioolinspectie echter onderaannemer is nog niet bekend</p> <p>Is dit juist?</p> <p>Of moeten we bij alle bedrijven waar we een offerte opvragen ook de UEA in laten vullen? En mogen zij dan niet meer inschrijven?</p>	Zie het antwoord op vraag 18. IID hoeft niet ingevuld te worden. Alleen indien een beroep wordt gedaan op een derde om aan de geschiktheidseisen te voldoen, moet ook een UEA van die derde worden ingediend. Dat betreft rubriek IIB op het UEA.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
21	Beschrijvend Document	<p>2.12 – één keer inschrijven</p> <p>Een bedrijf doet alleen maar rioolreiniging of rioolinspectie en heeft dus een ander bedrijf nodig voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.</p> <p>Kan het ander bedrijf dan ook nog zelfstandig inschrijven?</p>	Ja.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
22	02 - Putten	<p>Indien tijdens de inspectie een blinde / verdekte put wordt aangetroffen moet deze opgezocht c.q. ingemeten worden en herkenbaar gemaakt worden. Dit is een resultaatsverplichting.</p> <p>Graag daarvoor een bestekspost opnemen.</p> <p>Indien u geen bestekpost maakt dan minimaal aangeven om hoeveel putten het mogelijk kan gaan. Dan kunnen we dit</p>	<p>Nee, hiervoor wordt geen bestekspost opgenomen. Artikel 25.45.03 is een bijkomende verplichting tijdens de werkzaamheden en betreft geen (verrekenbare) resultaatsverplichting.</p> <p>Het gaat hier om verdekte of blinde putten die niet bij de gemeente bekend</p>	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk

		meenemen in de calculatie. En mochten dit er dan beduidend meer worden dat we ook kunnen verrekenen.	zijn c.q. op tekening staan vermeld. Het aantal is onbekend.	
23	25 45 03 / 02 – Rioolinspectie	01 – Leiding niet volledig geïnspecteerd, deze moet dan indien mogelijk vanaf de andere zijde worden geïnspecteerd. We doen hiervoor een extra inspanning. Mogen we ervan uitgaan dat dan ook de volledige strenglengte in rekening gebracht kan worden.	Als de streng volledig geïnspecteerd is wel.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
24	25 45 02 – In beeld brengen putten.	Het is beeld brengen van de putten zien wij als een extra resultaatsverplichting en daarvoor zien we dan ook graag een bestekspost. Verder is het niet altijd mogelijk om de beginput volledig in beeld te brengen, daar de motorwagen in de streng moet worden gezet met bijhorende kabelbegeleiding. Het terugrijden van de motorwagen in de put kan mogelijk een kabelbreuk opleveren of is technisch helemaal niet mogelijk. Kunnen we dan deze kosten bij de opdrachtgever neer leggen?	Nee, hiervoor wordt geen bestekspost opgenomen. Artikel 25.45.02 is een bijkomende verplichting tijdens de werkzaamheden en betreft geen (verrekenbare) resultaatsverplichting. Nee, deze kosten kunnen niet bij de opdrachtgever worden neergelegd. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor zijn materieel.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
25	25 45 01 - afsluiten riool	02 – U geeft hier aan dat het plaatsen van de afsluiters in de eenheidsprijs moet zitten. Dit is ons inziens niet reëel, en we kunnen ook niet inschatten hoeveel we er mogelijk moeten zetten, laat staan welke diameter. Graag hiervoor een bestekspost maken. Moet er voor het dichtzetten van de grotere diameters een afsluitplan gemaakt worden? Zo nee – wat te doen als deze toch gezet moeten worden?	Nee, er worden geen extra besteksposten opgenomen. De besteksposten zijn onderverdeeld naar verschillende diameters. Voor zover een afsluitplan nodig is dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijs te zijn verwerkt.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk

26	25 42 03 – rioolinspectie	01 – U geeft hier aan dat – indien de camera tijdens de inspectie onder water verdwijnt we moeten bijzuigen en de kosten hiervoor niet worden verrekend. Dit is ons inziens niet reëel. Wij kunnen op voorhand niet weten of er in betreffende streng een zonk aanwezig is. Graag dit dan ook aanpassen zodat beide partijen hiermee kunnen werken.	Zie aangepast artikel 25 42 03 lid 01.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
27	25.03.06 – Gebruikstoestand riool	Loopt het riool onder normale omstandigheden leeg? en/of zijn de B.O.B maten die op de tekening staan juist?	Zie artikel 25 03 06. Voor de beschikbare informatie zie bijlage 3 van het PVE.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
28	01 17 60 - 01 afvoeren slib	01 – U geeft hier aan afvoeren via lekvrije dichte bakken. Kunnen we binnen de gemeentegrens (op het werk) ervan uitgaan dat we slibontwateringscontainers kunnen plaatsen? Gezien de CO ₂ -uitstoot van de voertuigen behoort dit wellicht tot een mogelijkheid.	Nee, hiervan kan niet worden uitgegaan.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
29	01 02 09 – Voertuig met eigen bebakening	U geeft hier aan dat figuurnummer 1221 moet worden aangebracht op de voertuigen, en indien niet aanwezig hiervoor een korting wordt geheven van € 500.- per gebeurtenis. Het is niet altijd mogelijk om dit soort bebording op de voertuigen aan te brengen, zeker niet op de achterzijde van het voertuig, gezien dit ook de werkplek is. Graag dit artikel zodanig aanpassen en/of geheel verwijderen, zodat we wel kunnen werken.	In het artikel staat aangegeven dat voor "actiewagen" mag worden gelezen "voertuig met eigen bebakening" en niet moet worden gelezen. Indien u het figuur niet op "voertuig met eigen bebakening" kunt aanbrengen dan dient u een "actiewagen" in te zetten. Het artikel wordt niet aangepast.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk

30	2.5 Beschikbaarstelling Bezetting voertuigen 10 02 02 / 01	U geeft telkens aan bediening met hulpkracht. En dit ook bij de inzet van een HD-wagen of Vacuümwagen. Als we de werkzaamheden uitvoeren met een Zgn. Reinigingsstel moeten we dan met 4 personen zijn of is 2 dan voldoende?	Zie gewijzigde artikelen 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 en 10.02.02 lid 01.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
31	2.4 – Inspecteren riolering	<p>Wij beschikken niet over een 3D-kogelbeeldopname voor de strengen. Kunnen we ervan uitgaan dat indien we dit werk binnen de gemeente aannemen de rioolinspectie met een normale videocamera kan worden uitgevoerd?</p> <p>In de inschrijf / verrekening staat geeft u beide mogelijkheden aan. (2.4.1 / 2 en 2.4.4 /5) Wat is de reden van beide inspectiemogelijkheden?</p>	<p>Nee, daar waar in een perceel besteksposten obv een 3D kogelbeeldopname is opgevoerd dan geldt ook dat u bij opdracht van deze betreffende posten de inspectie dient uit te voeren met een 3D kogelbeeldopname.</p> <p>De betreffende gemeente wil zelf beslissen of de leidingen middels een "traditionele" methode geïnspecteerd dient te worden of middels een 3D Kogelbeeldopname.</p>	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk

32	Programma van eisen	<p>2.1 - Voorverkenning</p> <p>We moeten nu op voorhand al een kosten calculatie maken om van vele kilometers riolering, een inventarisatie te maken terwijl we nog niet weten wat we moeten gaan doen. Dit kan alleen als we meer info hebben over de juiste locatie van het werk.</p> <p>Binnen deze post zijn behalve punt a verder alle punten aangehaald welke de prijsvorming voor het reinigen en inspecteren per meter enorm kunnen beïnvloeden.</p> <p>Zijn er RIBX gegevens bekend voor de komende 2 - 4 jaar werk? Zo ja – dan deze beschikbaar stellen zodat we meer informatie hebben.</p> <p>Zo nee- dan deze bestekspost aanpassen en niet het risico bij de aannemer leggen. Zo zit de RAW niet in elkaar. (zie tekst hieronder)</p> <p>Bezichtigen werkterrein kan geen verplichting zijn. De aannemer is niet verplicht / kan niet verplicht worden het werkterrein, in het kader van zijn inschrijving, te bezichtigen. Wat ziet de inschrijver? Wat had de inschrijver moeten zien? De subjectiviteit hierin is juridisch niet dicht te timmeren. Relevante gegevens opnemen in het bestek. Het houden van een aanwijzing is mogelijk. Zie ook RAWeetje 'Is een inschrijver verplicht het werkterrein buiten te bezichtigen?' https://www.crow.nl/downloads/pdf/contracteren/besteksvormen/resultaten-besteksbeoordeling-raw.aspx pag. 5 punt 11</p> <p>RAWeetje https://www.raw.nl/thema/gebruik-van-raw/blog/80-is-een-inschrijver-verplicht-het-werkterrein-buiten-te-bezichtigen</p>	<p>Bij de voorverkenning dienen de punten a t/m g van artikel 2.1.1 te worden geregistreerd. De voortvloeiende werkzaamheden hieruit worden op besteksposten verrekend en vallen niet binnen artikel 2.1.1.</p> <p>Nee, deze gegevens zijn niet beschikbaar. De voorverkenning is obv meters en dus af te prijzen.</p> <p>Nee, bestekspost wordt niet aangepast. De voorverkenning is op basis van meters en dus af te prijzen.</p> <p>De bezichtiging van de locaties is in de aanbestedingsfase niet van toepassing. Bij een deelopdracht kan een voorverkenning worden gevraagd. Deze voorverkenning wordt verrekend op artikel 2.1</p>	<p>Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk</p>
----	---------------------	---	--	--

33	herinspectie na frezen	Indien er na uitvoering van het freeswerk, nogmaals geïnspecteerd dient te worden, vindt de verrekening voor deze extra reinigings- en inspectiewerkzaamheden dan plaats via de TBS-posten?	Zie gewijzigd artikel 01 21 05 lid 06. Indien de grootte van de deelopdracht kleiner is dan 700 meter wordt verrekend op basis van TBS uren.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
34	frezen	Wanneer uit de inspectie blijkt dat er obstakels aanwezig zijn welke de inzet van de freesrobot vereisen, dient de streng na het verwijderen van de freesrobot, dan nogmaals gereinigd en geïnspecteerd te worden?	Het frezen van obstakels in welke vorm dan ook wordt door de opdrachtgever bepaald. Na frezen dienen deze strengen nogmaals gereinigd en geïnspecteerd worden.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
35	deel 3 bepalingen 23 03 06	lid 05 kunt u aangeven welk percentage putten voorzien is van een stroomprofiel?	Dit is niet aan te geven. Voor de beschikbare informatie zie bijlage 3 van het PVE	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
36	algemeen	Zijn alle inspectieputten (met uitzondering van de door u genoemde inspectieputten gelegen in voet-fiets en (midden)bermen, tot boven de put bereikbaar voor ons groot materieel?	Uw term "Ons materieel" is een subjectief begrip. In het PVE wordt geen (omvang van) materieel voorgeschreven. U dient ervan uit te gaan dat putten in rijbanen bereikbaar zijn voor materieel.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
37	algemeen	Lopen de rioolstelsels onder normale omstandigheden leeg?	Zie artikel 25 03 06.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk,

				Perceel 5 Gemeente Waalwijk
38	algemeen	Dienen wij rekening te houden met de aanwezigheid van persleidingen en hoe gaan wij hier mee om?	Zie artikel 25 03 06.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
39	algemeen	Dienen wij rekening te houden met de toepassing van rijplaten?	Nee, de inschrijver hoeft geen rekening te houden met rijplaten.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
40	deel 3 bepalingen 25 45 01	Lid 02 - Gezien het feit dat niet alle soorten afsluiters op onze wagens aanwezig zijn - tot welke diameter dient de inschrijver rekening te houden met het aanbrengen van afsluiters?	Alle diameters genoemd in het PVE.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
41	deel 3 bepalingen 25 45 03 Rioolinspectie	Lid 03 - staat deze tekst verkeerd? De tekst heeft betrekking op het " reinigen" maar staat in de paragraaf voor " inspectie" .	Zie gewijzigd artikel 25.45.03 lid 03.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk

42	deel 3 bepalingen 25 42 03	01 - u geeft aan dat wanneer het waterniveau dusdanig hoog is dat de camera onderwater gaat, er leeggezogen dient te worden. Komen er door zettingen in de grond veel " verzakkingen" voor in het stelsel?	De aanwezigheid van verzakkingen zijn onbekend. Zie verder aangepast artikel 25 42 03 lid 01.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
43	deel 3 bepalingen 25 42 03	01 - u geeft aan dat wanneer het waterniveau dusdanig hoog is dat de camera onderwater gaat, er leeggezogen dient te worden. Hoe moeten wij omgaan met de aanwezigheid van verzakkingen?	Voor het detecteren van verzakkingen is juist een waterdiepte interessant en is bijzuigen niet gewenst. Indien de leiding naderhand alsnog met bijzuigen geïnspecteerd dient te worden, worden deze kosten extra verrekend. Zie aangepast artikel 25 42 03 lid 01.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
44	deel 3 bepalingen 25 35 03	Lid 03 + 04 - u geeft aan dat de eventuele meerkosten voor het tegenstrooms reinigen in de verrekenprijzen moeten zijn inbegrepen. Kunt u aangeven met welk percentage voor tegenstrooms-reinigen de inschrijver rekening dient te houden?	Nee, dit is niet aan te geven.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
45	deel 3 bepalingen 25 04 07	Lid 01 met welk percentage dienen wij rekening te houden met betrekking tot de aanwezigheid van toegangsopeningen die kleiner zijn dan de inwendige afmeting van de leiding?	Artikel 25.04.07 lid 01 komt te vervallen	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
46	deel 3 bepalingen 25 04 06	Lid 01 kunt u aangeven met welk percentage wij rekening dienen te houden met putten die gelegen zijn in voet-fietspaden en (midden)bermen?	Voor de beschikbare informatie zie bijlage 3 van het PVE.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk,

				Perceel 5 Gemeente Waalwijk
47	deel 3 bepalingen 25 04 07	Kunt u aangeven met welk percentage wij rekening dienen te houden dat de putdeksel en schacht niet boven de leiding liggen?	Nee, dit is niet aan te geven.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
48	deel 3 bepalingen 23 03 06	lid 4 u geeft aan dat er meterse buizen kunnen voorkomen in zowel ei-als ook ronde profielen. Zijn deze bij aanleg afgedicht met asbesthoudende voegenkit?	Dit is onbekend en niet relevant voor de prijsvorming. In het PVE niet wordt gevraagd om voegenkit te verwijderen.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
49	deel 3 bepalingen 23 03 06	lid 06 Kunt u een percentage aangeven waarin putten met een zandvang of valputten voorkomen?	Voor de beschikbare informatie zie bijlage 3 van het PVE	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk
50	deel 3 bepalingen 01 13 10	lid 01 vermeld een geluidsniveau voor werkzaamheden in de nacht van 23:00 tot 07:00 uur van 45 dB(A). Wanneer dit al voorkomt in geval van bijvoorbeeld een calamiteit, kunnen wij er dan vanuit gaan dat er deze norm afgeweken kan worden gezien de noodzaak om de calamiteit op te lossen?	Calamiteiten zijn niet opgenomen in het PVE. Zie verder artikel 01.01.13 lid 08.	Perceel 1 Gemeente Dongen, Perceel 2 Gemeente Goirle, Perceel 3 Gemeente Hilvarenbeek, Perceel 4 Gemeente Oisterwijk, Perceel 5 Gemeente Waalwijk