

Ref.nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
59	Schouw	Valt de gesproken woord installatie ook binnen de scope? (bijvoorbeeld aanwezig op locatie Westvliet)	Indien de installatie voorzien is van gesproken woord valt deze binnen de scope van de aanbesteding
60	Schouw	Valt de sprinklerinstallatie ook binnen de scope? (bijvoorbeeld aanwezig op locatie Westvliet)	Nee, wel dient de koppeling met de sprinkler te worden gecontroleerd.
61	Schouw	Wat is de bewakingsomvang van de locaties? (gedeeltelijke bewaking, handmatig of automatisch?)	Een (groot) deel van de locaties heeft gedeeltelijke bewaking middels automatische brandmelders; de meeste panden (van onze locaties) zijn waar nodig voorzien van handbrandmelders; De locaties Den Haag Westvliet en Amersfoort zijn voorzien van een automatisch systeem welke gekoppeld is aan een RAC.

Tevens is de tekst in cel F16 van tabblad 5 in het prijzenblad aangepast. Hier stond 20 en dit is aangepast naar "o.b.v. sub totaal uren". Deze cel is geen onderdeel van een formule, dus deze wijziging heeft geen gevolgen bij het invullen van deze bijlage.