

Data na Correctie (tbv KPI Analyse)					
RVO ref.	Status functie-herstel	Locatie	Issue	Klasse	RVO aangemeld
80927099	volledig FH	VL	RVL_CLT_4 reageert heel traag	P5	3-1-2019 9:30
80927145	volledig FH	Zevenaar	ZE_CLT_3 communicatie storing	P5	4-1-2019 11:30
80927270	volledig FH	VL	RVL_CLT_2 Probleem TTI scherm werkplek A15	P5	7-1-2019 7:54
80925083	volledig FH	Pankan	JPA802-JPA803 thermisch-werkschakelaar onderhoud sto	P5	13-1-2019 2:38
80927723	volledig FH	Botlek	HMI client 3 communicatie storing	P5	14-1-2019 8:10
80928048	volledig FH	VL	RVL zicht op tunnels niet beschikbaar	P2	18-1-2019 4:47
80928502	volledig FH	Pankan	Pankan client 4 storing (toetsenbord en muis)	P5	23-1-2019 10:25
80929179	volledig FH	Giessen	HMI client 3 communicatie storing	P5	1-2-2019 7:30
80929268	volledig FH	VL+OBI	Operator Alarm knippert zonder geluid	P2	2-2-2019 7:49
80927192	volledig FH	Zevenaar	HMI client 1 communicatie storing	P5	2-2-2019 10:07
geen	volledig FH	Sophia	ESXi Server 1 harddisk 7 defect	P4	13-2-2019 14:00
geen	volledig FH	Sophia	Acronis Backup gestopt	P4	14-2-2019 10:00
80930516	volledig FH	Sophia	Datalog alarmen	P5	20-2-2019 10:50
80930645	volledig FH	Zevenaar	HMI client 3 communicatie storing	P5	22-2-2019 10:00
80930723	volledig FH	Sophia	Blinking controls of SRV4	P5	25-2-2019 9:41
80931386	volledig FH	VL	[VL] Geen zicht meer op Sophia tunnel	P2	6-3-2019 17:02
80931595	volledig FH	Box3	HMI Redundantie storing Box3	P5	11-3-2019 8:10
80931748	volledig FH	Sophia	Client 3 communicatie storing (SO_CLT_3)	P5	12-3-2019 13:00
80931874	volledig FH	Botlek	BO_CLT1 en BO_CLT3 client communicatie storing	P5	14-3-2019 8:30
80931963	volledig FH	Sophia	Datalog server communicatie storing (SO_SRV_4)	P5	15-3-2019 7:45
54858250	volledig FH	Giessen	Giessen CLT3 communicatie storing	P5	19-3-2019 22:30
80932326	volledig FH	Sophia	BWS- en SVM Oost niet beschikbaar	P2	21-3-2019 15:27
geen	volledig FH	Zevenaar	Zevenaar CLT 1 comm. storing	P4	21-3-2019 7:45
800933029	volledig FH	OBI	OBI kan niet in TVL	P5	1-4-2019 9:50
808933197	volledig FH	Pankan	HMI client 1 storing	P5	3-4-2019 8:50
80933625	volledig FH	VL	Virus Alert RVL_CLT_2	P5	9-4-2019 9:35
80933648	volledig FH	Zevenaar	HMI client 3 storing	P5	9-4-2019 17:37
geen	volledig FH	Sophia	HMI client 1 communicatie storing	P4	25-4-2019 11:00
80934639	volledig FH	Pankan	HMI Client 3 communicatie storing	P5	25-4-2019 14:30
80935031	volledig FH	VL	VL Botlek client storing	P2	1-5-2019 20:25
80935043	volledig FH	Box3	Box3 PLC I/O LED fault	P5	2-5-2019 9:20
geen	volledig FH	Zevenaar	F92-ZAB200-EH03 Power supply defect	P4	7-5-2019 14:45
80935709	volledig FH	Botlek	BO_CLT_1 Display client runtime Framework error	P4	13-5-2019 13:45
80936210	volledig FH	Sophia	Sophia Client 3 vastgelopen	P5	21-5-2019 15:19
80937064	volledig FH	VL	RVL_CLT_3 scherm niet beschikbaar	P2	5-6-2019 15:20
80938033	volledig FH	VL	Speaker RVL_CLT_3 werkplek A15 werkt niet meer	P5	19-6-2019 0:00
80937854	volledig FH	Botlek	Botlek HMI client 3 communicatie storing	P5	17-6-2019 10:00
80937853	volledig FH	Giessen	Giessen HMI client 1 communicatie storing	P5	17-6-2019 10:00
80938648	volledig FH	Sophia	Zuidbuis ventilator 16 netwerk storing	P5	26-6-2019 13:15
80939825	volledig FH	Pankan	HMI Server redundantie storing	P5	12-7-2019 8:30
80939825	volledig FH	Zevenaar	Zevenaar Clt-1 communicatie storing	P5	23-6-2019 7:19
V01037240	volledig FH	Pankan	Pankan Tunnel Client PC4 storing	P5	17-7-2019 11:16
80940059	volledig FH	Botlek	Botlek tunnel , PLC redundantie storing Noordbuis	P4	17-7-2019 13:54
80941418	volledig FH	Giessen	HMI client 1 communicatie storing	P5	2-8-2019 20:50
80941481	volledig FH	Sophia	HMI client 2 communicatie storing (Voeding)	P5	5-8-2019 8:15
geen	volledig FH	Sophia	ESXi Server 2 hard drive 6 fail	P4	5-9-2019 9:00
80943463	volledig FH	OBI	SCADA TTI BR uitgevallen	P2	6-9-2019 8:03
80944459	volledig FH	Sophia	HMI client 1 communicatie storing	P5	24-9-2019 16:00
80944480	volledig FH	Giessen	HMI client 3 communicatie storing	P5	24-9-2019 16:00
80944734	volledig FH	Zevenaar	HMI client 1 communicatie storing	P5	27-9-2019 15:30
80944874	volledig FH	Giessen	Algemeen Storing Giessen Backbone switch 1	P5	30-9-2019 7:41
80944873	volledig FH	Botlek	HMI client 1 communicatie storing	P5	30-9-2019 11:37
geen	volledig FH	Giessen	HMI server redundantie storing	P4	30-9-2019 10:00

RVO ref.	Status functie-herstel	Locatie	Issue	Klasse	RVO aangemeld
80945153	volledig FH	Botlek	HMI client 3 communicatie storing	P5	3-10-2019 8:03
80945368	volledig FH	OBI	Botlek weggevalen op reserve werkplek	P4	7-10-2019 9:17
80945767	volledig FH	Giessen	Giessen GI_TC_ALG CPU Storing	P2	12-10-2019 0:50
80946097	volledig FH	Box3	HMI server redundantie storing	P5	17-10-2019 7:00
80946916	volledig FH	Sophia	HMI server redundantie storing (SO_SRV_2)	P4	28-10-2019 14:35
80947773	volledig FH	Giessen	Giessen CLT3 communicatie en Datalog storingsmelding	P5	10-11-2019 17:14
80947789	volledig FH	Zevenaar	Zevenaar CLT3 communicatie storing	P4	10-11-2019 17:14
80947786	volledig FH	Box3	Box3 HMI redundantie storing	P4	10-11-2019 17:14
80947819	volledig FH	Botlek	HMI Server Redundantie storing	P5	10-11-2019 17:14
80947918	volledig FH	Sophia	Sophia client 1 communicatie storing	P5	12-11-2019 8:45
80948245	volledig FH	Botlek	BO_CLT_1 Storing	P5	15-11-2019 9:50
80948816	volledig FH	Sophia	TunnelComplex Oost PLC redundantie storing	P5	23-11-2019 21:00
80949050	volledig FH	VL	Werkplek Botlek geen TTI beeld meer	P5	28-11-2019 4:50
80950854	volledig FH	VL	[VL] Werkplek A15 geen TTI beeld meer	P5	29-12-2019 11:00
?	volledig FH	Giessen	Giessen tunnel client 1 communicatie storing	P5	29-11-2019 7:51
809493348	volledig FH	Zevenaar	HMI server redundantie storing Zevenaar tunnel	P5	3-12-2019 8:53
n.v.t.	volledig FH	Giessen	Giessen CLT3 communicatie storing	P4	27-12-2019 18:45
n.v.t.	volledig FH	Zevenaar	Zevenaar CLT3 communicatie storing	P4	28-12-2019 17:10
80950913	volledig FH	Sophia	Sophia CLT1 communicatie storing	P4	30-12-2019 16:30
80951434	volledig FH	Giessen	PLC Noordbuis Algemeen watchdog fout	P2	9-1-2020 5:20
80951700	volledig FH	Giessen	GI_CLT_1 communicatie storing	P5	14-1-2020 7:35
80952641	volledig FH	Giessen	GI_CLT_3 communicatie storing.	P4	29-1-2020 9:30
80952733	volledig FH	Botlek	Botlek tunnel client 1 communicatie storing	P5	30-1-2020 9:32
80952734	volledig FH	Botlek	Botlek tunnel client 3 communicatie storing	P5	30-1-2020 10:15
n.v.t.	volledig FH	Giessen	GI_CLT_1 communicatie storing	P4	7-2-2020 10:15
80953272	volledig FH	Zevenaar	ZE_CLT_1 communicatie storing	P5	10-2-2020 10:00
80953880	volledig FH	Zevenaar	ZE_CLT_3 communicatie storing	P4	17-2-2020 7:30
80954261	volledig FH	OBI	Storing:TVL-Geen beeld meer	P5	19-2-2020 12:00
n.v.t.	volledig FH	Sophia	SO_CLT_1 communicatie storing	P4	21-2-2020 7:21
n.v.t.	volledig FH	Pankan	Pankan UPS storing	P4	21-2-2020 7:21
80954435	volledig FH	Giessen	GI_CLT_3 communicatie storing	P4	24-2-2020 8:12
n.v.t.	volledig FH	Giessen	GI_CLT_1 communicatie storing	P4	1-3-2020 22:15
80955259	volledig FH	Pankan	PA_SRV_1 HMI storing	P5	4-3-2020 8:39
80954916	volledig FH	Botlek	Energie monitor NET geeft geen informatie	P4	2-3-2020 8:33
80955659	volledig FH	Zevenaar	ZE_CLT_3 communicatie storing	P5	10-3-2020 14:27
80956084	volledig FH	Zevenaar	BO_CLT_1 communicatie storing	P5	16-3-2020 17:30
80956085	volledig FH	Zevenaar	BO_CLT_3 communicatie storing	P4	16-3-2020 17:30
80956462	volledig FH	Botlek	BO_CLT_1 Dell voeding	P4	23-3-2020 17:00
80056785	volledig FH	Giessen	GI_CLT_1 comm alarm.	P4	24-3-2020 17:00
80956936	volledig FH	Zevenaar	Primary HMI server uitgevalen	P5	29-3-2020 9:06
80957447	volledig FH	Sophia	SO_CLT_1 comm storing en HMI redundantie storing	P5	6-4-2020 11:45
80957724	volledig FH	OBI	OBI Client 1 geen zicht meer op Botlek	P5	10-4-2020 8:54
80957447	volledig FH	VL	TTI client probleem VL Kijfhoek	P5	12-4-2020 10:30
geen	volledig FH	OBI	OBI client 2 geen communicatie met TTI	P4	12-4-2020 11:00
80959124	volledig FH	Pankan	Storing sprinklerpomp 1 westzijde	P5	3-5-2020 9:14
80959220	volledig FH	Sophia	Noordbuis Algemeen Oost PLC redundantie storing	P5	6-5-2020 8:29
80959202	volledig FH	Botlek	HMI client 3 communicatie storing	P4	6-5-2020 9:09
80959393	volledig FH	VL	Boxen werkplek A15 werken niet	P5	8-5-2020 16:46
geen	volledig FH	Sophia	SO_ZB_ALG PLC I/O Led storing	P4	31-5-2020 2:30
80961849	volledig FH	Pankan	Pankan OTS temperatuur hoog	P5	14-6-2020 3:15
80962408	volledig FH	Botlek	Botlek tunnel TVL status "TVL geen informatie : storing".	P5	23-6-2020 18:50
geen	volledig FH	Botlek	Botlek zuid was in onderhoud gezet, omdat TVL na doorg	P5	24-6-2020 0:55
geen	volledig FH	Pankan	PA CLT-1 communicatie storing	P4	24-6-2020 22:45
geen	volledig FH	Botlek	Botlek onterechte blussing	P2	22-6-2020 23:22
80964011	volledig FH	Giessen	Datalog server communicatie storing	P4	16-7-2020 8:21
80964006	volledig FH	Botlek	Datalog server communicatie storing	P4	16-7-2020 8:23

RVO ref.	Status functie-herstel	Locatie	Issue	Klasse	RVO aangemeld
80964712	volledig FH	Sophia	HMI Server Redundantie storing Sophia	P5	28-7-2020 7:15
80965445	volledig FH	Zevenaar	HMI server redundantie storing Zevenaar tunnel	P5	7-8-2020 13:50
80965529	volledig FH	Zevenaar	HMI server redundantie storing Zevenaar tunnel	P5	8-8-2020 11:25
80965284	volledig FH	Sophia	Sofhia tunnel PLC Noordbuis oost brand bestreiding redu	P5	5-8-2020 16:07
80966184	volledig FH	Sophia	Sophia Zuid TVL status geel	P2	16-8-2020 7:30
80966161	volledig FH	Sophia	FactoryTalk directory server communicatie storing	P5	15-8-2020 21:15
80966511	volledig FH	Sophia	SO-Server redundantie storing	P5	20-8-2020 10:05
80966717	volledig FH	Sophia	Sophia NB ALG West PLC redundantie storing	P5	22-8-2020 23:15
80966916	volledig FH	Sophia	Sophia ZB BB West Redundantie storing	P5	25-8-2020 20:05
80966511	volledig FH	Pankan	Pankan HMI redundancy storing.	P5	27-8-2020 7:45
80967372	volledig FH	Giessen	Giessen Algemeen Storing Backbone switch 1	P5	31-8-2020 14:20
80967414	volledig FH	Sophia	Zuidbuis ventilatoren 25, 26, 27 en 28 netwerk storing	P5	1-9-2020 13:00
80967517	volledig FH	Giessen	Datalog server communicatie storing	P5	2-9-2020 10:00
80968028	volledig FH	OBI	Reserve OBI client gaf alleen Hotbox display weer	P4	9-9-2020 21:30
80968839	volledig FH	Botlek	Datalog server communicatie storing	P5	21-9-2020 21:15
80968866	volledig FH	VL	Akoestisch signaal en geen zicht op enkele tunnels	P5	22-9-2020 10:50
80969331	volledig FH	OBI	Geen meldingen Giessen + systeem traag	P4	29-9-2020 11:17
80970324	volledig FH	OBI	Traag systeem OBI client	P4	13-10-2020 12:45
80870584	volledig FH	Sophia	Client 3 communicatie storing	P5	17-10-2020 8:25
80970396	n.v.t	RC (RIO)	Uitwijkwerkplek OBI client in Amersfoort start niet meer	P4	14-10-2020 10:00
80970501	volledig FH	Sophia	Voeding 24Vdc BWK RIO defect	P5	15-10-2020 14:58
80970853	volledig FH	Giessen	Datalog server communicatie storing	P5	20-10-2020 22:00
80971172	volledig FH	Zevenaar	Oost CLT-1 kan geen verbinding maken met de TVL serve	P4	26-10-2020 8:15
80971613	volledig FH	OBI	HMI client 1 vastgelopen	P5	2-11-2020 12:00
80972643	n.v.t	Botlek	Vloeistofafvoer Noord en Zuidbuis niet beschikbaar	P5	15-11-2020 7:40
80972853	volledig FH	Giessen	Backbone switch storing	P5	18-11-2020 14:00
80974271	volledig FH	Giessen	Data log. Communicatie storing Giessen	P5	8-12-2020 16:25
80974978	volledig FH	Giessen	Datalog Server communicatie storing Botlek	P5	20-12-2020 14:51
80795199	volledig FH	Sophia	Client 1 PC communicatie storing (Sophia)	P4	24-12-2020 13:00
80795531	volledig FH	Zevenaar	Client 3 Communicatie Storing Zevenaar	P4	31-12-2020 11:20
80975556	volledig FH	Zevenaar	HMI Server Redundancy alarm Zevenaar West UPS in byp	P5	31-12-2020 18:50
80975594	volledig FH	TVL	TVL uitgevallen, geen informatie beschikbaar	P5	2-1-2021 8:41
80975615	volledig FH	Zevenaar	Uitval Besturing TTI door defecte UPS	P5	3-1-2021 1:13
80975829	volledig FH	Sophia	HMI client 2 communicatie storing	P5	7-1-2021 10:25
80975976	volledig FH	Botlek	Sprinklermeldcentrale handafsl distributienet niet OK	P5	9-1-2021 12:00
80976680	volledig FH	Giessen	HMI redundantie / LAN 2 storing Giessen	P5	18-1-2021 12:30
80976680	volledig FH	Zevenaar	Zevenaar CLT-3 communicatie storing	P5	17-2-2021 10:40
80980650	volledig FH	Sophia	SO_CLT3 communicatie storing	P4	22-2-2021 11:00
80981470	volledig FH	Sophia	Net bewaking kleppen kast 194 en in 195 RIO	P5	8-3-2021 12:27
80981883	volledig FH	Giessen	GI_SRV_1 failure	P5	12-3-2021 9:00
80982024	volledig FH	Sophia	Datalog server communicatie storing	P4	15-3-2021 8:04
80982292	volledig FH	VL	Trdl Botlek kan niet inloggen op TTI	P5	18-3-2021 8:45
80982801	volledig FH	VL	Kfh: Wpk 7-457 BR TT A15 werkt niet	P5	25-3-2021 17:15
80894587	volledig FH	OBI	OBI_CLT_2 wireframes	P5	19-4-2021 13:00
80984996	volledig FH	VL	RVL_CLT_1 Werkplek 5-455 BR TTI A15 werkt niet. Fout n	P5	27-4-2021 8:20
80985165	volledig FH	Giessen	Giessen Data log server communicatie storing	P5	30-4-2021 8:00
80985578	volledig FH	Botlek	Botlek tunnel N-Buis brandbestreiding PLC redundantie s	P5	7-5-2021 7:45
80985753	volledig FH	Sophia	Sophia NB_BB_OOST PLC redundantie storing	P5	10-5-2021 8:30
80986188	volledig FH	Sophia	Sophia Storing Ethernet Data Server	P4	16-5-2021 21:58
80986200	volledig FH	VL	RVL Werkplek A15 Sophia Button niet bedienbaar	P2	17-5-2021 0:01
80986888	volledig FH	Pankan	PanKan HMI server redundantie storing	P4	27-5-2021 10:25
80987848	volledig FH	Pankan	Pankan tunnel communicatie storing Client 3	P4	9-6-2021 14:34
80987170	volledig FH	Botlek	Datalog communicatie storing Botlek	P4	31-5-2021 17:15
80987848	volledig FH	Pankan	Pankan tunnel communicatie storing Client 3	P5	9-6-2021 14:34
80988904	volledig FH	VL	Kfh: Wpk 7-457 BR TT A15 Sophia tunnel Button greyed c	P5	24-6-2021 17:30
80989522	volledig FH	TVL	TVL-2 BR werkt niet/uitgevallen	P5	4-7-2021 11:22

RVO ref.	Status functie-herstel	Locatie	Issue	Klasse	RVO aangemeld
80989749	volledig FH	VL	TTI van trdl A15 werkt niet goed	P5	7-7-2021 17:50
80989711	volledig FH	Sophia	Sophia Zuidbuis Brandbestrijding PLC redundantie storing	P5	7-7-2021 7:20
80990039	volledig FH	Zevenaar	Zevenaar Tunnel West Tunnelcomplex PLC i/o storing en	P5	13-7-2021 8:00
80990215	volledig FH	VL	VL geen zicht meer op tunnel Zevenaar bij TRDL	P5	15-7-2021 8:10
80989963	volledig FH	Botlek	BotlekTunnel HMI server Storing	P5	11-7-2021 5:00
80990803	volledig FH	Botlek	Botlek Tunnelcomplex PLC I/O storing	P5	23-7-2021 8:04
80990217	volledig FH	Giessen	Giessen tunnel HMI server redundancy storing	P5	15-7-2021 8:00
80990534	volledig FH	OBI	OBI Alarmsummary's leeg	P5	20-7-2021 9:00
80991734	volledig FH	Sophia	SO_CLT_1 communicatie storing	P4	6-8-2021 21:09
80992977	volledig FH	Sophia	PLC Brandbestrijding redundantie storing Sophia West	P5	25-8-2021 22:30
80993385	volledig FH	Botlek	Botlek buismode van bedrijf naar onderhoud niet mogeli	P4	1-9-2021 8:00
80994972	Volledig FH	RVL	Clients geen zicht op Sophia tunnel	P5	26-9-2021 10:25
80994922	Volledig FH	RVL	Bij treinstilstand geen audio alarm signaal	P5	27-9-2021 11:00
80994972	Volledig FH	OBI Amersf	Uitwijk OBI Amersfoort geen zicht op Botlek	P5	27-9-2021 15:30
80995162	volledig FH	RVL	Trdl kon bij treinstilstand in Sophia tunnel de tijd niet ver	P5	30-9-2021 14:30
80995772	volledig FH	Zevenaar	Zevenaar HMI clients 3 en 4 uitgevallen	P2	8-10-2021 19:10
80996184	volledig FH	Pankan	Pankan TVL storing geen info beschikbaar	P4	15-10-2021 17:00
80996246	volledig FH	Zevenaar	ZE_CLT_4 Client 4 pc communicatie storing	P4	18-10-2021 9:00
80996063	volledig FH	Pankan	[PanKan] HMI server redundantie storing en HMI server t	P5	14-10-2021 5:25
80996429	volledig FH	Botlek	Botlek: Datalogserver communicatiestoring SRV 4	P5	20-10-2021 8:30
80996706	volledig FH	Pankan	Pankan PLC-ALG_ZB PLC BB_ZB redundantie storing	P2	23-10-2021 22:19
80999546	volledig FH	PanKan	HMI client 1 communicatie storing	P5	1-12-2021 16:30
80999662	volledig FH	SO+GI	Datalog storingen	P5	3-12-2021 9:00
80999782	volledig FH	Zevenaar	HMI client 1 communicatie storing	P5	6-12-2021 9:39
81000395	volledig FH	Botlek	HMI client 1 communicatie storing	P4	13-12-2021 19:50
81001165	volledig FH	BO+SO+GI	Datalog storingen	P5	23-12-2021 14:30
81001170	volledig FH	Zevenaar	Datalog storingen	P5	23-12-2021 14:30
81001798	volledig FH	Botlek	Botlek Datalog storingen	P5	7-1-2022 14:00
81001799	volledig FH	Giessen	Giessen Datalog storingen	P5	7-1-2022 14:00
81001800	volledig FH	Zevenaar	Zevenaar Datalog storingen	P5	7-1-2022 14:00
81002109	volledig FH	Pankan	Pankan PLC-ALG_ZB PLC BB_ZB redundantie storing	P2	9-1-2022 13:11
81002651	volledig FH	Botlek	Botlek tunnel Data range storing	P5	18-1-2022 18:50
81002652	volledig FH	Giessen	Giessen tunnel Data range storing	P5	18-1-2022 18:50
81002653	volledig FH	Sophia	Sophia tunnel Data range storing	P5	18-1-2022 18:50
81002723	volledig FH	Sophia	Sophia tunnel Comm storing Client 3	P5	19-1-2022 16:30
81002937	volledig FH	Sophia	Sophia Tunnelcomplex Oost PLC Redundantie storing	P4	27-1-2022 9:00
81003889	volledig FH	Pankan	Pankan Zuidbuis Algemeen PLC I/O led & Handmelders n	P5	5-2-2022 22:30
81004296	volledig FH	Giessen	Giessen HMI server redundantie storing	P5	16-2-2022 16:39
81006898	volledig FH	Giessen	Datalog range errors Sophia en Giessen	P5	14-3-2022 17:05
81007025	volledig FH	Giessen	Giessen Primary Dataserver shutdown en HMI Server red	P5	16-3-2022 8:25
81007407	volledig FH	Botlek , Sop	Datalog range xxxx storing Botlek / Sophia / Giessen	P5	22-3-2022 19:00
81008321	volledig FH	Sophia	PLC Algemeen Noordbuis Oost redundantie storing	P5	3-4-2022 8:32
81008543	volledig FH	Zevenaar	HMI client 1 communicatie storing	P5	6-4-2022 10:48
81008777	volledig FH	Zevenaar	HMI client 3 communicatie storing	P5	10-4-2022 14:00
81008774	volledig FH	Giessen	HMI clients 1+3 communicatie storing	P5	10-4-2022 14:00
81008779	volledig FH	Sophia	HMI client 1 communicatie storing	P5	10-4-2022 14:00
81008777	volledig FH	Botlek	HMI client 3 communicatie storing	P5	10-4-2022 14:00
81008807	volledig FH	Giessen	Clients 2 en 4 alarmsummary niet correct	P5	11-4-2022 10:00
81008879	volledig FH	Botlek	HMI client 1 communicatie storing	P5	11-4-2022 10:00
81009030	volledig FH	OBI	Zicht op tunnels weg	P2	13-4-2022 14:00
81009325	volledig FH	Sophia	PLC Algemeen Noordbuis Oost redundantie storing	P5	17-4-2022 15:00
81009552	volledig FH	VL	RVL_CLT_4 Botlek zwart scherm	P5	21-4-2022 9:25
81009813	volledig FH	Giessen	HMI server redundantie storing	P5	25-4-2022 21:30
81009906	volledig FH	Sophia	Datalog range storingen	P5	26-4-2022 17:37
81010115	volledig FH	Giessen	HMI server redundantie storing	P5	30-4-2022 11:35
81010297	volledig FH	Giessen	HMI server storing TVL storing Giessen	P5	3-5-2022 7:27

RVO ref.	Status functie- herstel	Locatie	Issue	Klasse	RVO aangemeld
81010291	volledig FH	Botlek	HMI client 3 communicatie storing	P5	3-5-2022 11:13
81010338	volledig FH	Giessen	HMI server redundantie storing + HMI server 1 communi	P5	3-5-2022 16:19
81010389	volledig FH	Sophia	HMI client 1 communicatie storing	P5	4-5-2022 10:00
	volledig FH	Pankan	TVL geen info op HMI	P5	4-5-2022 7:54
	volledig FH	Botlek	HMI client 1 communicatie storing	P4	5-5-2022 8:08
	volledig FH	Zevenaar	HMI client 3 communicatie storing	P4	5-5-2022 8:08
81010616	volledig FH	Giessen	HMI client 3 communicatie storing	P5	7-5-2022 12:35
81010881	volledig FH	Giessen	Brandstof oost PLC communicatie storing / Tunnelcomple	P5	10-5-2022 16:30
81011455	volledig FH	Sophia	Datalog range storingen	P5	17-5-2022 21:53
81011463	volledig FH	Giessen	Datalog range storingen	P5	17-5-2022 23:15
81011920	volledig FH	Sophia	HMI server redundantie storing.	P4	23-5-2022 13:20
	volledig FH	Botlek	HMI client 1 communicatie storing (geen top display)	P5	30-5-2022 20:00
81012403	volledig FH	Zevenaar	TVL storing geen info beschikbaar (OBI)	P4	31-5-2022 9:30
81013062	volledig FH	Zevenaar	Zevenaar storingen Dienstgebouw Oost patch network 2	P5	9-6-2022 6:05
81013063	volledig FH	Zevenaar	Zevenaar storingen Dienstgebouw West patch network	P5	9-6-2022 6:05