RENVOOI

- stalen kolommen
- stalen kolommen gevuld met beton
- (nieuw) systeemwand
- nieuw metselwerk als bestaand (DJW: baksteen geel, Accent: betonsteen grijs)
- metselwerk buiten: baksteen, dik 100 mm
- metselwerk binnen: baksteen, dik 100 mm
- metselwerk binnen: kalkzandsteen
- K. kast
- kl kluisje
- Ø20-20m Ø6 brandslanghaspel Ø20mm, lengte 25m. en mondstuk Ø6mm.
- brandslanghaspel
- zelfsluitende deur
- brandwerende (60 min.) en zelfsluitende deur
- brandwerende (30 min.) en zelfsluitende deur
- kleefmagneet
- deur met panieksluiting
- deur van binnenuit te openen zonder losse hulpmiddelen
- uitgang
- nooduitgang
- NV natuurlijke ventilatie
- MV mechanische ventilatie
- wastafel
- uitstortgootsteen
- watercloset
- ANV noodverlichting minimaal 1 lux op de vloer
- urinoir
- kruipluik 600 x 800 mm
- schrobput
- roosters
- rookmelder
- handmelder
- BMP brandmeldinstallatie
- ontruimingsalarm
- slow-whoop
- bewegingsmelder (alarm)
- magneetsluiting (alarm)
- thermostaat
- alarm-inschakel-paneel
- poederblusser

Plafondhoogten in alle lokalen: 3000 + vlp, tenzij anders aangegeven
Plafondhoogten in alle toiletten: 2600 + vlp, tenzij anders aangegeven
Plafondhoogten in alle gangen: 2750 + vlp, tenzij anders aangegeven
Ontruimings installatie: type C, NEN 2575-2002
Vluchtroutes conform NEN 6702, 6069, 6071, 6072 en 6073
Trappenhuizen vloerafscheidingen moeten voldoen aan art. 2.14/ 2.18 van B.B.
Trapafscheidingen/ hekwerk moeten uitgevoerd worden conform art. 2.30 en 2.31van B.B.
Verlichtingssterkte verblijfsruimte conform art. 2.57 van B.B.
Schachten en kanalen en leidingen door vloer moeten 30 min. WBDBO
Dak is niet brandgevaarlijk conform NEN 6063
Brandoverslag conform NEN 6068

deur
doo

nieuwe nooduitgang
merk-J

30 min. WBDBO

D 0.37
lokaal
47 m2
max. 15 personen

6650
92
100
6990
320
240
2012

D 0.35
ANV
portaal

Grens Kinderdagverblijf

D 0.16
bsn / muziekschool
48m2
max. 15 personen

D 0.13
Overblijfruimte
69 m2
max. 32 personen

D 0.17
muzieklokaal

merk-

YM

deur stadsverwarming

nieuwe deur toes-
tellenberging

bestaande gymzaal

merk-H

uiten op gemeente riool

A-A
NVOM

Ø 160

merk-BE

airconditioning
t.b.v. patchcast

2900
circa 1900
patchkast

0.17
gang
ANV

D 0.11
hal
ANV

D 0.10B
toilet

D 0.10A
toilet

D 0.10
toilet

D 0.14
hal / werkplek
27 m / max. 2 pers.

D 0.15
berging

d.m.v. sleutel

WIJZIGING
LOCATIE DEUR
10-07-2014

0.07
teamleiders
ok plaf. = 2750+ vl

5660
6105
6104
102
244
merk-10

240
6060
240
ziekenhuisbed
te verslepen hwa
onder begane grond
tafels
120
120
100
40
100
150
100
100
droger wasmachine
100
MV
870
1030
merk-9

Begane grondvloer DJW
ligt 60mm + vloerpeil van
Accent

0.16
computerlokaal

D 0.09
berging
1750
150
1725

D 0.08
kindertoilet.

W.M.
Dr.

D 0.08A
witshok

150
1725

verdiept gedeelte

D 0.07
KDV speelruimte

D 0.19
toilet

D 0.20
toilet

D 0.20A
toilet

D 0.2
berging