



2^e Nota van Inlichtingen

t.b.v. Europese openbare aanbesteding

BRM Oostindie Zuid

Ten behoeve gemeente Westerkwartier

Versie: 4 juli 2022

Nota van inlichtingen

Behorende bij en integraal deel uitmakend van de aanbestedingsstukken ter zake van de aanbesteding BRM Oostindie Zuid

Er kunnen geen vragen meer gesteld worden.

Nr.	Hfdst.	Paragraaf/ artikel	Vraag	Antwoord
1.		post 312330 / 312340	mogen we ook gebruik maken van plasjon koppelingen ?	<i>Nee</i>
2.		post 260010, 312220 en 312230	De hoeveelheid ter inlichting mist. We nemen aan dat we de materialen / grondstoffen dienen te leveren.	<i>Dit is correct, posten worden aangepast. Zie bijlagen bij deze 2^e Nvl.</i>
3.		Deel 3 hoofdstuk 01 04 02	Kan gezien de huidige situatie in de wereld / markt de risicoregeling van toepassing worden ?	<i>Nee, onbeheersbare risico's zijn ook voor de opdrachtgever onbeheersbaar, zie voor andere risico's deel 3</i>
4.		kwaliteit vrijgekomen grond	Met welke kwaliteit van de vrijgekomen grond uit de posten 233010, 233020, 233030 en 233040 dienen wij rekening te houden?	<i>Vanuit de gemeentelijke Bodemkwaliteitskaart kan worden uitgegaan van klasse AW. Op basis daarvan kan met een ingevuld formulier van herkomst de grond verwerkt/afgevoerd worden binnen de provincie Groningen.</i>