

**VOBO scholen**

Zonnepanelen

Vragen ten behoeve van de tweede Nota van Inlichtingen

8-8-2022

	<b>Betreft</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
1	2.12.3	Wij stellen voor de meer specifieke branche gerelateerde voorwaarden mee te nemen in de contractfase waarbij de Ariv 2018 ter overweging gesteld kunnen worden en niet per definitie bindend zijn.	Dit is wat opdrachtgever betreft akkoord. Na onderhandeling over voor opdrachtnemer belangrijke thema's kan dit in een addendum worden toegevoegd bij de overeenkomst.
2	4.1.6	graag nadere toelichting wat hier bedoelt wordt. Hoe beoordeelt aanbestedende diens de selectie als omschreven op grond van communicatie? De markt biedt Solar Edge met Power Optimizers, vergelijkbaar zou dan zijn Huawei met optimizers, of SMA met Tygo optimizers. Geen van deze 3 zijn 1 op 1 met elkaar te vergelijken, dus is het de vraag hoe deze vergelijk wordt gemaakt en beoordeelt.	Oprachtnemer wenst omvormers met bewezen techniek en service apparaat.