

Aanbesteding: Raamovereenkomst Groot onderhoud RWZI's en Gemalen
Aanbestedende Dienst: waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Referentie: DM1874681

Toelichting:

Ref.nr. 16
Onderwerp: 4.2 SROI

Vraag:

Verplichting Social Return - 2%. Bij het hebben van PSO prestatieladder trede 3 voldoen we aan alle gestelde eisen voor het inzetten van elke SROI verplichting. Hoe gaat u hier mee om?

Antwoord:

Voor dit niveau van PSO spreken wij onze waardering uit. Het is bij HDSR intern op een dusdanige wijze ingeregeld dat wij niet kunnen afwijken van de invulling van de SROI zoals vermeld is in het contract.

Beantwoord op: 30-07-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. 17
Onderwerp: Blz. 5

Vraag:

De coderingen zijn niet juist. $1.1 = 1.6 / 1.2 = 1.7$ (indien er evt. een herziene versie komt kunt u dit dan meenemen?)

Antwoord:

Dat zullen wij in een definitieve versie corrigeren.

Beantwoord op: 30-07-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. 18
Onderwerp: 5.6 CO2 prestatieladder

Vraag:

Bedrijven die onderdeel zijn van een concern worden voor de co2 ladder als concern ge-audit, en niet op de desbetreffende vestiging waarmee u zaken doet. Om een voorbeeld te geven; wij zouden treden 5 zijn als wordt gekeken naar onze vestiging in Nederland in plaats van al onze vestigingen wereldwijd. Aangezien dit nu wel gebeurd zijn wij trede 3 gecertificeerd.

Vraag: Om partijen eerlijk te vergelijken vragen wij u om producenten die trede 3 gecertificeerd zijn te beoordelen als trede 5 aangezien een lokale partij wel trede 5 gecertificeerd kan zijn maar als producent moet de hele keten meegenomen worden en ontstaat er bij dit onderdeel ongelijke concurrentie.

Antwoord:

Deze vraag kunnen wij niet direct beantwoorden omdat wij hiervoor contact gaan opnemen met het SKAO. Wij komen hierop terug in de tweede nota van inlichtingen op 19-8-22.

Beantwoord op: 30-07-2022

Label: Contract

Ref.nr.

19

Onderwerp:

3.3.3 Technische bekwaamheid

Vraag:

Kerncompetentie 3: Ervaring met het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden in een rioolwaterzuivering en/of aan rioolgemalen van een riool- of drinkwaterzuivering. Het bezit van kerncompetentie 3 dient te worden aangetoond door middel van één referentieproject waaruit blijkt dat de inschrijver in de afgelopen vijf jaar als hoofdaannemer een opdracht heeft uitgevoerd conform bovenstaande kerncompetentie. De opdrachtwaarde van de betreffende referentieopdracht is ten minste € 50.000 exclusief BTW.

Naar verwachting kunnen weinig partijen voldoen aan deze kerncompetentie vanwege de eis dat de ON als hoofdaannemer ervaring heeft met het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden aan objecten van een RWZI.

Vraag 1: Staat u toe dat hier gemeenten hier als referent worden opgevoerd? De inhoud van de gestelde kerncompetentie blijft ongewijzigd.

Vraag 2: er zijn diverse projecten waarbij wij elektrotechnische werkzaamheden hebben uitgevoerd, of compleet nieuwe besturingen hebben gerealiseerd op RWZI's echter was dit niet als hoofdaannemer maar hebben wij wel alle werkzaamheden zelf uitgevoerd. Kunt u de eis verruimen zodat werkzaamheden die niet als hoofdaannemer zijn uitgevoerd toegelaten worden als referentie?

Antwoord:

Antwoord op vraag 1: nee, vanwege het feit dat een gemeente niet vergelijkbaar is met een waterschap

Antwoord op vraag 2: ja, hierin kunnen we meegaan op voorwaarde dat de werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd door de gegadigde zelf. Dit

moet duidelijk blijken uit de referentie.

Beantwoord op: 30-07-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 20
Onderwerp: 2.6.2 Beroep op derden

Vraag:

Op Multidisciplinaire RWZI projecten zijn wellicht 30 diensten die in onderaanneming plaatsvinden, dit kan variëren van het verbeteren van de bestrating tot het coaten van de putten. In dit stadium is het onbekend welke onderaanneming nodig is. Het is voor inschrijvers nu niet mogelijk om in te schrijven met alle mogelijke onderaannemers zoals nu in de alinea gevraagd wordt. Graag een nuancering of aanpassing van die alinea.

Antwoord:

U dient als hoofdaannemer, op basis van ervaring met de in de paragraaf 3.3.3 van de leidraad gevraagde werkzaamheden, een inschatting te maken voor welke activiteiten u een beroep op derden wilt doen.

Beantwoord op: 30-07-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. 21
Onderwerp: 1.3 opdrachtomschrijving

Vraag:

In de leidraad is aangegeven dat de waarde van het contract maximaal 5mln is. Echter wordt in de overeenkomst (bijlage v6) aangegeven dat de omvang van de opdrachten vaak in een bereik vallen van 30K-100K. De verwachting is dat HDSR gemiddeld 2 tot 4 opdrachten per jaar verdeeld tussen de 3 contractanten. Wat is de juiste verwachte opdrachtwaarde per jaar?

Antwoord:

We hebben op basis van de gemiddelde opdrachtsom per opdracht en het te verwachte aantal opdrachten, een inschatting gemaakt en deze vermenigvuldigd met een onzekerheidsmarge. Hiermee komen we uit op een vrij ruim bemeten plafondbedrag.

Beantwoord op: 30-07-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 22
Onderwerp: 1.1

Vraag:

Wat zijn uw gedachten m.b.t. de looptijd van de opdracht?
Minimaal 4 jaar?

Antwoord:

De looptijd van het raamcontract is 4 jaar en kan hierna nog eens tweemaal met 1 jaar worden verlengd. Dus een looptijd van minimaal 4 jaar en maximaal 6 jaar.

Beantwoord op: 30-07-2022

Label: Inhoud