

Aanbesteding: Ontwerp en realisatie gemaal De Waardse Dijk
Aanbestedende Dienst: Gemeente Dijk en Waard
Referentie: 239617

Toelichting:

Ref.nr. 53
Onderwerp: Schetsontwerp(SO)

Vraag:

In de versie van het schetsontwerp (SO) welke nu op TenderNed is gepubliceerd, staat de trafo van Liander/Kenter bovenop de 2 persleidingen getekend. Dit is niet wenselijk. Daarom is de trafo nu verplaatst naar de achterzijde van het gemaal. Hier is het schetsontwerp op aangepast. Eveneens zijn in het schetsontwerp de volgende items aangepast:

- Toegang trafo
- Hekwerk trafo
- Hekwerk ter plaatse van instroomopening
- Geen sedumdak op pompgebouw i.v.m. dakluiken.

Antwoord:

Als bijlage het aangepaste schetsontwerp incl. bijlages.

Beantwoord op: 06-04-2022
Label: Inhoud