

Tijdelijke huisvesting voortgezet onderwijs

Voor het Stanislascollege Pijnacker en de Internationale School Delft

Nota van Inlichtingen nr. 2 inschrijvingsfase

Europese openbare aanbestedingsprocedure

conform H2 ARW 2016

Kenmerk:	BT2202
Versie:	1.0
Datum:	22-4-2022
Aanbesteder:	Stichting Lucas Onderwijs
Copyright:	Btender®

nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Nota van Inlichtingen 1, aanvulling op vraag 6: PVE TH ISD, technisch PVE, 3.2.1	Het gebouw/de gebouwen moeten worden aangesloten op de Gemeenteriolering. Kunt u op tekeningen aangeven waar zich voor beide locaties de aansluitpunten voor hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer bevinden?	De Klic-melding van ISD is aangevraagd ten behoeve van deze Nota van Inlichtingen. Op de Klic-melding is de riolering zichtbaar. Inschrijver kan daarmee de genoemde aansluitpunten bepalen. De Klic-informatie is bijgevoegd bij deze 2e Nota van Inlichtingen (Oriëntatiedocumenten KLIC-melding Colijnlaan ISD.zip) en beschikbaar op TenderNed.
2	Nota van Inlichtingen 1, aanvulling op vraag 28: Sonderingen	Voor Pijnacker hebben wij de sonderingen ontvangen, alleen zijn deze slecht leesbaar. Kan dit aangepast worden? Zijn voor de andere locatie ook sonderingen beschikbaar?	Deze kunnen voor SCP helaas niet op korte termijn opnieuw ingescand worden. Deze hebben hardcopy een A1 formaat. Aanbesteder acht de huidige informatie voor de prijsvorming in deze aanbesteding voldoende. Na de aanbesteding zijn de documenten beschikbaar voor de opdrachtnemer. Voor ISD zijn de sonderingsgegevens helaas nog niet beschikbaar. Uitgangspunt voor de inschrijving is een fundering op betonplaten van 1,20 x 1,20 meter (zonder palen).