

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Aanmeldfase	Inhoud	Selectiecriteria Nr D	Stemt u ermee in als de hangschorten van hout zijn gemaakt?	Ja, in de selectieleidraad is geen materialisatie voorgeschreven. In het project worden betonnen hangschorten toegepast.
2	Aanmeldfase	Inhoud	Selectiecriteria nr. C	Kunt u ermee instemmen dat het werk mag grenzen aan groenstroken en plantvakken in een omgeving met veel kwetsbare woningen.	Nee, de essentie van de kerncompetentie is de communicatie en afstemming met particulieren over de impact van de werkzaamheden op het betreffende perceel.
3	Aanmeldfase	Contract	Selectie eisen	Betreffende de selectieleidraad hebben wij een vraag over par. 4.4.2 (beroepsbekwaamheid) deel milieuborging. Inschrijver wil gebruik maken van heeft een de competenties van een zusterbedrijf. Dit bedrijf heeft geen ISO 14001 systeemcertificaat maar wel een managementsysteem dat is gebaseerd op ISO 14001. Jaarlijks is er een interne ISO 14001 audit, deze wordt uitgevoerd door een externe partij en de compliance met milieuwetgeving is gehandhaafd. De ISO 9001 en CO2 prestatieladder niv. 5 zijn voor dit bedrijf wel gecertificeerd. De overlap tussen ISO 14001 en de CO2 prestatieladder is aanwezig en het bedrijf voert de ISO 14001 norm actief in het managementsysteem en beleid. Wij zien dit als gelijkwaardig, ziet u dit ook zo?	Ja, mits dit ook middels een onafhankelijke verklaring kan worden bevestigd. Indien Gegadigde niet beschikt over dit certificaat of een gelijkwaardig certificaat dient u bij uw Verzoek tot Deelneming een onafhankelijke verklaring in, waaruit blijkt dat de door u genomen maatregelen gelijkwaardig zijn aan het gestelde in deze eis. Die verklaring heeft zowel betrekking op de inhoud van de maatregelen als op de frequente auditing van het systeem.
4	Aanmeldfase	Contract	Selectie eisen	In de selectie leidraad vraagt u bij kerncompetentie 2. Oeververvangning met stalen damwanden in een vaarweg naar ervaring met oeververvangning met stalen damwanden in een vaarweg met de klasse CEMT-III / M5 of hoger. Mogen wij u vragen de eis naar CEMT-II te verlagen zodat meer referentie opdrachten geschikt voor inschrijvers zijn en u niet onnodig het aantal mogelijke inschrijvers verkleint?	Ja, voor de referentie is klasse CEMT-II toegestaan.