

LICHTKAST L5-1		10m.	5x25 mm2
01	15x2TL58	2.100	VA
02	15x2TL58 + 2x KLOK + PIJPVENTILATOR	2100	VA
03	15x2TL58 + 6x1TL58 +1x100W	2.620	VA
04	10x2TL58 + 9x1TL58	2.030	VA
05	RESERVE		VA
06	3K4 d	13x1TL58 PAUZERUIMTE	910 VA
	3K8 b	13x1TL58 PAUZERUIMTE	910 VA
	5K6 c	4x2PL9 TRAP	80 VA
	6K7 d	4x1TL58 PREV.	280 VA
	2K6 e	4x1TL58 WASRUIMTE	280 VA
06	RESERVE		VA
	6K10 d	16x1PL11 + 3xHPL80W GEVELVERLICHTING.	530 VA
	2K15 b	14x1TL58 GANG	980 VA
	4K2 c	14x2PL9W PAUZERUIMTE	390 VA
	4K8 d	17x18W PAUZERUIMTE	425 VA
07	2K6 e	2x1TL58 + 3x1TL36 + 4x1TL18 TOILETTEN	375 VA
	10x2TL58 + 7x1TL58	1.890	VA
	13x2TL58 + 4x1TL58	2.100	VA
	19x1TL58 + 1x1TL36	1.375	VA
	2x2TL58 + 18x1TL58	1.540	VA
08	12x2TL58	1.680	VA
09	8x2TL58	1.120	VA
10	12x2TL58 + 8x1TL58	2240	VA
11	6x2TL58 + 13x1TL58	1.750	VA
12	6x2TL58 + 4x1TL58	1.120	VA
13	2x1TL58 + 13x1PL9 + KLOK	360	VA
14	RESERVE		VA
15	7xWCD	1400	VA
16	12x WCD	2400	VA
17	11x WCD	2200	VA

L5-0

AANGESLOTEN VERMOGEN CA. 74,745 KVA
GELIJKTIJDIG VERMOGEN CA. 53,465 KVA

VAN HVI-2 GROEP 2
52m. 5x25 mm2

AANGESLOTEN VERMOGEN CA. 92,465 KVA
GELIJKTIJDIG VERMOGEN CA. 66,565 KVA

INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN
KRACHT GROEPEN 5x2,5mm2
LICHT GROEPEN 3x2,5mm2

W.A.KEMKENS b.v.

VOOR ALLE

INSTALLATIE-techniek

GRAAFSCHAP COLLEGE & CENTRUM VAKOPLEIDING, DOETINCHEM

Blad: E-22/18a

Getekend : JK

Datum : 04-11-96

Projekt nr.: 95-001

Gewijzigd : 16-02-98

WERKPLAATS BEG. GROND

LICHTKAST L5-0a

getekend met StabiCAD®

TekeningfileE22L5-0A

VOOR VERVOLG ZIE TEKENING E-22/18b