

VERVOLG VAN TEKNR. L6-1-1a

6x WCD		1200 VA
RESERVE		VA
WCD T228		1000 VA
KOELKAST + AIRCO T161a		2500 VA
2x WCD		400 VA
BOILER		2400 VA
WCD TELEFOON T160		200 VA
12x WCD		2400 VA
VOEDING BEVEILIGING		400 VA
RUIMTE T162		3000 VA
RESERVE		VA
SPLITUNIT / AIRCO R126		2000 VA
RESERVE		VA
RESERVE		VA
RESERVE		VA
8x 1TL58 T127, T128		560 VA
8x WCD		1600 VA
8x WCD		1600 VA
2x WCD		400 VA
8x WCD		1600 VA
SCREENS ZUID		VA
SCREENS VIDE T227,228,229		VA
SCREENS WEST		VA
KOELING LOKALEN		VA
DAIKIN AIRCO BINNENUNITS T228		VA
DAIKIN AIRCO T228		VA
DAIKIN AIRCO T228		VA
LBK T137, T141, T144, T145		1200 VA
WCD T141, T144, T145		2400 VA
WCD T137, T140		2200 VA
KOELMACHINE CARRIER		13560 VA

L6-1-1b

AANGESLOTEN VERMOGEN CA. 47,720 kVA
GELIJKTIJDIG VERMOGEN CA. 28,890 kVA

INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN
KRACHT GROEPEN 5x2,5mm2
LICHT GROEPEN 3x2,5mm2

REVISIE 01-07-2020

MAP 3

Graafschap College

Hoofdlocatie

Blad:

E-31/4b

Getekend : WT

Datum : 01-07-20

Projektnr.:

Gewijzigd : 01-07-20

Techniek 1e Verd

T182

Sigtenhorst Installatietechniek

Edisonstraat 96 - 7006 RE - Doetinchem

Telefoon: (0314) 326997 - Fax: (0314) 332081

E-mail: info@sigtenhorst.nl