


VERVOLG VAN TEKNR. E-31/7a		
	PROFIELBUIG MACHINE ()	3750 VA
	AFZUIGING SNIJTAFEL	1500 VA
	PUNTLAS MACHINE ()	40000 VA
	5x50mm2 SCHUURBAND* ()	3000 VA
	ZETBANK* ()	3750 VA
	KABEL IN GOOT	VA
	CIRCELZAAG* ()	2200 VA
	KABEL IN GOOT	VA
	WALS*()	500 VA
	SMIDSVUUR* ()	370 VA
	BEUGELZAAGMACHINE ()	1200 VA
	BOORMACHINE* ()	2200 VA
	HYDROCOP* ()	1500 VA
	KABEL IN GOOT	VA
	KABEL IN GOOT	VA
	KABEL IN GOOT	VA
	5x16mm2 VINGERZETBANK* ()	24000 VA
	5x16mm2 ELEKTRODE KAST* ()	7000 VA
	ELEKTRODE KAST* ()	7000 VA
	ELEKTRODE KAST* ()	7000 VA
	RESERVE	VA
	WALS*()	2000 VA
	1x WCD	800 VA
	STOFFILTER SLIJPCABINE ()	2000 VA
	RESERVE	VA
	RESERVE	VA
	RESERVE	VA
	5x WCD	1000 VA
	5x WCD	1000 VA
	5x WCD	1000 VA
	3x WCD	600 VA
	5x WCD	1000 VA
	1x WCD	200 VA
	PERS* ()	500 VA
	3x WCD	600 VA
	KABEL IN GOOT	VA
ZIE VERVOLG TEKNR. E-31/7c		

K6-1

(*) DOOR DERDEN TE PLAATSEN
APPARATEN EN MACHINES DIE
DOOR DE INSTALLATEUR BEDRIJFS-
VAARDIG DIENEN TE WORDEN
AANGESLOTEN

INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN
KRACHT GROEPEN 5x2,5mm2
LICHT GROEPEN 3x2,5mm2



W.A.KEMKENS b.v.
VOOR ALLE
INSTALLATIE-techniek

GRAAFSCHAP COLLEGE &
CENTRUM VAKOPLEIDING, DOETINCHEM

Blad:
E-31/7B

Datum : 01-11-96

Getekend : JK

Projektnr.: 95-001

Gewijzigd : 24-04-97

C.V.O BEGANE GROND

KRACHTKAST K6-1B

REVISIE

getekend met StabiCAD®

TekeningfileE22K6-1B