

VERVOLG VAN TEKNR. E-31/a

			RESERVE	VA
29	16A		RESERVE	VA
30	16A		APS +TAFELVERTSTELING ()	930 VA
31	16A		RESERVE	VA
32	16A		AANVOERAPPARAAT ()	700 VA
33	16A		2x WCD	400 VA
34	16A		7x WCD	1400 VA
35	16A		6x WCD	1200 VA
36	16A		RESERVE	VA
37	16A		RESERVE	VA
38	16A		RESERVE	VA
39	16A			

Prisma-G
Ik = 4,5 KA
800 x 1000 x 237

K6-4

(*) DOOR DERDEN TE PLAATSEN
APPARATEN EN MACHINES DIE
DOOR DE INSTALLATEUR BEDRIJFS-
VAARDIG DIENEN TE WORDEN
AANGESLOTEN

INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN
KRACHT GROEPEN 5x2,5mm2
LICHT GROEPEN 3x2,5mm2

W.A.KEMKENS b.v.

VOOR ALLE

INSTALLATIE-techniek

GRAAFSCHAP COLLEGE &

CENTRUM VAKOPLEIDING, DOETINCHEM

Getekend : JK

Datum : 01-11-96

Blad:

E-31/10B

C.V.O. BEGANE GROND

KRACHTKAST K6-4B

REVISIE

getekend met StabiCAD®

TekeningfileE22K6-4B