

		NAAR K6-7 (K6-11)	
		34m.	5x16mm ²
01		RESERVE	VA
02		RESERVE	VA
03		RESERVE	VA
04		RESERVE	VA
05		RESERVE	VA
06		RESERVE	VA
07		RESERVE	VA
08		RESERVE	VA
09		RESERVE	VA
10		8×WCD	1600 VA
11		8×WCD	1600 VA
12		8×WCD	1600 VA
13		8×WCD	1600 VA
14		8×WCD	1600 VA
15		RESERVE	VA
16		RESERVE	VA
17		RESERVE	VA

AANGESLOTEN	VERMOGEN	CA.	6,400	KVA
GELIJKTIJDIG	VERMOGEN	CA.	5,120	KVA


$$I_K = 4,5 \text{ KA}$$

$$1000 \times 550 \times 237$$

GR. 1 t/m 8 D-Kar. MG/24587
8x MAGN.SCHAK. MG/16020
1x TRAF0 24/63VAC MG/15222

VAN OVI

 22m. 5x16 mm2



Wijz. B d.d.:		Wijz. D d.d.:	
Wijz. A d.d.:		Wijz. C d.d.:	
03-02-2009		Revisie	
Project : GSC VERBOUW CVO TECHNIEK KENNEDYLAAN 51 Omschrijving : VERDEELKAST K6-6 Opdrachtgever: GRAAFSCHAP COLLEGE & CENTRUM VAKOPLEIDING, DOETINCHEM			
Getekend : dhfd		Gecontroleerd : JWS	
Datum : 18-07-2003		Alle maatvoeringen in millimeters	
 Sigtenhorst Installatietechniek Edisonstraat 96 - 7006 RE - Doetinchem Telefoon: (0314) 326997 - Fax: (0314) 332081		Formaat : A3 Schaal : % Projectnummer : - Blad : E-31/11	