



JD Installatieadviseurs

Groeneweg 11a, 3233 KB Oostvoorne
Tel.: 0181 48 69 33
Mob.: 06 512 829 12

Notitie naar aanleiding van de bespreking d.d. 21 juni 2021 met de basisschool 't Want.

Deze notitie is een aanvulling op de DO rapportage met kenmerk 20111R03 d.d. 15-4-2021.

- A) De ruimtes met functieomschrijving leerplein, zijnde S0.06, S0.07, S1.07 en S1.08, worden met betrekking tot de ventilatie gezien als verblijfsruimte met een bezetting van maximaal 16 personen per leerplein.

Met betrekking tot de luchtbehandeling betekent dit het volgende:

Elk leerplein wordt lastafhankelijk geventileerd met behulp van een variabele volumeregelaar (VAV) en een elektrische naverwarmer welke wordt geplaatst in het luchttoevoerkanaal voor het desbetreffende leerplein. De VAV-box wordt met behulp van een CO₂ opnemer, geplaatst op een refererende plek in de verblijfszone gestuurd.

- B) Elke verblijfsruimte wordt voorzien van één bediening waarbij de gebruikers de volgende instellingen kunnen doen:
- ruimte temperaturen verhogen of verlagen;
 - Verlichting bedienen;
 - Zonwering bedienen (alleen de ruimten met zonnelast).

Onderstaand voorbeeld ruimtebediening (ter verduidelijking).



Opgemaakt door : E.H. Keegel
Opgemaakt : Oostvoorne, 26 juni 2021

K.v.K. nr.: 63546655
IBAN nr.: NL81 ABNA 0418 3811 51
BTW nr.: NL001571819B85
E-mail: ewout.jdinstallatieadviseurs@gmail.com