
Nota van inlichtingen Levering en plaatsing tijdelijke onderwijshuisvesting (noodlokalen) gemeente Lansingerland

Aanbesteding: Levering en plaatsing tijdelijke onderwijshuisvesting (noodlokalen) gemeente Lansingerland
Aanbestedende Dienst: Gemeente Lansingerland
Referentie: U22.00866

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Technische werkschrijvingen, tekening sanitaire units

Vraag:

Mogen wij bij het ontwerpen van de lokalen en sanitaire ruimten onze standaard-indelingen aanhouden van de modules uit de verhuurvloot, wat voor de sanitaire ruimten betekent dat we een module zullen aanbieden met telkens 2 toiletten in plaats van 3 toiletten?

Antwoord:

Nee, dat is niet mogelijk. Het uitgangspunt is 1 meisjes-, 1 jongens- en 1 personeelstoilet.

Beantwoord op: 29-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Technische werkschrijvingen, tekening van de gebouwen

Vraag:

Mogen wij bij het ontwerpen van de lokalen en sanitaire ruimten onze standaard-indelingen aanhouden van de modules uit de verhuurvloot, wat voor de lokalen betekent dat we per module een dubbel raam met een vast deel met ventilatierooster en een draai-kiepdeel toe zullen passen, wat resulteert in 3 te openen ramen per lokaal?

Antwoord:

Ja, daarin heeft de gemeente geen bezwaar.

Beantwoord op: 29-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Technische werkschrijving Zuiderparklaan, aantal toiletten per sanitaire module

Vraag:

Mogen wij bij het ontwerpen van de lokalen en sanitaire ruimten voor de locatie Zuiderparklaan onze standaard-indelingen aanhouden van de modules uit de verhuurvloot, wat voor de sanitaire ruimten betekent dat we een module zullen aanbieden met telkens 5 toiletten in plaats van 6 toiletten?

Antwoord:

Ja, daarin heeft de gemeente geen bezwaar.

Beantwoord op: 29-03-2022

Label: Inhoud