

Aanbesteding: 02 Poco filters
Aanbestedende Dienst: Waterschap Hollandse Delta
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Scope

Vraag:

Wij hebben alle documenten doorgenomen. Het wordt echter niet duidelijk wat nu precies de scope is die aanbesteed wordt (waterfilters 2a). Er kunnen slechts uurtarieven ingevuld worden. Kan er meer duidelijkheid gegeven worden wat nu precies aanbesteed wordt?

Antwoord:

In de Excel ZO data staat tabblad 'Lijst BW_PW filters RWZI'. Dat is wat wij momenteel weten. U kunt bij de bezichtiging op maandag 16 mei 2022 vragen om filters uit deze lijst te zien (locatie Dokhaven en RWZI Hellevoetsluis).

Voor beide percelen (Waterfilters en Luchtbehandeling):
Wij voegen enkele filters toe aan de in te vullen prijstabel (vervanging en/of onderhoud). Het herziene inschrijfformulier wordt volgende week gepubliceerd.

Percelen: P1 2a Onderhoud waterfilters ZO
P2 2b Onderhoud luchtbehandeling ZO
Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Mededeling aanbestedende dienst

Vraag:

Mededeling aanbestedende dienst

Antwoord:

Overzicht filters en filterpatronen op locatie RWZI Dokhaven en SVB Sluisjesdijk.

NIEUW DOCUMENT TOEGEVOEGD TER INDICATIE

Graag delen wij recente informatie met u om een beeld te schetsen van het onderhoud aan luchtfilters. In overzicht staan alle luchtfilters benoemd die

zich in het ventilatiesysteem bevinden op de locaties Dokhaven en Sluisjesdijk. De filterzakken (NW85 ePM1-60% 592x592x600 8p) worden momenteel 26-wekelijks vervangen en de koolstofpatronen worden 1J jaarlijks opnieuw gevuld.

Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontleen.

Percelen: P2 2b Onderhoud luchtbehandeling ZO
Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

3

Onderwerp:
Vragen en antwoorden, algemeen

Vraag:
Tips van het aanbestedingsteam betreffende het stellen van vragen via Tendered en het op tijd indienen van de offerte.

Antwoord:
Als u een vraag stelt via Tendered dan proberen wij die direct te beantwoorden. Op die manier stimuleren wij de dialoog tijdens de aanbesteding. Wacht dus niet met het stellen van vragen tot het laatste moment.

Wij hebben in het verleden vaker meegemaakt dat het systeem Tendered en de stress rond het indienen van de offerte voor problemen zorgde op de laatste dag dat het indienen van de offerte mogelijk was. Tendered voert op de meest ongelukkige momenten 'onderhoud uit aan haar systemen' en daarop hebben wij als aanbesteders geen enkele invloed. Daarom raden wij u aan uw inschrijving enkele (werk-) dagen voor de sluiting in te dienen, in alle rust zodat u niets kunt vergeten en eventueel ondersteuning van Tendered kunt krijgen.

Percelen: P1 2a Onderhoud waterfilters ZO
P2 2b Onderhoud luchtbehandeling ZO
Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Proces