

Werkbon



WERKORDER PRV12-219015767

Trigion Brand- en BeveiligingsTechniek

Geyssendorfferweg 5
ROTTERDAM 3088 GJ
088-2986409
servicewest@trigion.nl
www.trigion.nl

Naam opdrachtgever : BCO (iz Hogeschool Rotterdam)
Naam : Inbraak PO-J Laagbouw Hogeschool R'dam
Gebouw : Laagbouw Hogeschool R'dam Museumpark
Adres : Museumpark 40, 3015 CX ROTTERDAM, Nederland
Omschrijving :
: onderhoud 2020,

Extern omschrijving : alle detectie nagelopen, getest.
detectie gereinigd.
accu's gemeten, voldoen allemaal aan eis.
AM functie getest.
sab meldingen getest.
doormelding getest.
Uitvoeringscode : Onderhoud uitgevoerd

Objecten

Object	Ruimte	Gebouw
Inbraakmeldcentrale	SP-43368-001-Ruimte Algemeen	Laagbouw Hogeschool R'dam Museumpark

Werk naar tevredenheid uitgevoerd

Naam klant akkoord : Klant niet aanwezig, bon zelf getekend.
Datum handtekening : 17-11-2020
Handtekening