

**2e Nota van Inlichtingen d.d. 03-10-2022 in het kader van de aanbesteding
'Reinigen, preventief en correctief onderhoud pompinstallaties' met projectnummer 30008433**

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	3 Kwaliteitsregistratie en Oplevering	In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe en waaraan de ON moet voldoen op gebied van kwaliteit, registratie en administratieve werkzaamheden. Hier wordt van de ON verwacht: 1.Deelnemen aan vergaderingen 1x per 10 werkdagen - Maken notulen van deze vergaderingen 2.Extra vergaderingen ingelast door de OG 3.Werkbesprekingen op locatie - Maken notulen van deze werkbesprekingen 4.Opstellen van een uitvoeringsplan 5.Opstellen van een planning 6.Opstellen van een V&G plan 7.Het elke 2 weken maken van een termijnstaat tbv facturering 8.Het maken van een termijnstaat van werkzaamheden die 9.Maken termijnstaat van herstelwerkzaamheden 10.Opstellen van maandrapportages van de verholpen storingen 11.Maken van een storingsanalyse 12.Rapportage van repeterende storingen 13.Maken van een kwartaalrapportage 14.Maken van een jaarrapportage 15.Het verwerken van alle bevindingen van reinigen, preventief- en correctief onderhoud in SAM Vraag: Dit zijn heel veel administratieve werkzaamheden voor de ON en staat naar onze mening niet in verhouding tot de werkzaamheden in het veld Ook is het voor de OG niet duidelijk wat nou precies de kosten zijn van een preventieve inspectie/onderhoudsbeurt, het verhelpen van een storing of het reinigen van een pompput wanneer al deze werkzaamheden in de posten van de van de werkzaamheden in het veld verwerkt moeten worden . En om meer duidelijk in alle soorten werkzaamheden te scheppen, lijkt het ons een goed idee om voor al deze administratieve werkzaamheden een aparte post op te nemen. Voelt de OG hier iets voor?	De Aanbestedende dienst verwacht dat deze werkzaamheden door de ON worden verzorgd en in de prijs zijn inbegrepen

**2e Nota van Inlichtingen d.d. 03-10-2022 in het kader van de aanbesteding
'Reinigen, preventief en correctief onderhoud pompinstallaties' met projectnummer 30008433**

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
2	Inhoud	Inschrijfprijzen	Wij doen regelmatig tot vaak mee aan aanbestedingen preventief en correctief onderhoud gemalen en onze ervaring is dat heel regelmatig het verschil tussen de laagste inschrijver en de nummer 2, 3 etc. erg groot is, zo'n groot verschil dat je zou verwachten dat die betreffende laagste inschrijver "niet marktconforme prijzen" heeft gehanteerd en een "abnormale lage inschrijving" heeft gedaan. Echter de praktijk leert dat opdrachtgever hier dan uiteindelijk toch niets mee doet. Vraag (1): kunt u aangeven hoe de gemeente hiermee omgaat als dit zich voordoet? Vraag (2): Kunt u aangeven wat u verstaat onder marktconforme prijzen? Vraag (3): Kunt u definiëren wat u verstaat onder abnormale lage inschrijvingen?	1.) De Aanbestedende dienst is het niet eens met uw stelling dat de opdrachtgever hier niets mee doet. De Aanbestedende dienst gaat hier casuïstisch mee om en zal indien nodig een beroep doen op art. 2.34 van het ARW 2016. 2.) Ook deze vraag is niet in zijn algemeen te beantwoorden, de Aanbestedende dienst mag er vanuit gaan dat een professioneel, goed geïnformeerd Inschrijver weet wat het prijsniveau in zijn branche is. 3.) Gemakshalve wordt verwezen naar art. 2.34 van het ARW 2016
3	Inhoud	BRL 14020/01	Wij merken dat het in de praktijk voorkomt dat het onderhoud niet volgens de BRL wordt uitgevoerd. OG's stellen daarom vaak de eis om foto's van de pomp te uploaden in XDM waarbij te zien is dat de pomp uit de put is getakeld. Hiermee toont de ON aan dat de pomp tenminste is geïnspecteerd. Stelt u dit als eis?	Nee, directie en toezicht zal door de Opdrachtgever worden uitgevoerd. Werkzaamheden dienen in de SAM omgeving van gemeente Tilburg te worden verwerkt.
4	Inhoud	Preventief onderhoud	Regelmatig wordt de eis gesteld dat het preventief onderhoud aan gemalen wordt uitgevoerd door 2 personen om de veiligheid te waarborgen. Wenst u dat het preventiefW onderhoud door 2 personen wordt uitgevoerd?	Wanneer er niet in een besloten ruimte wordt gewerkt kan er door 1 persoon het preventieve onderhoud worden uitgevoerd.