



AWZI Nieuwveen  
nieuwe HVK 125 Ampere  
LSK laadpaal  
HS: 160 Ampere  
2x eindgroep 40A 3f+n

40 meter YMvK-as 4x50mm<sup>2</sup> CU  
in de grond

40 meter YMvK-as 4x4mm<sup>2</sup> CU  
in de grond

Legenda

Opmerkingen

- Maten in meters en dimensies van materialen in mm, tenzij anders aangegeven.
- Coördinaten in RD-stelsel en hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

0.1	Eerste uitgave	JHO	WTE	JKR	08-12-2021				
versie	wijzigingen	gekeken	controle	gezien	datum uitgifte				
Hoogheemraadschap van Rijnland		<div><p><b>Aveco de Bondt</b> onderzoekt ontwerpt adviseert info@avecodebondt.nl   Postbus 64, 7450 AB Holten   +31 548 85 33 33</p></div>							
Plaatsen van Laadpalen									
AWZI Nieuwveen									
..									
..									
projectnr.	-	status	Concept	schaal	1:500	blad	1	fek.nr.	TRO0221043402
besteknr.	-	document	TEK	formaat	A2	aantal	1		