





Deel A
Doorsnede A-1



Deel A
Doorsnede A-2




Deel A
Doorsnede A-3



06	02	Geïmpremente rooster - natuur	Solid Air	PRIMO - Model 400	DWTS
06	04	Afvoerarm	Connecto	MAK-10000	MAK-10000
03	01	Constant Volume Regulator	Yoon	Yoon	Yoon
02	01	Klappenregelaar	Yoon	Yoon	Yoon
01	02	Klappenregelaar	Yoon	Yoon	Yoon
01	02	Klappenregelaar	Yoon	Yoon	Yoon

Opmerkingen:

- * Voor standaard detail FCU zie tek.nr.: RIB-HV-AL-AL-++-DRA-2030
- * Voor Schacht Kern Zuid zie tek.nr.: RIB-HV-AL-SH-99-DRA-0006
- * Voor Schacht Kern Noord zie tek.nr.: RIB-HV-AL-SH-99-DRA-0007
- * Voor Schacht Toiletgroep zie tek.nr.: RIB-HV-AL-SH-99-DRA-0008
- * Voor Fancoil-Units en Roosters zie uitloopstaat RIB-HV-AL-AL-38-INF-0001
- * Voor Symbolen zie tek.nr.: RIB-HV-AL-AL-00-DRA-2002



Rechts	Datum	Ongedate	Rechts	Status	Overzichts
0	11-05-09	059	M	DF	Tot. Koud
0	11-05-09	059	M	DF	Directe opstroom van warmte, Definitief
0	11-05-09	059	M	DF	Thermistat in de Roosterkast, ingesloten
0	11-05-09	059	M	DF	Thermistat in de Roosterkast, ingesloten
0	11-05-09	059	M	DF	Thermistat in de Roosterkast, ingesloten
0	11-05-09	059	M	DF	Thermistat in de Roosterkast, ingesloten
0	11-05-09	059	M	DF	Thermistat in de Roosterkast, ingesloten
0	11-05-09	059	M	DF	Thermistat in de Roosterkast, ingesloten
0	11-05-09	059	M	DF	Thermistat in de Roosterkast, ingesloten
0	11-05-09	059	M	DF	Thermistat in de Roosterkast, ingesloten

Maastoren

aan op Zuid, Rotterdam

OPDRACHTGEVER MaaStoren Postbus 1112 1000 AA Amsterdam T: 020-610 0000 F: 020-610 0001 E: info@maastoren.nl	ARCHITECT BESIX Postbus 1112 1000 AA Amsterdam T: 020-610 0000 F: 020-610 0001 E: info@maastoren.nl	ONTWERP DAM & PARTNERS Postbus 1112 1000 AA Amsterdam T: 020-610 0000 F: 020-610 0001 E: info@maastoren.nl	ADVISEUR Technische Adviseurs Postbus 1112 1000 AA Amsterdam T: 020-610 0000 F: 020-610 0001 E: info@maastoren.nl	ADVISEUR Technische Adviseurs Postbus 1112 1000 AA Amsterdam T: 020-610 0000 F: 020-610 0001 E: info@maastoren.nl	ADVISEUR Technische Adviseurs Postbus 1112 1000 AA Amsterdam T: 020-610 0000 F: 020-610 0001 E: info@maastoren.nl
--	--	---	--	--	--

Titel : 38e Verdieping		Schied		Formaat	
Beschrijving		1:50		A0	
Werkwoord		DEFINITIEF		A0	
Plattegrond		Situatie		DRA	
RIB		HV		AL	
PL		38		0001	
E		E		E	