
Nota van inlichtingen LED lichtinstallatie Goudse Schouwborg ten behoeve van gemeente Gouda

Aanbesteding: LED lichtinstallatie Goudse Schouwborg ten behoeve van gemeente Gouda
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gouda
Referentie: 377211

Toelichting:

Correctie van het antwoord van vraag 2c van de Nota van inlichtingen van 2610-2022.

Ref.nr. 4
Onderwerp: Eerdere Nota van inlichtingen

Vraag:

In de Nota van inlichtingen van 26-10-2022 is per abuis bij beantwoording van vraag 2c, de vraag herhaald in plaats van de vraag te beantwoorden. Bij deze ontvangt u alsnog het antwoord.

Antwoord:

2 separate kabels zijn toegestaan (1 x CEEform 16a/400V verleng en 1 x Neutrik Ethercon CAT6a). Deze 2 kabels zijn niet aan elkaar verbonden. De CAT6A kabel is Belden 1302E of vergelijkbaar.

Beantwoord op: 31-10-2022

Label: Contract