

Deze tekening is eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en wordt uitgeleend onder de voorwaarde dat de lener ervoor zorgt dat het niet zal worden gereproduceerd, gekopieerd, uitgeleend, of op enigerlei andere wijze verspreid, noch gebruikt voor enig ander doel dan voor welke het ter beschikking is gesteld.

Project :

HHNK-PG-E033 - LENSPOMP

WATERSYSTEMEN

Bouwjaar :

Locatie :

hoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier

Postbus 250

1700 AG HEERHUGOWAARD

HHNK_A3_027_06										HHNK_Revisieoverzicht_01 .F26									
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Revisienummer		Omschrijving										Datum		Uitvoerende (Aannemer)				Betrokkene namens HHNK	
V2.2		ALGEMENE UPDATE T.B.V. SYNCHRONISATIE MET WATERKETEN TYPICALS										22-2-2022		F-ONE				Nick Walrecht	
V2.3		UPDATE NAAR CREVIS IO EN AANPASSEN STRUURSTROOM NAAR NIEUWE STIJL										10-6-2022		Nick Walrecht				Nick Walrecht	

← 2

$$= 0,55 \cdot 10 + K \cdot 1000 / 2 \Rightarrow$$


hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

$$= 820.10 + /2 \Rightarrow$$

					 hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	WATERSYSTEMEN ENKELLIJNS SCHEMA INSTALLATIESCHEMA BESTURINGSKAST K1000	BESTURINGSKAST	Registratie nummer HHNK-PG-E033 - LENS POMP				
								Print 10-6-2022	Get.	Status	Laatste wijziging 10-6-2022	
								Formaat A3	Gez.			
										Groep	Plaats	Blad
										=055.10	+K1000	- 2
Wijz.	Datum	Gez.	Get.	Omschrijving								



					 hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	WATERSYSTEMEN KABELBLOKSCHEMA P1050 LENSWATER LENSPOMP 1	Registratie nummer HHNK-PG-E033 - LENS POMP			
							Print 10-6-2022	Get.	Status	Laatste wijziging
							Formaat A3	Gez.		10-6-2022
									Groep	Plaats
									=820.10	Blad
Wijz.	Datum	Gez.	Get.	Omschrijving						



HHNK_A3_027_06										HHNK_027_02_.F13									
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		INTERN KLEMNUMMER		2	4	6													
		INTERN COMPONENT CODE		-Q1	-Q1	-Q1													
KABELTYPE		KABELCODE																	
KLEMMENSTROOK +K1000=820.10-X1 HOOFDSTROOM KLEMMEN		BRUG		•	•	•	•												
				1	2	3	PE												
KABELTYPE		KABELCODE																	
YMvK-mb 4G2.5 mm²		-W01		BN	BK	GY	PE												

↩220					 hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier		WATERSYSTEMEN AANSLUITLIJST =820.10-X2 STUURSTROOM KLEMMEN P1050 LENSWATER LENSPOMP 1			BESTURINGSKAST			+P1050/220↔					
													Registratie nummer					
													HHNK-PG-E033 - LENS POMP					
													Print 10-6-2022		Get.	Status		Laatste wijziging
													Formaat A3		Gez.			10-6-2022
																Groep		Plaats
Wijz.	Datum	Gez.	Get.	Omschrijving					=820.10		+K1000 - 221							

$$= 999 + \frac{1}{10} \Rightarrow$$


hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

POMP 1

				Registratie nummer	
HHNK-PG-E033 - LENSPOMP					
Print	10-6-2022	Get.	Status		Laatste wijziging
Formaat	A3	Gez.			10-6-2022
			Groep	Plaats	Blad
			=820.10	+P1050	- 220

HHNK_A3_027_06		HHNK_027_01_F10																	
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Blad		Kabelcodering		Kabel van		Kabel naar		Kabeltype		Aders	Doorsnede mm²	Lengte m	Omschrijving						
=820.10/2		=820.10-W01		=820.10+K1000-X1		=820.10+P1050-S1		YMvK-mb		4G	2.5		VOEDING MOTOR 3x400VAC						
=820.10/2		=820.10-W02		=820.10+P1050-M1		=820.10+P1050-S1		YMvK-mb		4G	2.5		=						
=820.10/2		=820.10-W03		=820.10+K1000-X2		=820.10+P1050-KK01-X2		YMvK-mb		7G	1.5		WERKSCHAKELAAR MELDING						
=820.10/2		=820.10-W04		=820.10+P1050-KK01-X2		=820.10+P1050-S1		YMvK-mb		2	1.5		=						