

Aanbesteding: Nieuwbouw Gemaal De Hoelm
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Referentie: 21.1050782

Toelichting:

Ref.nr. 84
Onderwerp: Pws.Gm.Ti.Ei.26

Vraag:

In tegenstelling tot het antwoord welke is gegeven op vraag met Ref.nr.74 dient er geen PLC LMX 800 te worden geleverd maar wordt er een LMX 400 gevraagd.

Antwoord:

De leverancier van het te leveren telemetriestation heeft aangegeven dat ook voor de LMX400 een zelfde levertijd wordt verwacht. Het kan zijn dat de levertijden van de bijbehorende Crevis modules anders zijn dan het telemetriestation. Deze levertijden worden op dit moment opgevraagd. Hierover is echter nog geen duidelijkheid. De opdrachtgever is op de hoogte van eventuele langere levertijden van materialen en componenten.

Beantwoord op: 15-07-2022
Label: Contract