

Bovenaanzicht proefsleuf
Schaal 1:50
0 0.5 1.0 1.5 2.0m





Proefsleuf 19
Schaal 1:20
0 0.2 0.4 0.6 0.8m

Proefsleuf 19

Thema	Opmerking	Afstand	Diepte	Materiaal	Diam.	Kleur
lage druk gas leiding		1.24 m	-1.09 m		160 mm	BRUIN
laagspanning		1.61 m	-0.83 m		30 mm	ZWART

KLIC melding 210101994_1 (07-10-2021)

Thema	Netbeheer	Afstand	Type	Materiaal	Diam.	Status
Gas lage druk	RVB/Defensie	0.94 m	Olie-, gas- of chemicaliënpijpleiding	PVC	110 mm	Bestaand
Middenspanning	Enexis Netbeheer B.V.	1.49 m	Elektriciteitskabel	0 V	- mm	Bestaand
Middenspanning	Enexis Netbeheer B.V.	1.49 m	Elektriciteitskabel	10000 V	- mm	Bestaand
Middenspanning	Enexis Netbeheer B.V.	1.49 m	Elektriciteitskabel	10000 V	- mm	Bestaand
Middenspanning	Enexis Netbeheer B.V.	1.49 m	Elektriciteitskabel	10000 V	- mm	Bestaand
Middenspanning	Fudura	1.49 m	Elektriciteitskabel	10000 V	- mm	Bestaand
Middenspanning	Enexis Netbeheer B.V.	1.49 m	Kabelbed		- mm	Bestaand



Overzicht proefsleuf
Schaal 1:500
0 15 30 45 60m

Verklaring

- Vrijverval riool
- Drukriool
- Water
- Warmtenet
- Gas lage druk
- Data
- Laagspanning
- Middenspanning
- Overig

Waarschuwing

De ligging van de kabels en leidingen is slechts schematisch aangegeven en behoeft niet volledig te zijn.
Bij de uitvoering van werken gelden alleen de door de kabel- en leidingbeheerders verstrekte tekeningen.

Verklaring

Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld.

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Status	Vrijgegeven		Documentnummer
G210017	8019	0.1	CONCEPT	REi	29-11-2021	G210017-8019-1

Schaal: 1:50	Fase: Revisie	Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Bladformaat: A1	Blad in bladen: 1 / 1	
Getekend: JSi	Gewijzigd:	Project: Proefsleuven KMA te Breda

GRONDRADAR B.V.
De Stoven 41-C | 7206 AZ Zutphen | 0575 - 74 30 89 | info@grondradar.nl | www.grondradar.nl

Omschrijving
Resultaten proefsleuf 19
Situatie, profiel en tabel