





RUIMTECODERING	
001	Entree
002	Garderobe
003	Conciërge
004	Muzieklokaal
005	Berging
006	Conciërge
007	Computer-ruimte
008	Administratie
009	Archief
010	Rector
011	Staf
012	Docenten
013	Toiletten
014	Garderobe personeel
015	Boekenfonds
016	Repro-ruimte
017	Werkplaats
018	Invalide toilet
019	Wachthoek
020	Toiletten
021	Berging
022	Doka
023	Teken/handvaardigheidslokaal
024	Instructieruimte
025	Teken/handvaardigheidslokaal
026	Toiletten
027	Berging
028	Vitrine
029	Handvaardigheidslokaal
030	Berging/oven
031	Werkplaats amanuensis
032	Algemeen theorie-lokaal
033	Verdrukt
034	Algemeen theorie-lokaal
035	Keuken
036	Toneel
037	Overblijfruimte
038	Toneel
039	Toneel
040	Toneel
041	Toneel
042	Toneel
043	Toneel
044	Toneel
045	Toneel
046	Toneel
047	Toneel
048	Toneel
049	Toneel
050	Trappenhuis
051	Berging
052	Trappenhuis
053	Gang
054	Binnenglein
055	Gang
056	Gang
057	Gang



Alle leidingen in verlaagd plafond geïsoleerd met PUR schalen, 20mm dik en afgewerkt met dubbele PVC bandage. Leidingen in technische ruimten geïsoleerd met PUR schalen, 20mm dik en afgewerkt met isogenopak.

- RENVOL
- Ledenradiator
 - Panelradiator
 - Ruimtemeter
 - Ruimtemeter
 - Aanvoerleiding
 - Retourleiding
 - Ventilatiekanaal
 - Aan plafond
 - In verlaagd plafond
 - Thermostatische ventiel
 - Vrijstroomafsluiter
 - Strangregelaafsluiter T&A STA-D (zodanig monteren dat de meerpippen goed bereikbaar zijn zie ook montage principe)
 - Spleet onder deur
 - Leidingen geïsoleerd
 - Kanaalventilator
 - Dakventilator
 - Dakventilator-geluidemper bovendaks
 - Ontluchtingskap (p.v.c.) (door derden te verzorgen)
 - Afzuigrooster
 - Afzuigrozet
 - Kabelnummer
- MONTAGEPRINCIP STRANGREGELAFSLUITERS T&A STA-D
- Alle leidingen, indien niet anders is aangegeven, gemonteerd in verlaagd plafond !!!

Definitief

BEGANE GROND SCHOOLGEBOUW

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP ANGELUS MERULA TE SPIJKENISSE

C.V. en Ventilatie

B & G installaties b.v.

27-08-91

1:100

14-05-91

90-2339