Aanbesteding:	21427 | Vervangen beveiligingsinstallaties PI Dordrecht
Aanbestedende Dienst:	Rijksvastgoedbedrijf
Referentie:	21427

Toelichting:
In deze nota van inlichtingen wordt alleen de eerste vraag gepubliceerd. Daarnaast worden middels deze nota foto's en revisietekeningen beschikbaar gesteld aan de inschrijvers.

Ref.nr.	**Onderwerp:**
1	Werkzaamheden Ooperon

Vraag:
In besteksparagraaf 01.02.06 staat Ooperon voorgeschreven als leverancier van de PZI-MAI installatie. Echter kan er nergens anders uit de besteksdocumenten worden opgemaakt wat de scope van de leveringen en werkzaamheden van Ooperon dient te zijn.

Kan dit eenduidig en volledig worden toegelicht door de besteksopsteller?

Antwoord:
Correct, Ooperon is een voorgeschreven aannemer.
Het nieuwe intercomsysteem en brandmeldinstallatie dienen gekoppeld te worden met de PZI/MAI van Ooperon.

In de dag situatie zal de melding van een celoproep eerst op de pagers worden getoond, na een bepaalde tijd pas op het security management systeem. Zie artikel 75.11.39-a

De PZI/MAI maakt deel uit van de stil-alarm ontruimingssysteem, zie artikel 75.11.29-a
Veder staat in het bestek omschreven welke storingsmeldingen op de brandmeldinstallatie gemeld dienen te worden.

Beantwoord op:	31-08-2022
Label:	Inhoud