

Klant	Installatie nr.	Type installatie	Algemene beschrijving	Beschrijving installatie	Gebouw	Adres	Ordertype	Beschrijving klant	Opsluiting
Gemeente Leiden	43023653	Lift	Boisotkade 2A, Leiden	ACHTER IN GEBOUW	Boisotkade 2A, Leiden	Boisotkade 2A	Storing	Lift staat stil tussen 3e en 4e etage met gesloten deuren	Nee
Gemeente Leiden	43023653	Lift	Boisotkade 2A, Leiden	ACHTER IN GEBOUW	Boisotkade 2A, Leiden	Boisotkade 2A	Storing	lift staat stil op 3e met gesloten deuren.	Nee
Gemeente Leiden	43023653	Lift	Boisotkade 2A, Leiden	ACHTER IN GEBOUW	Boisotkade 2A, Leiden	Boisotkade 2A	Storing	De lift staat stil o/d 2e.	Nee
Gemeente Leiden	43023653	Lift	Boisotkade 2A, Leiden	ACHTER IN GEBOUW	Boisotkade 2A, Leiden	Boisotkade 2A	Storing	De lift schokt naar boven en naar beneden gaat	Nee
Gemeente Leiden	43023653	Lift	Boisotkade 2A, Leiden	ACHTER IN GEBOUW	Boisotkade 2A, Leiden	Boisotkade 2A	Storing	De lift v/d Oudbouw staat stil.	Nee
Gemeente Leiden	43023653	Lift	Boisotkade 2A, Leiden	ACHTER IN GEBOUW	Boisotkade 2A, Leiden	Boisotkade 2A	Storing	Lift staat stil op de 4e etage met gesloten deuren.	Nee
Gemeente Leiden	43023653	Lift	Boisotkade 2A, Leiden	ACHTER IN GEBOUW	Boisotkade 2A, Leiden	Boisotkade 2A	Storing	Lift werkt niet bij verdieping 2 en blijft daar hangen, geeft een hoge pieptoon.	Nee
Gemeente Leiden	43023672	Lift	Boisotkade 2A, Leiden	ACHTER RECEPTIE	Boisotkade 2A, Leiden	Boisotkade 2A	Storing	De lift in de oudbouw staat stil.	Nee
Gemeente Leiden	42412110	Lift	Haven 11 , Leiden	NB	Haven 11 , Leiden	Haven 11	Storing	pollocklift zijn bediening lekt olie aan buitenzijde van de lift	Nee
Gemeente Leiden	42412110	Lift	Haven 11 , Leiden	NB	Haven 11 , Leiden	Haven 11	Storing	lift staat stil op de bg	Nee
Gemeente Leiden	42412110	Lift	Haven 11 , Leiden	NB	Haven 11 , Leiden	Haven 11	Storing	Lift staat stil met nivo verschil	Nee
Gemeente Leiden	43023661	Lift	Le Pooleweg 11, Leiden	DZB GOEDERENLIFT	Le Pooleweg 11, Leiden	Le Pooleweg 11	Storing	goederenlift gaat niet meer omhoog	Nee
Gemeente Leiden	43023661	Lift	Le Pooleweg 11, Leiden	DZB GOEDERENLIFT	Le Pooleweg 11, Leiden	Le Pooleweg 11	Storing	Goederenlift, deuren pendelen voor vertrek, deurmotoren piepen	Nee
Gemeente Leiden	43023662	Lift	Le Pooleweg 11, Leiden	DZB GLAZENLIFT	Le Pooleweg 11, Leiden	Le Pooleweg 11	Storing	wegens stroomstoring staat de lift stil	Nee
Gemeente Leiden	43023662	Lift	Le Pooleweg 11, Leiden	DZB GLAZENLIFT	Le Pooleweg 11, Leiden	Le Pooleweg 11	Storing	Lift stopt op de 2e etage met een hoogteverschil van 20 cm	Nee
Gemeente Leiden	43023662	Lift	Le Pooleweg 11, Leiden	DZB GLAZENLIFT	Le Pooleweg 11, Leiden	Le Pooleweg 11	Storing	Lift staat stil op 1e etage met open deuren.	Nee
Gemeente Leiden	43023675	Lift	Le Pooleweg 6, Leiden	DZB ACHTER IN HAL	Le Pooleweg 6, Leiden	Le Pooleweg 6	Storing	De lift staat stil o/d BG, met de liftdeuren open.	Nee
Gemeente Leiden	43023675	Lift	Le Pooleweg 6, Leiden	DZB ACHTER IN HAL	Le Pooleweg 6, Leiden	Le Pooleweg 6	Storing	p de Le Pooleweg 6 is de lift defect.	Nee
Gemeente Leiden	43023649	Lift	Rosmolen 4, Leiden	ROSMOLEN BIBLIOTHEEK	Rosmolen 4, Leiden	Rosmolen 4	Storing	Goederenlift staat stil	Nee
Gemeente Leiden	10059433	Lift	Stationsplein 7, Leiden	HEFPLATEAU BUITEN	Stationsplein 7 Leiden	Stationsplein 7	Storing	Invalidelift kan niet gebruikt worden, in de rolruik zit geen beweging	Nee
Gemeente Leiden	10059433	Lift	Stationsplein 7, Leiden	HEFPLATEAU BUITEN	Stationsplein 7 Leiden	Stationsplein 7	Storing	Lift staat stil op de BG met open deuren.	Nee
Gemeente Leiden	43023657	Lift	Stationsplein 7-107, Leiden	DUPLEX RECHTS	Stationsplein 7-107, Leiden	Stationsplein 7-107	Storing	Lift staat stil op 3e etage met gesloten deuren	Nee
Gemeente Leiden	43023658	Lift	Stationsplein 7-107, Leiden	DUPLEX LINKS	Stationsplein 7-107, Leiden	Stationsplein 7-107	Storing	Linker lift staat stil. geeft storing aan. Onbekende etage deuren gesloten.	Nee
Gemeente Leiden	43023658	Lift	Stationsplein 7-107, Leiden	DUPLEX LINKS	Stationsplein 7-107, Leiden	Stationsplein 7-107	Storing	Lift staat stil, etage onbekend - deur dicht	Nee
Gemeente Leiden	43023658	Lift	Stationsplein 7-107, Leiden	DUPLEX LINKS	Stationsplein 7-107, Leiden	Stationsplein 7-107	Storing	Lift staat stil, sluit niet helemaal gaat halverwege open	Nee
Gemeente Leiden	43023651	Lift	Valkenpad 5, Leiden	ROLSTOELLIFT	Valkenpad 5, Leiden	Valkenpad 5	Storing	Staat stil	Nee
Gemeente Leiden	42107970	Deuren	Boshuizerlaan 1, Leiden	ENTREE BUDU ZWEMBAD	Vijfmei Sporthal Leiden	Boshuizerlaan 1	Storing	deur sluit niet. lampjes knipperen op sleutelkast en piepend geluid	Nee
Gemeente Leiden	43023663	Lift	Vondellaan 35, Leiden	HAL LINKS PERSONENLIFT	Vondellaan 35, Leiden	Vondellaan 35	Storing	Armatuur in de lift, rechts, is defect. TL lamp is vervangen maar doet het nog steeds niet	Nee
Gemeente Leiden	43023664	Lift	Vondellaan 35, Leiden	HAL LINKS TRAPLIFT	Vondellaan 35, Leiden	Vondellaan 35	Storing	Zijklep is omgekapt, nu doet de lift het niet meer	Nee
Gemeente Leiden	43023681	Lift	Zaanstraat 126, Leiden	ROLSTOELLIFT	Zaanstraat 126, Leiden	Zaanstraat 126	Storing	ROLSTOELLIFT: Staat stil op de BG.	Nee
Gemeente Leiden	43023681	Lift	Zaanstraat 126, Leiden	ROLSTOELLIFT	Zaanstraat 126, Leiden	Zaanstraat 126	Storing	De lift staat stil op de BG	Nee
Gemeente Leiden	43023656	Lift	Langebracht 72, Leiden	STADSBOUWHUIS GELE LIFT			Storing	staat stil	Nee