

Totaaloverzicht conditiescores

Raadhuis

Project: 2922 AD 2 2020 - Martens Aann.Bedrijf Installaties dd 2020

Rapportagedatum: 30-6-2020

Inspectiejaar: 2020

Inspectie datum	Component	Locatie	C(g)	Gemeten conditie
12-06-2020	64 60 64 Communicatie 6422 Intercominstallaties 642230 Deurintercominstallaties Deurpost intercom	Raadhuis 0 RH	3	1
12-06-2020	51 7 51 Warmteopwekking 5131 (Hulp)toestellen voor energieoverdracht 513120 Tsa's bodemopslag warmte TSA Sondex S31A	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	51 6 51 Warmteopwekking 5131 Bijzondere installaties voor warmte- en koudeopwekking 513130 Bodemopslag warmte monobron 25 m3/h, incl put en toebehoren Tjaden Monobron	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	51 10 51 Warmteopwekking 5151 Bijzondere installaties voor warmte- en koudeopwekking 515100 Warmtepompen algemeen warmtepomp 80kW Carrier 61WG060	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	52 63 52 Afvoeren 5236 Circulatiepompen en pompinstallaties (drukverhoging) 523610 Afvoerpompen afvalwater Vuilwaterpomp	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	55 62 55 Koude-opwekking en distributie 5512 Koelmachines en -installaties 551200 Algemeen Splitsysteem 1x Rabobank (computerruimte) en 1x gemeente (MER) Condensors op dak. Daikin RXS60L2V1B	Raadhuis -1	3	2
12-06-2020	55 74 55 Koude-opwekking en distributie 5531 Leidingnetten 553140 Bijzondere appendages gekoeld water, overstort/ontluchter/? Buffervat Hermans Techniek Cipex-HT	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	55 99 55 Koude-opwekking en distributie 5531 Circulatiepompen en pompinstallaties (drukverhoging) 553150 Pompen gekoeld water pompen en appendages Grundfos TPE 50-180	Raadhuis -1	3	1

Totaaloverzicht conditiescores

Raadhuis

Project: 2922 AD 2 2020 - Martens Aann.Bedrijf Installaties dd 2020

Rapportagedatum: 30-6-2020

Inspectiejaar: 2020

Inspectie datum	Component	Locatie	C(g)	Gemeten conditie
12-06-2020	55 101 55 Koude-opwekking en distributie 5531 Circulatiepompen en pompinstallaties (drukverhoging) 553150 Pompen gekoeld water pompen en appendages Grundfos TPE 65-230	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	55 11 55 Koude-opwekking en distributie 5531 Circulatiepompen en pompinstallaties (drukverhoging) 553150 Pompen gekoeld water pompen en appendages Grundfos TPE 65-180	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	55 72 55 Koude-opwekking en distributie 5531 Expansievoorzieningen 553170 Expansievoorzieningen koudedistributie, drukvat Expansievat Flamco Flexcon	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	55 75 55 Koude-opwekking en distributie 5531 Corrigerende organen en stelmotoren 553180 Regelkleppen + stelmotoren koudedistributie	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	56 73 56 Warmtedistributie 5610 Expansievoorzieningen 561030 Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat Expansievat Flamco Flexcon	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	56 98 56 Warmtedistributie 5610 Circulatiepompen en pompinstallaties (drukverhoging) 561040 Circulatiepompen warmtedistributie pompen en appendages Grundfos Magna3 25-60	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	56 102 56 Warmtedistributie 5610 Circulatiepompen en pompinstallaties (drukverhoging) 561040 Circulatiepompen warmtedistributie pompen en appendages Grundfos TPE 65-230	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	56 15 56 Warmtedistributie 5610 Circulatiepompen en pompinstallaties (drukverhoging) 561040 Circulatiepompen warmtedistributie pompen en appendages Grundfos TPE 50-190	Raadhuis -1	3	1

Totaaloverzicht conditiescores

Raadhuis

Project: 2922 AD 2 2020 - Martens Aann.Bedrijf Installaties dd 2020

Rapportagedatum: 30-6-2020

Inspectiejaar: 2020

Inspectie datum	Component	Locatie	C(g)	Gemeten conditie
12-06-2020	56 76 56 Warmtedistributie 5610 Corrigerende organen en stelmotoren 561060 Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie	Raadhuis -1	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	57 1 57 Luchtbehandeling 5771 Installatiedelen voor ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties 577140 luchtbehandelingkast lbk, lk, f, v, k, b, wtw luchtbehandelingskast gemeente + Rabo 21.000 m3/h Verhulst VKT	Raadhuis -1	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	58 77 58 Regeling klimaat en sanitair 5811 Corrigerende organen en stelmotoren 581100 Stelmotoren luchtklep	Raadhuis -1	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	58 37 58 Regeling klimaat en sanitair 5820 Regelkasten en leidingen 582010 Regelingkasten klimaat centraal opnemers	Raadhuis -1	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	58 65 58 Regeling klimaat en sanitair 5820 Regelkasten en leidingen 582010 Regelingkasten klimaat centraal opnemers	Raadhuis -1	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	58 68 58 Regeling klimaat en sanitair 5820 Regelkasten en leidingen 582010 Regelingkasten klimaat centraal opnemers	Raadhuis -1	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	58 35 58 Regeling klimaat en sanitair 5820 Regelkasten en leidingen 582010 Regelingkasten klimaat centraal regelkast	Raadhuis -1	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	58 36 58 Regeling klimaat en sanitair 5820 Regelkasten en leidingen 582020 Autonome onderstations regelapparatuur DDC (250 i/o)	Raadhuis -1	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	58 64 58 Regeling klimaat en sanitair 5820 Regelkasten en leidingen 582020 Autonome onderstations regelapparatuur DDC (300 i/o)	Raadhuis -1	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Totaaloverzicht conditiescores

Raadhuis

Project: 2922 AD 2 2020 - Martens Aann.Bedrijf Installaties dd 2020

Rapportagedatum: 30-6-2020

Inspectiejaar: 2020

Inspectie datum	Component	Locatie	C(g)	Gemeten conditie
12-06-2020	58 67 58 Regeling klimaat en sanitair 5820 Regelkasten en leidingen 582020 Autonome onderstations regelapparatuur DDC (300 i/o)	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	61 39 61 Centrale elektrotechnische voorzieningen 6151 Elektrische verdeelinrichtingen 615120 (Hoofd)verdeelinrichtingen hoofdverdeelinrichting	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	61 41 61 Centrale elektrotechnische voorzieningen 6151 Elektrische verdeelinrichtingen 615120 (Hoofd)verdeelinrichtingen hoofdverdeler Rabo	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	65 279 65 Beveiliging 6536 Signaleringsinstallaties 653600 Wateroverlastmelders	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	67 38 67 Gebouwbeheersvoorzieningen 6714 Regelkasten en leidingen 671400 Algemeen GBS software	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	67 66 67 Gebouwbeheersvoorzieningen 6714 Regelkasten en leidingen 671400 Algemeen GBS software	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	67 69 67 Gebouwbeheersvoorzieningen 6714 Regelkasten en leidingen 671400 Algemeen GBS software	Raadhuis -1	3	1
12-06-2020	65 280 65 Beveiliging 6512 Brandmeld- en inbraakinstallaties 651210 Kleefmagneten	Raadhuis 1e RB	3	1
12-06-2020	51 13 51 Warmteopwekking 5121 Stooktoestellen voor warmteopwekking 512120 Warmwaterketels < 110 c gaswandketel 130 kW Rabo + gemeente Remeha 610 ECO Pro-710	Raadhuis 1e RH	3	1

Totaaloverzicht conditiescores

Raadhuis

Project: 2922 AD 2 2020 - Martens Aann.Bedrijf Installaties dd 2020

Rapportagedatum: 30-6-2020

Inspectiejaar: 2020

Inspectie datum	Component	Locatie	C(g)	Gemeten conditie
12-06-2020	56 14 56 Warmtedistributie 5610 Leidingnetten 561020 Verdeler/verzamelaar cv-installatie verdeler 3 groepen	Raadhuis 1e RH	3	1
12-06-2020	56 20 56 Warmtedistributie 5610 Leidingnetten 561020 Verdeler/verzamelaar cv-installatie verdeler met circulatiepompen	Raadhuis 1e RH	3	1
12-06-2020	55 62-1 55 Koude-opwekking en distributie 5512 Koelmachines en -installaties 551200 Algemeen Splitsysteem 1x Rabobank (computerruimte) en 1x gemeente (MER) Daikin RXS60L2V1B	Raadhuis Algemeen RB	3	1
12-06-2020	66 240 66 Transport 6611 Liftinstallaties met schacht 661110 Liftkooien Lift; contract (2 liften); jaarlijks Elite - zie omschrijving Otis Otis Machinekamerloos tractie	Raadhuis Algemeen RB	3	1
12-06-2020	66 239 66 Transport 6611 Liftinstallaties met schacht 661110 Liftkooien Lift; contract (2 liften); jaarlijks All inn onderhoud 99% beschikbaarheid (preventief en correctief Otis Machinekamerloos tractie	Raadhuis Algemeen RH	3	1
12-06-2020	53 245 53 Water 5310 Leidingnetten 531000 Leidingen drinkwaterinstallatie Micorbiologisch onderzoek waterkwaliteit drinkwater	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	53 247 53 Water 5310 Leidingnetten 531000 Leidingen drinkwaterinstallatie Uitvoeren beheermaatregelen Legionella (1x per week)	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	53 24 53 Water 5321 (Hulp)toestellen voor energieoverdracht 532120 Voorraadboilers elektrisch electrische boiler 120 l	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	53 61 53 Water 5321 (Hulp)toestellen voor energieoverdracht 532120 Voorraadboilers elektrisch electrische boiler 120 l	Raadhuis Algemeen	3	1

Totaaloverzicht conditiescores

Raadhuis

Project: 2922 AD 2 2020 - Martens Aann.Bedrijf Installaties dd 2020

Rapportagedatum: 30-6-2020

Inspectiejaar: 2020

Inspectie datum	Component	Locatie	C(g)	Gemeten conditie
12-06-2020	54 263 54 Gassen 5410 Leidingnetten 541010 Leidingen brandstofinstallatie: gas, kunststof / metaal SCIOS Scope7a (keuring gasleiding)	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	55 62-2 55 Koude-opwekking en distributie 5512 Koelmachines en -installaties 551200 Algemeen Daikin RXS35L2V1B	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	55 62-3 55 Koude-opwekking en distributie 5512 Koelmachines en -installaties 551200 Algemeen Daikin RXS35L2V1B	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	55 62-4 55 Koude-opwekking en distributie 5512 Koelmachines en -installaties 551200 Algemeen Daikin RXS50L2V1B	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	55 12 55 Koude-opwekking en distributie 5531 Leidingnetten 553120 Leidingen gekoeld water inregelafsluiters en handafsluiters	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	55 22 55 Koude-opwekking en distributie 5531 Leidingnetten 553120 Leidingen gekoeld water inregelafsluiters	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	56 16 56 Warmtedistributie 5610 Leidingnetten 561010 Leidingen cv,-installatie, kunststof / metaal 3-weg kleppen en afsluiters	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	56 23 56 Warmtedistributie 5610 Leidingnetten 561010 Leidingen cv,-installatie, kunststof / metaal inregelafsluiters	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	56 17 56 Warmtedistributie 5611 Installatiedelen voor warmte- en koudeoverdracht 561120 Stralingspanelen, +afsluiter, voetvent., ontluchter en aftapper klimaatplafond Inteco OxzeRo	Raadhuis Algemeen	3	1

Totaaloverzicht conditiescores

Raadhuis

Project: 2922 AD 2 2020 - Martens Aann.Bedrijf Installaties dd 2020

Rapportagedatum: 30-6-2020

Inspectiejaar: 2020

Inspectie datum	Component	Locatie	C(g)	Gemeten conditie
12-06-2020	56 18 56 Warmtedistributie 5611 Installatiedelen voor warmte- en koudeoverdracht 561120 Stralingspanelen, +afsluiter, voetvent., ontluchter en aftapper regelset voor indeelbaarheid 1.8 meter	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	56 21 56 Warmtedistributie 5612 Installatiedelen voor warmte- en koudeoverdracht 561200 Convectoren convectoren	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	56 19 56 Warmtedistributie 5613 Installatiedelen voor warmte- en koudeoverdracht 561300 Vloerverwarmingen vloerverwarming (bijverwarming)	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	57 3 57 Luchtbehandeling 5751 Luchtkanaalsystemen en appendages 575120 Luchtkanalen isolatie Opmeer	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	57 5 57 Luchtbehandeling 5771 Installatiedelen voor warmte- en koudeoverdracht 577130 Vav-boxen hoofd volumeregelaars Trox LVC	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	58 78 58 Regeling klimaat en sanitair 5812 Corrigerende organen en stelmotoren 581200 Naregelkringen compleet Siemens	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	61 84 61 Centrale elektrotechnische voorzieningen 6111 Noodstroominstallaties 611120 Nobreak-installatie	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	61 71 61 Centrale elektrotechnische voorzieningen 6121 Aarding en bliksembeveiligingen 612100 Algemeen Dak aarding Klasse LPL 2	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	61 87 61 Centrale elektrotechnische voorzieningen 6151 Elektrische verdeelinrichtingen 615120 (Hoofd)verdeelinrichtingen hoofdverdeelinrichting	Raadhuis Algemeen	3	1

Totaaloverzicht conditiescores

Raadhuis

Project: 2922 AD 2 2020 - Martens Aann.Bedrijf Installaties dd 2020

Rapportagedatum: 30-6-2020

Inspectiejaar: 2020

Inspectie datum	Component	Locatie	C(g)	Gemeten conditie
12-06-2020	62 200 62 Krachtstroom 6221 Licht- en krachtinstallaties 622140 Elektrische verwarmingen Tracing Rabobank	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 188 63 Verlichting 6311 Licht- en krachtinstallaties 631120 lichtinstallaties infra en schakelmateriaal Correctief schakelmateriaal	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 249 63 Verlichting 6311 Licht- en krachtinstallaties 631120 lichtinstallaties infra en schakelmateriaal NEN 3140 metingen	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 58 63 Verlichting 6311 Licht- en krachtinstallaties 631120 lichtinstallaties infra en schakelmateriaal perilex wcd	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 59 63 Verlichting 6311 Licht- en krachtinstallaties 631120 lichtinstallaties infra en schakelmateriaal schakelaars	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 57 63 Verlichting 6311 Licht- en krachtinstallaties 631120 lichtinstallaties infra en schakelmateriaal wcd 1-voudig	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 56 63 Verlichting 6311 Licht- en krachtinstallaties 631120 lichtinstallaties infra en schakelmateriaal wcd 2 voudig	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 51 63 Verlichting 6311 Verlichtingsarmaturen 631130 Verlichtingsarmaturen hangarmaturen bankhal	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 48 63 Verlichting 6311 Verlichtingsarmaturen 631130 Verlichtingsarmaturen LED spots in klimaatplafond	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Totaaloverzicht conditiescores

Raadhuis

Project: 2922 AD 2 2020 - Martens Aann.Bedrijf Installaties dd 2020

Rapportagedatum: 30-6-2020

Inspectiejaar: 2020

Inspectie datum	Component	Locatie	C(g)	Gemeten conditie
12-06-2020	63 49 63 Verlichting 6311 Verlichtingsarmaturen 631130 Verlichtingsarmaturen LED spots in systeemplafond	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 46 63 Verlichting 6311 Verlichtingsarmaturen 631130 Verlichtingsarmaturen TL-5 armaturen in klimaatplafond	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 47 63 Verlichting 6311 Verlichtingsarmaturen 631130 Verlichtingsarmaturen TL-5 armaturen in systeemplafond	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 50 63 Verlichting 6311 Verlichtingsarmaturen 631130 Verlichtingsarmaturen TLD armaturen opbouw	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 53 63 Verlichting 6324 Noodverlichting en -installaties 632410 Noodverlichtingarmaturen noodverlichting	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 54 63 Verlichting 6324 Noodverlichting en -installaties 632410 Noodverlichtingarmaturen vluchtwegarmaturen + pictogrammen	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 42 63 Verlichting 6341 Elektrische verdeelinrichtingen 634110 Lichtgroepenkasten onderverdeler gemeente	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 44 63 Verlichting 6341 Elektrische verdeelinrichtingen 634110 Lichtgroepenkasten onderverdeler MER Rabo	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 43 63 Verlichting 6341 Elektrische verdeelinrichtingen 634110 Lichtgroepenkasten onderverdeler Rabo	Raadhuis Algemeen	3	☐ 2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Totaaloverzicht conditiescores

Raadhuis

Project: 2922 AD 2 2020 - Martens Aann.Bedrijf Installaties dd 2020

Rapportagedatum: 30-6-2020

Inspectiejaar: 2020

Inspectie datum	Component	Locatie	C(g)	Gemeten conditie
12-06-2020	63 40 63 Verlichting 6341 Elektrische verdeelinrichtingen 634110 Lichtgroepenkasten tussenmeter	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	63 45 63 Verlichting 6341 Elektrische verdeelinrichtingen 634110 Lichtgroepenkasten verdeelinrichting lift	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	65 34 65 Beveiliging 6511 Brandmeld- en inbraakinstallaties 651110 Brandmeldinstallatie, centrale incl. i/o (melder, flitslicht etc.) BMI	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	65 33 65 Beveiliging 6513 Brandmeld- en inbraakinstallaties 651335 poederblusser	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	65 4 65 Beveiliging 6513 Luchtkanaalsystemen en appendages 651390 Luchtkanalen brandkleppen Trox FK-EU, FKRS-EU	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	65 278 65 Beveiliging 6531 Overlastbeveiligingen 653100 Algemeen Incl. 39 st. afstandbediening	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	65 81 65 Beveiliging 6541 Signaleringsinstallaties 654100 Signalering invalidetoiletten	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	74 25 74 Vaste sanitaire voorzieningen 7411 Sanitaire voorzieningen 741110 Toiletten toiletcombinatie	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	74 26 74 Vaste sanitaire voorzieningen 7411 Sanitaire voorzieningen 741120 Urinoirs urinoircombinatie	Raadhuis Algemeen	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Totaaloverzicht conditiescores

Raadhuis

Project: 2922 AD 2 2020 - Martens Aann.Bedrijf Installaties dd 2020

Rapportagedatum: 30-6-2020

Inspectiejaar: 2020

Inspectie datum	Component	Locatie	C(g)	Gemeten conditie
12-06-2020	74 29 74 Vaste sanitaire voorzieningen 7411 Sanitaire voorzieningen 741130 Wastafels enkelvoudige kranen	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	74 28 74 Vaste sanitaire voorzieningen 7411 Sanitaire voorzieningen 741130 Wastafels mengkranen	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	74 27 74 Vaste sanitaire voorzieningen 7411 Sanitaire voorzieningen 741130 Wastafels wastafelcombinatie	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	74 31 74 Vaste sanitaire voorzieningen 7411 Sanitaire voorzieningen 741140 Uitstortgootstenen gootsteencombinatie	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	74 30 74 Vaste sanitaire voorzieningen 7412 Sanitaire voorzieningen 741200 Invalidetoiletten minder valide toilet combinatie	Raadhuis Algemeen	3	1
12-06-2020	55 8 55 Koude-opwekking en distributie 5520 Installaties voor condensorkoeling 552050 Dry cooler drycooler Carrier Guntner Profile GFH090CAR	Raadhuis Dak	3	2
12-06-2020	57 2 57 Luchtbehandeling 5731 Installatiedelen voor ventilatie- en luchtbehandelinginstallaties 573110 Centrale mechanische afzuiginstallatie lokale afzuigventilatoren	Raadhuis Dak	3	1
12-06-2020	61 85 61 Centrale elektrotechnische voorzieningen 6111 Noodstroominstallaties 611130 Photo-voltage-cellen Zonnepaneel	Raadhuis Dak	3	1
12-06-2020	61 86 61 Centrale elektrotechnische voorzieningen 6111 Noodstroominstallaties 611130 Photo-voltage-cellen Omvormer 20 TL Omvormer	Raadhuis Dak	3	1

Totaaloverzicht conditiescores

Raadhuis

Project: 2922 AD 2 2020 - Martens Aann.Bedrijf Installaties dd 2020

Rapportagedatum: 30-6-2020

Inspectiejaar: 2020

Inspectie datum	Component	Locatie	C(g)	Gemeten conditie
12-06-2020	51 9 51 Warmteopwekking 5151 Bijzondere installaties voor warmte- en koudeopwekking 515100 Warmtepompen algemeen grondleidingen	Raadhuis Terrein	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	55 1000 55 Koude-opwekking en distributie 5512 Koelmachines en -installaties 551200 Algemeen Splitsysteem gemeente Western WASR-24N R410A/2Kg.	Raadhuis Terrein	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12-06-2020	90 52 90 Terrein 9063 Verlichtingsarmaturen 906320 Armaturen buitenverlichting buitenarmaturen	Raadhuis Terrein	3	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐