

VOBO

Zonnepanelen

Vragen ten behoeve van de eerste Nota van Inlichtingen

14-7-2022

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Vragen	Vragen : 2.12.3 graag toelichting op de inhoud van deze tekst, waar is dit terug te vinden? 4.1 graag toezenden MVI eisen , zitten niet bij de aanbestedingsdocumenten 4.1.6 toelichting hoe beoordeelt wordt Solar Edge of gelijkwaardig 4.1.7. is opdrachtgever op de hoogte dat er een kleur nuance ontstaat als er andere panelen worden geplaatst op het maatwerkframe. 4.1.7 graag uw specifieke wensen omtrent beeldscherm 32"aan welke minimale eisen moet het voldoen, en wat wil de opdrachtgever zien op het scherm. 4.1.51 kunnen we ervan uitgaan dat dit het gemiddelde gewicht bedraagt, dus bruto oppervlak gedeeld door systeemgewicht? 4.1.59 graag hier termijn aangeven voor welke periode de garantie gewenst wordt 4.1.65 is het de wens deze ook te koppelen met de brandmeldinstallatie 4.1.71 deze termijn graag toelichten, binnen 1 werkdag is ons voorstel 5.2.2 voorstel is te beoordelen op € / Wp en niet per paneel, bij keuze van een paneel met meer vermogen plaats je minder panelen. 5.2.2 Graag toelichting welke minimale eisen worden gesteld aan beheer en onderhoud zodat door aanbestedende dienst een vergelijk kan worden gemaakt.	2.12.3 Per onderdeel van de vragen ten aanzien van de opdracht mogen 1A4, in Calibri 11 gebruikt worden voor de beantwoording. 4.1 https://www.mvicriteria.nl/nl/webtool?cluster=5#zonnepanelen/other/////nl 4.1.6 Dit wordt beoordeeld op de communicatie met de gebruikte optimizers. Wijzig je de omvormers, dan moeten ook de omvormers aangepast worden. 4.1.7 Ja, daarvan is opdrachtgever zich bewust. 4.1.7 Jaarverbruik in relatie tot opbrengst, actuele opbrengst, cumulatieve opbrengst en afbeelding / video naar wens van school. 4.1.51 Ja, dan kan. 4.1.59 In eerste jaar volledige garantie. Daarna conform de in de specificatie opgegeven degradatie van de gekozen panelen. 4.1.65 Dat is een wens. In overleg met de huisinstallateur. 4.1.71 Binnen 1 werkdag is akkoord. 5.2.2 Akkoord 5.2.2 Een maal per jaar fysieke inspectie en 24/7 monitoring gedurende 1 jaar met jaarlijks de mogelijkheid tot verlenging.