

Stichting Zwembad "Den Inkel"
t.a.v. mevrouw C. Wilcox
Postbus 42
4416 ZG Kruiningen

ons kenmerk : C-ASP210509-01 / 00291200
document nr. : 2021-681820
contactpersoon : de heer J.J. Kramer
tel. : +31 (0)6 53253273
e-mail : jj.kramer@rud-zeeland.nl
verzonden : 30 november 2021

Terneuzen, 26 november 2021

Betreft: Aspectcontrole Energie VUE Blauwhoefseweg 10 Kruiningen - initiële controle

Geachte Bestuur,

Op 24 november 2021 heeft de heer Kramer, inspecteur bij de RUD Zeeland en toezichthouder namens de gemeente Reimerwaal, een aspectcontrole uitgevoerd in uw inrichting gelegen aan de Blauwhoefseweg 10 te Kruiningen.

Uw inrichting valt op dit moment van rechtswege onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Tijdens deze aspectcontrole is gecontroleerd of de voor u van toepassing zijnde artikelen met betrekking tot energie, zoals genoemd in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende regeling, worden nageleefd.

In deze brief informeren wij u over de resultaten van de controle.

Ingediende melding Informatieplicht

Op 25 juni 2020 rapporteerde uw organisatie aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen op de locatie aan de Blauwhoefseweg 10 te Kruiningen. De rapportage voldoet aan de indientingsvereisten. Daarmee heeft u voldaan aan de Informatieplicht energiebesparing uit lid twee van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Overtreding energiebesparingsplicht

Tijdens het controlebezoek is met u de door u ingediende rapportage Informatieplicht en de lijst met erkende energiebesparende maatregelen voor sport en recreatie, afkomstig uit bijlage 10 van de Activiteitenregeling, doorgenomen.

Ook bent u tijdens het bezoek geïnformeerd over de verplichting in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit om als bedrijf alle energiebesparende maatregelen te treffen waarvan de investering binnen 5 jaar is terug te verdienen. Tijdens het controlebezoek is geconstateerd dat dit niet het geval is en dat u artikel 2.15 overtreedt.

Onderstaande erkende op een zelfstandig moment te treffen energiebesparende maatregelen voor de sport en recreatie zijn niet gerealiseerd.

Om de overtreding ongedaan te maken moet u deze maatregelen gaan uitvoeren. Het betreft:

- GA1: Borgen van de optimale energiezuinige in- en afstellingen van klimaatinstallaties door het automatisch laten registreren en analyseren van energieverbruiken met een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS). Dit door een automatisch EBS met een rapportagefunctie (voor een overzicht van het energieverbruik per dag, week en jaar) toepassen.
<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/energieregistratie-en-bewakingssysteem-ebs>
- GC1: Warmteverlies via ventilatielucht beperken. In het zwembad is een twincoil systeem aanwezig. Een dubbele kruistroomwisselaar met een hoger rendement is toepasbaar op een zelfstandig moment. (maak hiervoor een plan van aanpak).
De twincoil die aanwezig is, is niet duurzaam onderhouden. De druk is er af en hierdoor werkt een twincoil niet zoals deze zou kunnen.
- GC3: Warmteverlies via ventilatielucht beperken. Het toepassen van een toerenregeling, maar zelf een warmtepomp met warmteterugwinning is toepasbaar op een zelfstandig moment. (maak hiervoor een plan van aanpak).
- GD5: Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken. Nog kleine stukjes na isoleren.
- FA1: Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages warmtapwatersysteem. Nog kleine stukjes na isoleren.
- FE3: Warmteverlies zwembadwater via leidingen beperken. De (Aanvoer)leidingen zwembadwater voorzien van isolatie.

Termijn

U dient de overtreding voor 1 december 2022 ongedaan te maken en te voorkomen dat de overtredingen zich herhalen. Na afloop van de termijn om de overtreding ongedaan te maken zullen wij een hercontrole uitvoeren.

Wanneer de overtredingen niet binnen de gestelde termijn ongedaan zijn gemaakt, zullen wij gebruik maken van de wettelijke middelen die ons ter beschikking staan om tegen de overtredingen op te treden.

Wij wijzen u er op dat de controle een momentopname is. U blijft verantwoordelijk voor naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Aan deze controle kan niet het recht ontleend worden dat niet geconstateerde overtredingen geaccepteerd worden.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer zijn na te lezen op www.wetten.nl.

Deze brief is geen beschikking. U kunt tegen deze brief dus geen bezwaar maken.

Tips

- Pas warmteterugwinning toe op de ventilatielucht (twincoil en dubbele kruisstroomwisselaar);
- In de nacht afdekken van het zwembad;
- Maak gebruik voor met name het buitenzwembad van zonnecollectoren;
- Vervang de cv-ketel voor het buiten zwembad voor hr-cascade of nog beter, een warmtepomp (al dan niet in hybride vorm);
- Verwarm de branderlucht voor of zuig aan vanaf het plafond van de stookruimte.

Nadere informatie

Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de heer Kamer via de contactgegevens zoals genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal,
namens dezen,



ing. M.J.K. den Boer
team account houder