

|           |                                                                                                                                   |       |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Van       | Katinka van Aert                                                                                                                  | Datum | 7 december 2022 |
| ID-nummer | WBL-1492276785-2048                                                                                                               |       |                 |
| Onderwerp | Nota van Inlichtingen - Europese openbare aanbesteding Inspectie, onderhoud, reparatie van verwarmingsinstallaties en -toestellen |       |                 |

Deze Nota van Inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van de onderhavige aanbesteding. De wijzigingen die met deze Nota van Inlichtingen worden aangebracht alsmede de aanvullende informatie, gelden integraal.

Bovenstaande wil zeggen, dat de navolgende wijzigingen en aanvullingen van kracht zijn en bindend als waren zij letterlijk in de aanbestedingsstukken opgenomen.

**Door de aanbestedende dienst worden de volgende mededelingen gedaan:**

1. Tegelijkertijd met deze Nota van Inlichtingen worden Bijlage C - Dienstverleningsovereenkomst VERSIE 2 en Bijlage C - Wachtkamerovereenkomst - VERSIE 2 gepubliceerd. De vorige versies van deze documenten vervallen.
2. Tegelijkertijd met deze Nota van Inlichtingen wordt Bijlage 6 – Inschrijfformulier PRIJS – VERSIE gepubliceerd. U dient in uw inschrijving gebruik te maken van deze versie.
3. Ter verduidelijking:  
 Paragraaf 5.2.1 "vast tarief onderhoud en inspectie": betreft regulier, planmatig onderhoud.  
 Paragraaf 5.2.2 en 5.2.3 betreft correctief onderhoud dat gepleegd wordt naar aanleiding van een storing, hieronder vallen ook reparaties om een storing op te lossen.

**Door de ondernemers zijn schriftelijk de volgende vragen gesteld:**

| Nr. | Onderwerp | Vraag                                                                                                                                                                             | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bijlage 6 | In het inschrijfformulier is ruimte voor het opnemen van een storingstarief, maar niet voor reparaties en overige werkzaamheden op nacalculatie. Geldt hiervoor hetzelfde tarief? | <p>Reparaties kunnen naar aanleiding van een storing worden verricht, de verrekening hiervan vindt plaats conform paragraaf 5.2.2 en 5.2.3 van het beschrijvend document.</p> <p>Indien tijdens regulier onderhoud of een inspectie blijkt dat er een reparatie dient te worden verricht die niet tot het reguliere onderhoud hoort, dient een offerte te worden ingediend en kunnen de werkzaamheden na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever worden uitgevoerd.</p> <p>Indien de kosten van een dergelijke reparatie minder dan €250 per locatie bedragen, is een schriftelijk akkoord van Opdrachtgever vooraf niet nodig. Andere werkzaamheden vallen onder regulier onderhoud en inspectie, paragraaf 5.2.1. Zie ook de mededelingen van aanbestedende dienst in de Nota van Inlichtingen.</p> |

|   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Bijlage A2, Onderhoudsschema Indirect gestookte Boiler-punt 7: | Hierin staat vermeldt 'nazien van de anodebuis (1x per 4 jaar), indien aanwezig.<br>De kosten hiervan zijn niet in te schatten, mede omdat wij niet weten wanneer dit per boiler de laatste keer heeft plaatsgevonden. Wij gaan ervan uit dat deze werkzaamheden op basis van nacalculatie mogen worden uitgevoerd. Klopt deze aanname?                   | Dit punt in bijlage A-2 onder K. Onderhoudsschema Indirect gestookte boiler, vervalt.                                                                                                                                       |
| 3 | Bijlage A2, Onderhoudsschema Direct gestookte Boiler-punt 7    | Hierin staat vermeldt 'controleren van de boiler anodes (1x per 4 jaar).<br>De kosten hiervan zijn niet in te schatten, mede omdat wij niet weten wanneer dit per boiler de laatste keer heeft plaatsgevonden. Wij gaan ervan uit dat deze werkzaamheden op basis van nacalculatie mogen worden uitgevoerd. Klopt deze aanname?                           | Dit punt in bijlage A-2 onder K. Onderhoudsschema Indirect gestookte boiler, vervalt.                                                                                                                                       |
| 4 | Bijlage A2, Onderhoudsschema Luchtbehandelingskast Punt 6      | Hierin staat vermeldt 'vervangen lagers indien noodzakelijk'.<br>De kosten hiervan zijn niet in te schatten. Wij gaan ervan uit dat deze werkzaamheden op basis van nacalculatie mogen worden uitgevoerd. Klopt deze aanname?                                                                                                                             | Akkoord.                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | Bijlage A2, Onderhoudsschema Luchtbehandelingskast Punt 1:     | Hierin staat vermeldt 'beschadigingen isolatie vernieuwen'.<br>De kosten hiervan zijn niet in te schatten. Wij gaan ervan uit dat deze werkzaamheden op basis van nacalculatie mogen worden uitgevoerd. Klopt deze aanname?                                                                                                                               | Akkoord.                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | Bijlage A2, Onderhoudsschema Cv-installatie punt-15-18;        | Hierin staat vermeldt 'het vervangen van...'.<br>De kosten hiervan zijn moeilijk in te schatten. Wij gaan ervan uit dat deze werkzaamheden op basis van nacalculatie mogen worden uitgevoerd. Klopt deze aanname?                                                                                                                                         | Akkoord.                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 | Bijlage A2, Algemeen Punt 8                                    | Hierin staat vermeldt 'het eventueel uitvoeren van kleine herstelwerkzaamheden, zoals het opnieuw vastzetten en tapen van kanaalverbindingen en het vervangen van flexibele slangen.'<br>De kosten hiervan zijn moeilijk in te schatten. Wij gaan ervan uit dat deze werkzaamheden op basis van nacalculatie mogen worden uitgevoerd. Klopt deze aanname? | Akkoord.                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 | Beschrijvend document art. 2.1.4                               | Is er een mandaat bedrag waarbinnen wij zonder schriftelijke opdracht kleinere reparatie-werkzaamheden mogen uitvoeren?                                                                                                                                                                                                                                   | Per locatie, per onderhoudsbeurt is het tot een bedrag van €250,= toegestaan om kleine reparatiewerkzaamheden of vervangingen uit te voeren zonder schriftelijke toestemming vooraf van Opdrachtgever. Voor aanpassingen is |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | altijd schriftelijke toestemming vooraf van Opdrachtgever vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | Beschrijvend document art. 2.1.4       | Wij gaan ervan uit dat reparaties, aanpassingen en vervangingen op basis van nacalculatie worden uitgevoerd. Klopt deze aanname?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zie het antwoord op vraag 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | Beschrijvend document art. 2.2.3       | Opdrachtgever verlangt een prijsvastheid van 12 maanden binnen de wachtkamerovereenkomst. Binnen de huidige economische ontwikkelingen waarbij materiaalprijs wijzigingen doorlopend worden doorgevoerd is een prijsvastheid van 12 maanden niet redelijk. In tegenstelling tot de winnende partij kan de reservepartij de inkooprijzen van materialen niet voor het gehele contractjaar vastzetten. Gaat opdrachtgever derhalve akkoord met het toepassen van de indexatie op het moment van contractering reservepartij? Zo nee, waarom niet? | <p>Aan de wachtkamerovereenkomst wordt het volgende artikel toegevoegd:</p> <p>Artikel 3: Indexatie</p> <p>1. Indien Opdrachtgever gebruik van de Wachtkamerovereenkomst wordt Opdrachtnemer in de gelegenheid gesteld om per ingangsdatum van de Overeenkomst te indexeren middels een inflatiecorrectie op de wijze zoals beschreven in eis F-1 in het programma van eisen in het beschrijvend document.</p> <p>2. Deze eerste indexatie vindt plaats conform onderstaande formule en wordt gebaseerd op de laatst bekende index en de index van het tweede kwartaal van 2022:</p> $\text{Geïndexeerde prijs} = \text{Prijs}_{\text{huidig}} \times \frac{(1 + (\text{index}_{\text{Qlaats bekend}} - \text{index}_{\text{Q2-2022}}))}{\text{index}_{\text{Q2-2022}}}$ <p>3. Hierna kunnen de prijzen ieder jaar per 1 maart worden verhoogd/verlaagd, conform de in eis F-1 methode en formule.</p> <p>4. Indien er gebruik is gemaakt van indexatie bij aanvang van de overeenkomst, dient bij de eerst volgende indexatie voor <math>\text{index}_{\text{Q-oud}}</math> (zoals onder punt 2 vermeld) <math>\text{index}_{\text{Qlaats bekend}}</math> gebruikt te worden.</p> |
| 11 | Dienstverlenings-overeenkomst art. 9.1 | Binnen dit artikel is sprake van een onbeperkte aansprakelijkheid. In het kader van risicomanagement is het ons niet toegestaan overeenkomsten met een onbeperkte aansprakelijkheid te accepteren. Bent u bereid de aansprakelijkheidsregeling conform artikel 19.3 ARWODI van toepassing te verklaren?                                                                                                                                                                                                                                         | Zie het antwoord op vraag 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | Dienstverlenings-overeenkomst Art. 8.1 | U verwijst naar een kopie van de verzekeringspolis. Om verschillende redenen verstrekken wij geen kopie polissen, gaat opdrachtgever akkoord met het verstrekken van een verzekeringscertificaat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Dienstverlenings-overeenkomst art. 5.2                   | U verwijst voor de endexering naar de CBS index commerciële dienstverlening en logistiek. Deze indexatie sluit niet aan bij de ontwikkelingen in de technische sector. Hierdoor kan bij een langdurige samenwerking een groot verschil ontstaan in de ontwikkeling van loon- en materiaalkosten. Bent u bereid de indexatie aan te passen conform de Alib 2007, zo nee waarom niet?                                    | Niet akkoord.<br>Van de in de Alib 2007 beschreven indexatie volgens de risicoregeling installatietechniek is o.a. niet duidelijk hoe deze tot stand komt.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | Bijlage 5 Referenties / Kerncompetenties                 | In bijlage 5 vraagt u aan te geven wat de aanneemsom van de referentieopdracht bedraagt. De omschreven kerncompetenties zijn vaak onderdeel van een meer uitgebreide overeenkomst en dienstverlening. Het financieel uitsplitsen van de kosten per kerncompetentie is in die situatie niet mogelijk. Is onze aanname correct dat wij per kerncompetentie de aanneemsom van de gehele overeenkomst dienen te vermelden? | Akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | Bijlage 5 referenties                                    | Hoe dienen wij met het invullen van de referentiebladen om te gaan indien een referent aangeeft dat wij in deze fase van de aanbesteding de persoonlijke gegevens (telefoon nummer en emailadres) in het kader van de AVG nog niet mogen verstrekken? Kunt u in die situatie akkoord gaan met het aanleveren van de gegevens voorafgaand aan de definitieve gunning?                                                   | Akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | Dienstverlenings-overeenkomst Art. 3.3 Looptijd          | Volgens de overeenkomst kan de opdracht worden verlengd met steeds een jaar. Kunt u bevestigen dat Opdrachtnemer het recht heeft om een verlenging te weigeren? Ofwel dat Opdrachtnemer het recht heeft de overeenkomst na de initiële looptijd met een redelijke opzegtermijn tussentijds te beëindigen? Het is onredelijk om een Opdrachtnemer voor onbepaalde tijd te binden.                                       | Opdrachtnemer heeft niet het recht een verlenging te weigeren.<br>Ter verduidelijking wordt aan artikel 3 van de overeenkomst de volgende clause toegevoegd:<br><br><i>"Indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van een verlenging wordt dit uiterlijk 6 maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt."</i><br><br>Tevens wijzen wij u op artikel 20 van de AWWODI-2018. |
| 17 | Dienstverlenings-overeenkomst art. 9.1 Aansprakelijkheid | Als u niet akkoord gaat met het schrappen van art. 9.1, dan verzoeken wij u alsnog een beperking van aansprakelijkheid op te nemen. Onbeperkte aansprakelijkheid is onacceptabel en tevens in strijd met de Gids Proportionaliteit. Conform voorschrift 3.9A van de Gids                                                                                                                                               | Zie het antwoord op vraag 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          | Proportionaliteit is het disproportioneel om een niet of nauwelijks voorzienbaar risico bij inschrijver neer te leggen, alsook moet een Aanbestedende Dienst er rekening mee houden dat het gealloceerde risico in redelijkheid verzekeraar is. Dat is niet het geval voor onbeperkte aansprakelijkheid. Tevens bepaalt Voorschrift 3.9D dat Opdrachtgever geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier gelimiteerd is.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | Dienstverlenings-overeenkomst art. 9.1 Aansprakelijkheid | Als u akkoord gaat met het schrappen van artikel 9.1 van de dienstverleningsovereenkomst, en dus akkoord gaat met het van toepassing verklaren van art. 19 van de AWWODI, hebben wij de volgende vraag. Voor de bepaling van de limitering, spreekt artikel 19.3 AWWODI over de 'waarde van de overeenkomst'. Wordt hiermee de waarde per contractjaar bedoeld? Verder wordt het aantal gebeurtenissen wordt beperkt tot 5. Over welke tijdspanne geldt deze beperking?                                             | De waarde van de overeenkomst betreft de waarde gedurende de looptijd van de overeenkomst.<br>De beperking geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst.                                                                             |
| 19 | Dienstverlenings-overeenkomst art. 9.1 Aansprakelijkheid | Deze bepaling bevreemd ons. De Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden zijn juist opgesteld om integraal toe te passen op inkopen van een waterschap. Deze voorwaarden worden blijkbaar geacht redelijk te zijn volgens de waterschappen. Een afwijking hiervan door het waterschap, in het nadeel van Opdrachtnemer, is dan ook opmerkelijk. Wij vragen u met klem om artikel 9.1 uit de dienstverleningsovereenkomst te verwijderen, omdat een onbeperkte aansprakelijkheid voor ons reden is niet in te schrijven. | Artikel 9 van de dienstverleningsovereenkomst vervalt, artikel 19 van de AWWODI-2018 van toepassing is.                                                                                                                                 |
| 20 | Dienstverlenings-overeenkomst art. 5.2 Indexering        | Wij stellen voor om de index te wijzigen naar de meer gebruikelijke CBS Metalektro. Tevens de vraag of u bereid bent op te nemen dat in geval van kostenstijgingen buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer (zoals recent door Corona en het conflict in Oekraïne) een nadere indexering kan plaatsvinden, mits Opdrachtnemer kan aantonen dat de index onvoldoende dekkend is? Zo niet, dan is het voor Opdrachtnemer niet mogelijk in te schrijven                                                               | Niet akkoord.<br>In geval tussentijds blijkt dat de index Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport meer dan 5% is gestegen of gedaald, kan aan opdrachtgever toestemming worden gevraagd voor tussentijdse indexering. |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | aangezien dit risico niet is in te schatten en af te prijzen door de (onbekende/ onbeperkte) looptijd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| 21 | Bijlage A eis N-2 | Kunt u per stookinstallatie waar een PI op uitgevoerd dient te worden het eerst volgende jaartal van uitvoering van de PI verstrekken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deze informatie wordt na gunning van de opdracht verstrekt.                                                                                                                                 |
| 22 | Bijlage A eis N-2 | <p>U geeft aan dat de Periodieke Inspecties (PI) conform SCIOS-richtlijnen in de vaste aanneemsom inbegrepen dienen te zijn. Hierbij dienen we voor biogas gestookte installaties uit te gaan van een inspectiefrequentie van 1x / 2 jaar en voor aardgasgestookte installaties van een frequentie van 1x / 4 jaar. Volgens artikel 2.2.2 van het Beschrijvend Document, is de vaste looptijd 2 jaar met daarna telkens een mogelijke verlenging van steeds 1 jaar. Er zijn dus mogelijk Periodieke Inspecties die nog niet in de eerste 2 jaar van de looptijd hoeven plaats te vinden. Aan de andere kant zijn er dus mogelijk inspecties die wel volledig plaats vinden, maar waarvan de kosten door een kortere looptijd nog niet volledig zijn gedekt. (voorbeeld: contract eindigt na 2 jaar; het betreft een CV-ketel waarvan de PI in 1e contractjaar plaatsvindt; de kosten voor PI zijn voor 25% in de vaste prijs meegenomen; -&gt; dan zijn 50% van de kosten dus nog niet gedekt)</p> <p>a) Hoe dienen we de kosten voor Periodieke Inspecties in de vaste aanneemsom te verwerken? Dienen de kosten voor de Periodieke Inspecties voor respectievelijk 50% (Biogas installaties)c.q. 25% (aardgas installaties) in de vaste jaarlijkse aanneemsom inbegrepen te zijn?</p> <p>b) Is er bij beëindiging van de overeenkomst mogelijkheid tot verrekening van de niet gedekte kosten van reeds uitgevoerde Periodieke Inspecties?</p> <p>OH minder vaak als 1x / jaar: dienen deze bv voor 25% in prijs meegenomen te worden en is er bij tussentijdse beëindiging recht op verrekening?</p> | <p>a)<br/>Het is aan Inschrijver hoe hij deze kosten in zijn tarieven wenst te verwerken, Aanbestedende dienst schrijft dit niet voor.</p> <p>b)<br/>Het antwoord op beide vragen: nee.</p> |

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Beschrijvend document / PVE Bijlage A, eis B-5 werktijden                                              | U geeft aan dat de werkzaamheden tijdens gebruikelijke werktijden dienen plaats te vinden. Kunt u aangeven wat voor u de gebruikelijke werktijden zijn? Gaat u akkoord met werkdagen van 08:00u tot 16:30u?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zie eis J-5:<br>Het reguliere en het correctief onderhoud en de inspecties dienen te worden uitgevoerd op werkdagen tussen 08:00 en 16:30 uur. |
| 24 | Beschrijvend document / PVE Bijlage A, eis A-1 verzekeringspolis                                       | U vraagt naar een verzekeringspolis. Is een certificaat van onze verzekeraar ook akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zie het antwoord op vraag 12.                                                                                                                  |
| 25 | Beschrijvend document / PVE paragraaf 2.2.2 mogelijkheid tot verlenging                                | U geeft aan dat u de overeenkomst na de vaste looptijd stilzwijgend kan verlengen. Dat klinkt als een eenzijdige mogelijkheid tot verlenging.<br>a) Kunt u de mogelijkheid tot verlenging wederkerig maken?<br>b) En kunt u bevestigen dat de overeenkomst alleen stilzwijgend verlengd wordt als er geen opzegging van opdrachtgever en/of opdrachtnemer is?                                                                                                                                                   | Zie het antwoord op vraag 16.                                                                                                                  |
| 26 | Bijlage A-2 Specificatie preventief onderhouds- & inspectiewerkzaamheden Pag. 52 t/m 54 Algemeen       | Niet alle specificaties preventief onderhouds- & inspectiewerkzaamheden zijn bruikbaar bij de beschreven installaties. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt richting alle aanbieders voor die installaties waar geen werkomschrijving is, alsnog een werkomschrijving van gewenste onderhoudswerkzaamheden verstrekken?                                                                                                                                                                                       | Nee, deze is niet voorhanden.                                                                                                                  |
| 27 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Kaffeberg/pag. 50 Buderus G205 CV ketel | Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installaties. De huidige contractor heeft daarmee een kennisvoordeel.<br>a) Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, aangeven uit hoeveel leden deze ketel bestaat? Kortom kunt u aangeven wat het vermogen is van deze installatie?<br>b) Indien niet bekend; wat dienen we in dit geval qua vermogen aan te houden, zodat dit uitgangspunt voor alle inschrijvers gelijk is (<100 kW of > 100 kW)? | a) Dit is niet mogelijk<br>b) Dit kan niet aangegeven worden.                                                                                  |
| 28 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Wijnre/pag. 49 Luchtgroep               | Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installaties. De huidige contractor heeft daarmee een kennisvoordeel. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, het merk, type, vermogen en capaciteit (luchtdebiet) van deze installatie verstrekken?                                                                                                                                                                                                | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens.                                       |

|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Wijlre/pag. 49 Verdelers/verzamelaar              | Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installaties. De huidige contractor heeft daarmee een kennisvoordeel. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, aangeven uit hoeveel groepen deze installatie bestaat en hoeveel pompen hierin zitten?<br>Als u deze informatie niet beschikbaar heeft, kunt u dan een eenduidig uitgangspunt aangeven, m.a.w. wat dienen we voor de prijsbepaling aan te houden? | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens.            |
| 30 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Hoensbroek/pag. 48 2 gasgestookte luchtverhitters | U geeft aan dat er hiervan geen verdere informatie over bekend is. Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installaties. De huidige contractor heeft daarmee een kennisvoordeel. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, aangeven wat we in dit geval qua vermogen dienen aan te houden, zodat dit uitgangspunt voor alle inschrijvers gelijk is (<100 kW of > 100 kW)?                                 | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens.            |
| 31 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Hoensbroek/pag. 48 LBK toevoer                    | De luchtfilters van deze installaties, dienen jaarlijks vervangen te worden. Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installaties. De huidige contractor heeft daarmee een kennisvoordeel. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, aangeven welke filters hier zitten en kunt u deze informatie met ons delen?                                                                                          | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens.            |
| 32 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Hoensbroek/pag. 48 WTW-unit                       | Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installaties. De huidige contractor heeft daarmee een kennisvoordeel.<br>a) Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, de capaciteit (luchtdebiet) van deze installatie verstrekken?<br>b) En aangeven welk luchtfilters hier evt. van toepassing zijn?                                                                                                            | a) + b)<br>Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens. |
| 33 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Susteren/pag. 47 verdeler/verzamelaar             | Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installaties. De huidige contractor heeft daarmee een kennisvoordeel. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, aangeven uit hoeveel groepen deze installatie bestaat en hoeveel pompen hierin zitten?                                                                                                                                                            | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens.            |

|    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                           | Als u deze informatie niet beschikbaar heeft, kunt u dan een eenduidig uitgangspunt aangeven, m.a.w. wat dienen we voor de prijsbepaling aan te houden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
| 34 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Susteren/pag. 47 Luchtafvoerventilator                                     | Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installatie. De huidige contractor heeft daarmee een kennisoordeel. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, het merk, type, vermogen en capaciteit (luchtdebiet) van deze installatie verstrekken?                                                                                                                                                             | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens.                                        |
| 35 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Susteren/pag. 47 vloerverwarmingsverdeler                                  | Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installaties. De huidige contractor heeft daarmee een kennisoordeel. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, aangeven uit hoeveel groepen deze installatie bestaat en hoeveel pompen hierin zitten?<br>Als u deze informatie niet beschikbaar heeft, kunt u dan een eenduidig uitgangspunt aangeven, m.a.w. wat dienen we voor de prijsbepaling aan te houden? | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens.                                        |
| 36 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Susteren/pag. 47 CV bedrijfsgebouw vervangen in 2011                       | Er staat beschreven dat deze installatie in 2011 is vervangen, terwijl in de opsomming eronder bouwjaar beschreven staan van respectievelijk 2005 en 2010. Kunnen we hieruit concluderen dat de beschreven installaties niet in 2011 zijn vervangen?                                                                                                                                                                                                                       | Het vermelde bouwjaar 2005 is niet correct, dit moet 2010 zijn. De installaties zijn wel degelijk vervangen en in 2010/2011 in gebruik genomen. |
| 37 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Susteren/pag. 47 Nefit ecomline HR                                         | Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installatie. De huidige contractor heeft daarmee een kennisoordeel. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, het type en het nominaal vermogen van deze installatie verstrekken?                                                                                                                                                                                | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens.                                        |
| 38 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Maastricht (Limmel) /Pag. 44 warmteterugwininstallatie (in slibverwerking) | De luchtfilters van deze installatie op de overige locaties, dienen jaarlijks vervangen te worden, heeft u inzichtelijk welke filters hier zitten en kunt u deze informatie met ons delen?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens.                                        |

|    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Maastricht (Limmel) /Pag. 44 warmteterugwininstallatie (in slibverwerking) | Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installatie. De huidige contractor heeft daarmee een kennisvoordeel. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, het merk, type, vermogen en capaciteit (luchtdebiet) van deze installatie verstrekken?                                                                                                                                                          | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens. |
| 40 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Maastricht (Limmel) /Pag. 44 Verdeler/ verzamelaar                         | Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installaties. De huidige contractor heeft daarmee een kennisvoordeel. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, aangeven uit hoeveel groepen deze installatie bestaat en hoeveel pompen hierin zitten? Als u deze informatie niet beschikbaar heeft, kunt u dan een eenduidig uitgangspunt aangeven, m.a.w. wat dienen we voor de prijsbepaling aan te houden? | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens. |
| 41 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Weert/ pag. 41 Verdeler/ verzamelaar                                       | Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installaties. De huidige contractor heeft daarmee een kennisvoordeel. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, aangeven uit hoeveel groepen deze installatie bestaat en hoeveel pompen hierin zitten? Als u deze informatie niet beschikbaar heeft, kunt u dan een eenduidig uitgangspunt aangeven, m.a.w. wat dienen we voor de prijsbepaling aan te houden? | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens. |
| 42 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Venray/ pag. 41 Verdeler/ verzamelaar                                      | Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installaties. De huidige contractor heeft daarmee een kennisvoordeel. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, aangeven uit hoeveel groepen deze installatie bestaat en hoeveel pompen hierin zitten? Als u deze informatie niet beschikbaar heeft, kunt u dan een eenduidig uitgangspunt aangeven, m.a.w. wat dienen we voor de prijsbepaling aan te houden? | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens. |
| 43 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Venlo/ pag. 39 Elektrische boiler Daalderop                                | Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installatie. De huidige contractor heeft daarmee een kennisvoordeel. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, het type, elektrisch                                                                                                                                                                                                                            | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens. |

|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                            | vermogen en capaciteit (inhoud) van deze installatie verstrekken?                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
| 44 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Venlo/ pag. 39 1 toevoer ventilator Carier  | Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installatie. De huidige contractor heeft daarmee een kennisoordeel. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, het type en de bijbehorende capaciteit (luchtdebiet) van deze installatie verstrekken?                     | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens.                              |
| 45 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Rwzi Venlo/ pag. 38 2 st Remeha Quinta cv ketels | Op dit moment weet alleen de huidige contractor alle technische specificaties van deze installaties. De huidige contractor heeft daarmee een kennisoordeel. Kunt u voor een eenduidig uitgangspunt voor alle aanbieders, per CV-ketel het nominaal vermogen verstrekken?                                                           | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens.                              |
| 46 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Algemeen Materialen                              | Op dit moment weet alleen de huidige contractor welke luchtfilters en V-snaren in de installaties aanwezig zijn. De huidige contractor heeft daarmee een kennisoordeel. Is er voor een eenduidig uitgangspunt naar alle aanbieders, een materiaallijst van luchtfilters en V-snaren beschikbaar, welke met ons gedeeld kan worden? | Dit is niet mogelijk. U dient een inschatting te maken op basis van de foto's en de verstrekte gegevens.                              |
| 47 | Bijlage A-1 overzicht verwarmingsinstallaties per locatie Algemeen Overige installaties                    | Op verscheidende foto's staan vaak nog overige installaties/onderdelen, welke verder niet beschreven zijn. Kunt u bevestigen dat alleen de beschreven installatie/onderdelen voor dit moment in de vaste prijs behoren te zitten?                                                                                                  | Dit kunnen we bevestigen.                                                                                                             |
| 48 | Beschrijvend document / PVE Eisen inspecties/N-2/pag.36 Stookinstallaties op biogas                        | Is er een overzicht beschikbaar, waarop is aangegeven welke installaties dit zijn? Zodat dit voor alle inschrijvers eenduidig is?                                                                                                                                                                                                  | Zie bijlage A-2.                                                                                                                      |
| 49 | Beschrijvend document / PVE Eisen inspecties/N-1/pag.36 EBI keuring nieuwe installaties                    | Zijn EBI keuringen aan (nieuwe) installaties welke niet door ons zijn aangelegd separaat verrekenbaar?                                                                                                                                                                                                                             | Deze EBI keuringen vallen niet onder de scope van deze aanbesteding.                                                                  |
| 50 | Beschrijvend document / PVE Eisen inspecties/J-1/pag.34 Opname na gunning                                  | Is het uitvoeren van deze nulstatus apart verrekenbaar?                                                                                                                                                                                                                                                                            | Het opnemen van de nulstatus en het opstellen van het onderhoudsplan is opgenomen in Bijlage 6 - Inschrijfformulier PRIJS - VERSIE 2. |

|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | Beschrijvend document / PVE Eisen communicatie en rapportage/E-1/pag.33 Communicatie en rapportage | De communicatie tussen het WBL en Opdrachtnemer zal op verschillende momenten op verschillende niveaus plaatsvinden. WBL en Opdrachtnemer maken na gunning afspraken op welke wijze deze overleggen plaatsvinden en welke vaste onderwerpen in de verschillende overlegvormen aan de orde komen. Is onze aanname juist dat de kosten die hiermee gepaard gaan, nu nog niet onze vaste prijs hoeven te zitten? | Uw aanname is niet correct.                                                                                                                                     |
| 52 | Gasdetectie                                                                                        | Is gasdetectie aanwezig en zo ja, dienen wij deze mee te nemen in onze inschrijfprijs?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Daar waar noodzakelijk is gasdetectie aanwezig.                                                                                                                 |
| 53 | WTW's                                                                                              | Hoe vaak dienen de filters van de wtw's vervangen te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hiervoor is geen vaste frequentie, dit is afhankelijk van de gebruiksvervuiling en is vaak ook afhankelijk van de omgeving.                                     |
| 54 | V-snaren                                                                                           | De kosten van v-snaren worden niet meegenomen in de inschrijfprijs. Is dat correct?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Voor zover niet vermeld in bijlage A-2, correct.                                                                                                                |
| 55 | Drukverhogingsinstallaties                                                                         | Wij zien geen gegevens/specificaties van drukverhogingsinstallaties. Deze staan wel benoemd in bijlage A2 (L). Zitten deze dan niet in de scope?                                                                                                                                                                                                                                                              | Deze zitten wel in de scope, indien ze bij de ketel zijn geplaatst. Zijn ze bij de WKK-installatie geplaatst dan zitten ze niet in de scope.                    |
| 56 | RWZI in Stein                                                                                      | Van de RWZI in Stein ontbreken de foto's. Kunnen deze worden aangeleverd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dit is niet mogelijk. De installatie is recentelijk (2021) volledig gerenoveerd. Foto's zijn nu niet beschikbaar.                                               |
| 57 | Voorzetbranders                                                                                    | Bijlage A1: Voorzetbranders die toepasbaar zijn voor aardgas en biogas dienen volgens Programma van Eisen 2-jaarlijks PI te krijgen. Voor voorzetbranders waar deze melding niet expliciet bij staat hoeft dat niet. Volgens ons dient dan 4-jaarlijks PI uitgevoerd te worden. Is dat correct?                                                                                                               | Correct.                                                                                                                                                        |
| 58 | Biogasinstallaties                                                                                 | In 2.1.4 staan werkzaamheden aan biogasinstallaties vermeld, 2.1.8 (C) worden deze werkzaamheden uitgesloten. In 3.5.3 (TG, punt 2) wordt deze kennis wel gevraagd in een referentieproject. Zitten de biogasinstallaties wel of niet in de scope?                                                                                                                                                            | In paragraaf 2.1.4 wordt een WKK uitgesloten als (onderdeel van) een verwarmings- installatie of toestel. Biogasinstallaties (WKK's) behoren niet tot de scope. |