



2^e Nota van inlichtingen

behorende bij de Europese aanbesteding EUOA Vervangen verlichting Sportparken Westland

Datum	22 december 2022
Aantal vragen	7

Naar aanleiding van de boven omschreven aanbesteding zijn door potentiële aanbieders vragen gesteld. Deze vragen en onze antwoorden hierop treft u hieronder aan:

Nr.	Paragraaf/ Bijlage	Pagina	Vraag
1			Aanvullende vraag op vraag 16: Uit vooronderzoek gedaan is gebleken dat er in de markt slechts 1 of 2 partijen zijn die dergelijke opdrachten gerealiseerd hebben. Is de aanbestedende dienst zich hiervan bewust?
			Ja, wij zijn ons hiervan bewust. Wij hechten waarde aan het contracteren van een partij die bekend is met dergelijk grote opdrachten en deze inzake capaciteit aan kan.
2			Aanvullende vraag op vraag 16: Er is slechts 1 partij die in 2022 twee grote projecten (tenders) opgeleverd heeft voor de waarde zoals gesteld in de kerncompetentie. Is de opdrachtgever zich daarvan bewust en is de opdrachtgever genegen deze overweging opnieuw mee te nemen. Mag de kerncompetentie ook met 2 projecten ingevuld worden die samen de aanneemsom van €450.000,- of hoger hebben?
			Nee, dit is niet toegestaan. U dient één referentieproject op te geven.
3			Aanvullende vraag op vraag 14: Is het toegestaan om te werken met afsluitbare driverkasten aan de lichtmasten?
			Bij lichtmasten waar al afsluitbare kasten zijn toegepast, is dat geen probleem, bij lichtmasten met inspectieluiken is dat niet toegestaan.
4			Aanvullende vraag op vraag 14: Dient de opdrachtnemer alle armaturen 1 op 1 te vervangen. Ook als dit niet de meest efficiënte en duurzame configuratie is?
			Nee. Het doel is om de velden te verlichten op basis van de lichtklasse zoals vermeld in de stukken. Bij velden waar geen lichtklasse is opgegeven (bijv. Jeu de Boules) moet u wel rekening houden met het 1 op 1 vervangen van de armaturen.
5			Aanvullende vraag op vraag 16: Is de opdrachtgever bereidt om de inschrijfdatum met 4 weken te verleggen? Dit i.v.m de beperkte capaciteit bij werkvoorbereiding en uitvoering door de hoge aanvragen





Nr.	Paragraaf/ Bijlage	Pagina	Vraag
			vanuit de markt voor verduurzaming van sportverenigingen.
			Wij hebben de planning aangepast vanwege de 2^e Nota van Inlichtingen die op 22 december 2022 verstrekt is (zie bijlage aangepaste planning 2).
6			Aanvullende vraag op vraag 16: Opdrachtgever vraagt om alle ook niet ledverlichting die aanwezig is op de verenigingen te schakelen via een webportal. Gezien er geen schouw is georganiseerd zou de inschrijving met 4 weken verlengd kunnen worden om zelf de verenigingen te bezoeken, zodat alles in kaart gebracht kan worden?
			Nee, dit is niet mogelijk. Wij hebben de planning aangepast vanwege de 2^e Nota van Inlichtingen die op 22 december 2022 verstrekt is (zie bijlage aangepaste planning 2).
7			Aanvullende vraag op vraag 14: Dient de opdrachtnemer rekening te houden met het vervangen van alle lampenrekken?
			Dat is de keuze van de inschrijver.

Deze Nota van inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van het beschrijvend document, kenmerk/nr. 22-0251788-2. Het beschrijvend document, aangevuld met deze Nota van inlichtingen is hiermee definitief.