



Onderhoud Noodverlichting

DECENTRAAL

Klant: STB

Project: Gilde opleidingen Roermond
Bredeweg 235

Rapportnr.: NV-3-2022-06


Datum: 22 juni 2022



Begane grond



1^e verdieping



2^e verdieping



3^e verdieping

Algemeen:

-
-


**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV1

 Ruimte: 3^e verd. trappenhof

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☐	☐	☒	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2022 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☐	☐	☒	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


4,8V / 1100mAh NiMH GP

NZA041

Armatuur akkoord bevonden:
☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV3

 Ruimte: 3^e verd. trappenhuis

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh
NZA037

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV4**

 Ruimte: **gang 3^e verd.**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☐	☐	☒	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2022 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☐	☐	☒	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV5

 Ruimte: Gang 3^e verd.

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☐	☐	☒	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2022 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☐	☐	☒	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV6

 Ruimte: Gang 3^e verd.

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☐	☐	☒	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2022 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☐	☐	☒	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

ONDERHOUD NOODVERLICHTING DECENTRAAL

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: **NV7**

Ruimte: **Gang 3^e verd.**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☐	☐	☒	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☐	☐	☒	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies



NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV8

 Ruimte: Gang 3^e verd.

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV9

Ruimte: Trappenhall 3e verd.

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☐	☐	☒	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2022 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☐	☐	☒	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:
☒ **ja**
☐ **nee**
Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV10

Ruimte: Trappenhall 3e verd.

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☐ ja
☒ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV11

 Ruimte: Trappenhal 3^e verd.

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☐	☐	☒	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2022 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☐	☐	☒	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV12

Ruimte: Gang 3e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV13

 Ruimte: Trappenhal 3^e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☐	☐	☒	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2022 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☐	☐	☒	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:
☒ **ja**
☐ **nee**
Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV15

Ruimte: Trappenhall 3e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV16

Ruimte: Gang 3e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

 Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV17

 Ruimte: Gang 3^e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	valt na 10 mn uit
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☐	☐	☒	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2022 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☐	☐	☒	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Accu moet vervangen worden

Armatuur akkoord bevonden:

☒ **ja**
☐ **nee**

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV18

 Ruimte: Gang 3^e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☐	☐	☒	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2022 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV19

Ruimte: Gang 3e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

 Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV20

 Ruimte: Nood trappenhall 3^e verd.

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☐	☐	☒	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2022 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☐	☐	☒	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:
☒ **ja**
☐ **nee**
Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV22

 Ruimte: Nood trappenhal 2^e verd. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☐	☐	☒	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☐	☐	☒	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV23

 Ruimte: Nood trappenhal 2^e verd. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☐	☐	☒	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☐	☐	☒	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV24

Ruimte: Gang 2e verd. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

 Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV25

 Ruimte: Gang 2^e verd. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV26

 Ruimte: Meterkast 2^e verd. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV27**

 Ruimte: **Gang 2^e verd. B vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV28**

 Ruimte: **Trappenhall 2^e verd. B vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☒	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV30

Ruimte: Gang 2e verd. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

 Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV31

Ruimte: Trappenhuis 2e verd. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

 Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV32

 Ruimte: Gang 2^e verd. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV33

 Ruimte: Trappenhal 2^e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV34

Ruimte: Gang 2e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies



NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

 Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV35

Ruimte: Trappenhall 2e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

 Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV37

Ruimte: Gang 2e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV38

 Ruimte: Gang 2^e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV39

 Ruimte: Gang 2^e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV40

Ruimte: Gang 2e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV41

 Ruimte: Nood trappenhal 2^e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV42

Ruimte: Nood trappenhall 2^e verd. A

vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV43

 Ruimte: Nood trappenhal 1^e verd. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV44

 Ruimte: Nood trappenhal 1^e verd. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV45**

 Ruimte: **Gang 1e verd. B vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

 Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV46

Ruimte: Gang 1e verd. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV47

Ruimte: Gang 1e verd. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV48

Ruimte: Gang 1e verd. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV49**

 Ruimte: **Gang 1e verd. B vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV50

Ruimte: trappenhal 1e verd. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV51

Ruimte: trappenhal 1e verd. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV52**

 Ruimte: **Trappenhall 1e verd. B vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV53

Ruimte: trappenhall 1e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV54

Ruimte: Trappenhall 1e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV55

Ruimte: Trappenhall 1e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV56

Ruimte: trappenhall 1e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV57**

 Ruimte: **Gang 1e verd. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV58**

 Ruimte: **Gang 1e verd. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh


Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV59**

 Ruimte: **Gang 1e verd. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV60**

 Ruimte: **Gang 1e verd. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV61

Ruimte: Nood rappenhal 1e verd. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

 Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: **NV62** Ruimte: **Nood trappenhal 1e verd. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: **NV63** Ruimte: **Nood trappenhal 1e verd. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

ONDERHOUD NOODVERLICHTING DECENTRAAL

Hertek opbouw
Nood opbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV64

Ruimte: Nood trappenhal BG. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV65

Ruimte: Nood rappenhal BG. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV66

Ruimte: Nood trappenhal BG. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV67**

 Ruimte: **Gang BG. B vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV68**

 Ruimte: **Gang BG. B vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV69

Ruimte: MK BG. B vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV70**

 Ruimte: **Lerarenkamer BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV71**

 Ruimte: **Gang BG. B vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV72**

 Ruimte: **Gang BG. B vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

 Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV73**

 Ruimte: **Trappenhal BG. B vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV74**

 Ruimte: **Trappenhal BG. B vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:
☒ **ja**
☐ **nee**
Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV75**

 Ruimte: **Trappenhal BG. B vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: **NV76**

Ruimte: **Lokaal BG. B vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies



NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ **ja**
☐ **nee**

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf: 

ONDERHOUD NOODVERLICHTING DECENTRAAL

Hertek opbouw
Nood opbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: **NV77**

Ruimte: **Lokaal BG. B vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV78**

 Ruimte: **Trappenhal BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV79**

 Ruimte: **Trappenhal BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV80**

 Ruimte: **Leerhoek BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV81

Ruimte: Leerhoek BG. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV82

Ruimte: Lerarenkamer BG. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV83

Ruimte: Lerarenkamer BG. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV84

Ruimte: Leerhoek BG. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV85**

 Ruimte: **Entree BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV86**

 Ruimte: **Entree BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

 Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV87**

 Ruimte: **Entree BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV88

Ruimte: Trappenhal BG. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV89**

 Ruimte: **Entree BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV90**

 Ruimte: **Entree BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV91

Ruimte: Opslag BG. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV92**

 Ruimte: **Entree BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf: 

ONDERHOUD NOODVERLICHTING DECENTRAAL

Hertek opbouw
Nood opbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV94

Ruimte: Entree BG. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV95**

 Ruimte: **Kantine BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV96

Ruimte: Kantine BG. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV97**

 Ruimte: **Kantine BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV98**

 Ruimte: **Kantine BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV99

Ruimte: Kantine BG. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:
☒ **ja**
☐ **nee**
Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV100**

 Ruimte: **Kantine BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV101

Ruimte: Kantine BG. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV102**

 Ruimte: **Kantine BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	30 min. getest
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf:

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV103**

 Ruimte: **Cito BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV104**

 Ruimte: **Cito BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek Spotlux series 2 dec inbouw NRD722-2
Nood inbouw armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV105**

 Ruimte: **Cito BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2017
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2021 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies

Armatuur akkoord bevonden: ☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels Paraaf:
Datum: 22 juni 2022	

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV106

Ruimte: Cito BG. A vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

Paraaf:



**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

 Armatuur: **NV107**

 Ruimte: **Opslag BG. A vleugel**

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:

☒ ja
☐ nee

Naam: Bart Vogels

Datum: 22 juni 2022

 Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV108

Ruimte: Uitbreiding BG. A

vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf: 

**ONDERHOUD NOODVERLICHTING
DECENTRAAL**

Hertek NJD213-4 Multiled series 3 dec AT opbouw wit
Vluchtweg armatuur
Continue met automatische Test
Led

Armatuur: NV109

Ruimte: Ruimte 0.21 BG. A

vleugel

Inspectie	ja	nee	nvt	opmerkingen
• Testen d.m.v. het afschakelen van de voeding	☒	☐	☐	
• Testen d.m.v. de testschakelaar	☒	☐	☐	
• Visuele controle armaturen	☒	☐	☐	
• Vervangen van lichtbronnen elk jaar	☐	☐	☒	Led
• NiCad batterijen controleren	☒	☐	☐	Accu is van augustus 2022
• NiCad batterijen vervangen elke 4 jaar	☒	☐	☐	Moet in 2026 gedaan worden
• Pictogrammen controleren	☒	☐	☐	
<i>LET OP: zorg dat alle gebreken goed vermeld worden, zodat materialen besteld kunnen worden</i>	☒	☐	☐	

Opmerkingen en conclusies


NiMH 4,8V 1100mAh

Armatuur akkoord bevonden:	☒ ja ☐ nee	Naam: Bart Vogels
Datum: 22 juni 2022		Paraaf: 