

Onderhoud noodverlichting Kasteel Hillenraedtstraat te Roermond

2011 accu vervangen	2011 t/m 2015 (2016)
2012 accu vervangen	2012 t/m 2016 (2017)
2013 accu vervangen	2013 t/m 2017 (2018)
2014 accu vervangen	2014 t/m 2018 (2019)
2015 accu vervangen	2015 t/m 2019 (2020)
2016 accu vervangen	2016 t/m 2020 (2021)
2017 accu vervangen	2017 t/m 2021 (2022)
2018 accu vervangen	2018 t/m 2022 (2023)
2019 accu vervangen	2019 t/m 2023 (2024)
2020 accu vervangen	2020 t/m 2024 (2025)
2022 accu vervangen	2022 t/m 2026 (2027)
2023 accu vervangen	2023 t/m 2027 (2028)

Nummer	voor	achter	Bouwdl.	Etage	Ruimte	Locatie Armatuur	Voeding	Code	Type arm.	lichtbron	merk	type nummer		Accu	VER	2021	accu vervangen	Opmerkingen 2020	opmerking 2021	Opmerkingen 2022
1	↑		T	BG	gang 01	entree gang		TVL-001-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPN1	1	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
2	↑		T	BG	gang 01	entree gang		TVL-002-NC	inb	TL 8W	van lien	ILN-1/zt/LED/dz + pic. PP315	2	2			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Goed
3			T	BG	gang 01	entree gang		TVL-003-NC	opb LED	led	farmostar	CELO CS VPA-1L	3	3			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
4	↑		T	BG	gang 02	entree gang		TVL-004-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPN1	1	1			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Lamp
5			T	BG	gang 02	entree gang		TVL-005-NC	opb	led	farmostar	CELO CS VPA-1L	3	3			2016 t/m 2020 (2021)	geen keuring	geen keuring	Goed
6			T	BG	T3	T3 lokaal		NV-011-A	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2018 t/m 2022 (2023)	geen keuring	geen keuring	Goed
7			T	BG	gang 02	T gang		TVL-007-NN	inb	led	van lien	ILN-1/zt/LED	5	2			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
8	↑		T	BG	gang 02	T gang klap deur		TVL-009-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPN1	1	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
9	↑		T	BG	gang 03	T gang klap deur		TVL-010-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPN1	1	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
10			T	BG	gang 03	T gang		TVL-013-NN	inb	TL 8W	farmostar	CELO CI VA-1 C	24	10			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
11			T	BG	gang 03	T gang		TVL-014-NN	inb	led	van lien	ILN-1/zt/LED	2	2			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
12			T	BG	gang 03	T gang		TVL-015-NN	inb	led	van lien	ILN-1/zt/LED	2	2			2019 t/m 2023 (2024)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
13			T	BG	gang 03	T gang		TVL-016-NN	inb	TL 8W	farmostar	CELO CI VA-1 C	24				2019 t/m 2023 (2024)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
14	←		T	BG	gang 03	T gang		TVL-017-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPN1	1	1	1		2019 t/m 2023 (2024)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Afkeur
15			T	BG	gang 03	T gang		TVL-018-NN	inb	TL 8W	farmostar	FN1	6	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
16	↑		T	BG	gang 03	T gang		TVL-019-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPN1	1	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
17			T	BG	gang 01	T gang gymzaal		TVL-020-NV	opb	TL 8W	farmostar	PA-1A	7	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
18	←		G	BG	G2J	G materiaalopslag gymzaal		GVL-094-NC	opb	led	van lien	OlN-1/zt/LED+P53	8	2			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Goed
19			G	BG	G2D	G gymzaal		NV-005-SP	opb	TL 8W	farmostar	SPAN1	13	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Lamp
20	↑		G	BG	G2D	G gymzaal		GVL-092-NC	opb	TL 8W	van lien	NBN-1	10	5	10		2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Afkeur
21			G	BG	G2	G gang kld kmr		GVL-001-NV	inb	TL 8W	farmostar	CELO CI VA-1 C	24	10			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
22	↑		G	BG	G2	G gang kld kmr		GVL-090-NC	inb	TL 8W	farmostar	ILN-1/zt/LED/dz	2	2			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
23			G	BG	G1-2	G gang kld kmr		GVL-002-NN	inb	TL 8W	farmostar	CELO CI VA-1 C	24	10			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
23A	↑		G	BG	gang 01	G gang gymzaal		GVL-003-NC	inb	TL 8W	farmostar	ILN-1/zt/LED/dz	2	2			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
24			G	BG	gang 01	G gang gymzaal		GVL-004-NV	inb	TL 8W	farmostar	CELO CI VA-1 C	24	10			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
25			G	BG	gang 01	G gang gymzaal		GVL-089-NV	inb	TL 8W	farmostar	CELO CI VA-1 C	24	10			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
26	→		G	BG	gang 01	G gang gymzaal		GVL-005-NC	inb	TL 8W	farmostar	ILN-1/zt/LED/dz	2	2			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Pictogram
27	↑		G	BG	G1	G materiaalopslag gymzaal		GVL-093-NC	opb	led	van lien	OlN-1/zt/LED+P1+BK XL	8	2			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Goed
27B			G	BG	G1I	G gymzaal opslag		NV-007-SP	opb	led	farmostar	PA-1A	7	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
28	←		G	BG	gang 01	G gang gymzaal		GVL-007-NC	inb	led	farmostar	ILN-1/zt/LED/dz	2	2			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Pictogram
29			G	BG	gang 01	G gang gymzaal		GVL-008-NV	inb	led	farmostar	CELO CI VA-1 C	24	10			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
30	↑		G	BG	gang 01	G gang gymzaal		GVL-009-NC	inb	TL 8W	farmostar	ILN-1/zt/LED/dz	2	2			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
31			N	BG	Buiten	Boven deur		NV-033-A	inb	TL 8W	farmostar	NLAN1L	12	4			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	
33			N	BG	N20	N lokaal		GVL-001-NV	inb	TL 8W	farmostar	FN1	6	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
34			N	BG	N19	N lokaal gymzaal		GVL-002-NV	inb	TL 8W	farmostar	FN1	6	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
35			N	BG	gang 02	N trappen gang		NVL-003-NV	opb	TL 8W	farmostar	PA-1A	7	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
36			N	BG	gang 02	N trappen gang (F370499)		NVL-004-NC	opb LED	led	farmostar	WPA1	11	1			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
37	↑		N	BG	gang 01	N gang deur		NVL-005-NC	opb	TL 8W	van lien	NBN1	10	5		5	2017 t/m 2021 (2022)	1x lamp	geen keuring	Accu 2x lamp
38			N	BG		N gang		NVL-006-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
39			N	BG		N gang		NVL-007-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
41			N	BG	gang 01	N gang		NVL-009-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
42			N	BG	gang 01	N gang		NVL-010-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
43			N	BG	gang 01	N gang		NVL-011-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
44	↑		N	BG	gang 01	N gang klap deur		NVL-012-NC	inb	TL 8W	Hertek		13	1			2016 t/m 2020 (2021)	1x lamp	geen keuring	Lamp
45	R		N	BG	portaal 01	N gang aut deur		NVL-013-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPAN1	13	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
47			N	BG	buiten	N buiten pauze plaats		NVL-060-NV	opb	TL 8W	farmostar	NLAN1L	12	4			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
48			P	BG	gang 04	P gang locker kast		KVL-014-NV	opb	TL 8W	farmostar	PA-1A	7	1			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
49			P	BG	gang 05	P hal		PVL-027-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
50			P	BG	gang 05	P hal		PVL-026-NC	opb	TL 8W	farmostar	PAN2	14	1		1			geen keuring	accu
51			P	BG	gang 05	P buiten deur		PVL-053-NV	opb	TL 8W	farmostar	PA1A	7	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
52			P	BG	gang 04	P gang		KVL-015-NV	opb	TL 8W	farmostar	PA-1A	7	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
53			H	BG	zij ingang	H buiten hal bn plaats		H-069-NV	inb	TL 8W	farmostar	FN1	6	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
54			H	BG	luchtsluis	H tussen hal bn plaats		H-068-NN	inb	led	van lien	ILN-1/zt/LED	2	2			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
55	↑		H	BG	H9	H hal aut deur parkeer		H-017-NC	inb	led	van lien	ILN-1/zt/LED/dz + pic. PP315	2	2			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Goed

56			H	BG	H9	H hal		HVL-016-NN	inb	TL 8W	farmostar	CELO CI VA-1 C	24	10			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
57			H	BG	H9	H hal		H-018-NN	opb LED	TL 8W	farmostar	Celo CS VPA-1 L	3	3			2018 t/m 2022 (2023)		geen keuring	Goed
58		↑	H	BG	H9	H hal aut deur pauze plts		H-019-NV	inb LED	TL 8W	farmostar	esi-1 silver	15	6			2016 t/m 2020 (2021)	1x lamp	geen keuring	Goed
59			H	BG		luchtsluis	H entree tussen hal	H-065-NN	inb	TL 8W	farmostar	FN1	6	1			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	2X lamp
60			H	BG		binnenpl.	H buiten overkapping	H-066-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
61			H	BG		binnenpl.	H buiten overkapping	H-067-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
62			FK		sout	souterain	Fiets Kelder	FKVL-001-NV	opb	TL 8W	farmostar	PA-1A	7	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	geen spanning
63			FK		sout	souterain	Fiets Kelder	FKVL-002-NV	opb	TL 8W	farmostar	PA-1A	7	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	geen spanning
64		↑	H	BG	H9	H hal naar T vlgf		HVL-020-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPN1	1	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
65			H	BG	H9	H hal naar T vlgf		H-021-NN	opb LED	TL 8W	farmostar	Celo CS VPA-1 L	3	3		3	2017 t/m 2021 (2022)		geen keuring	accu
66			H	BG	H9	H hal entree		H-022-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
67			H	BG	H9	H hal entree		H-023-NC	inb	Led	farmostar	ILN-1/zt/LED/dz	2	2			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	goed
68			H	BG		luchtsluis	H entree hal	HVL-063-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
69			H	BG		buiten	H entree buiten	HVL-064-NV	opb	TL 8W	farmostar	NLAN1L	12	4			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
70			H	BG	H9	H hal naar D vlgf		HVL-024-NN	inb	TL 8W	farmostar	FN1	6	1			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
70A			H	BG		Receptie		HVL-025-NV	inb	led	van lien	SER EDC	32	8			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
71			D	BG	gang	D hal bij klapdeur		D-061-NN	inb	led	farmostar	CELO CS VPA-1L	3	3			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
72		↑	D	BG	gang	D gang		D-062-NC	inb	TL 8W	farmostar	ILN-1/zt/LED/dz	2	2		2	2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Afkeur
73			D	BG	gang	D gang		D-062-NV	inb	TL 8W	farmostar	CELO CI VA-1 C	24	10			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
74		↑	P	BG	gang 03	P gang klap deur		PVL-028-NC	opb	TL 8W	van lien	gol WPA-1	16	9			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
75			P	BG	P24	P24 lokaal		PVL-029-NV	opb	TL 8W	farmostar	PA-1A	7	1			2020 t/m 2024 (2025)		geen keuring	Goed
76			P	BG	gang 03	P gang		PVL-030-NV	opb	TL 8W	farmostar	PA-1A	7	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
77			P	BG	gang 03	P gang		PVL-041-NV	opb	TL 8W	farmostar	gol Wpa-1	16	9			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
78			P	BG	gang 03	P gang		PVL-040-NV	opb	led	farmostar	CELO CS VPA-1L	3	3			2019 t/m 2023 (2024)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
79		↑	P	BG	P9	leslokaal		PVL-043-NC	opb	led	farmostar	gol WPA-1	16	9			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
80		↑	P	BG	P11	leslokaal		PVL-042-NV	opb LED	Led	farmostar	gol WPA-1	16	9			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Goed
81			P	BG	P11	P buiten deur hout		PVL-058-NV	opb	TL 8W	farmostar	NLAN1L	12	4			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
82			P	BG	P28	leslokaal		PVL-031-NC	opb	TL 8W	farmostar	CELO CS VPA-1L	3	3			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
83			P	BG	P28	P buiten deur metaal		PVL-056-NV	opb	TL 8W	farmostar	NLAN1L	12	4			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
84		↑	P	BG	P28	leslokaal		PVL-44-NC	opb LED	TL 8W	farmostar	gol Wpa-1	16	9			2016 t/m 2020 (2021)	1x lamp	geen keuring	Goed
85		↑	P	BG	P38	leslokaal		PVL-45-NC	opb	TL 8W	farmostar	WPA1	11	1			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Lamp 6W
86			P	BG	P38	P buiten deur metaal		PVL-057-NV	opb	TL 8W	farmostar	NLAN1L	12	4			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
87		↑	P	BG	P40	leslokaal		PVL-46-NC	opb	TL 6W	farmostar	WPA1	11	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Lamp 6W
88			P	BG	P40	P buitendeur metaal		PVL-59-NV	opb	TL 8W	farmostar	NLAN1L	12	4			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
89		↑	P	BG	P40	leslokaal		PVL-047-NC	opb	TL 8W	farmostar	WPA1	11	1			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Lamp 6W
91			P	BG	P15	lokaal		PVL-037-NC	opb	TL 6W	farmostar	gol Wpa-1	16	9			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
92			P	BG	P16	lokaal		NV-41-M	opb	TL 8W	farmostar	CELO CS VPA-1L	3	3			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
93			P	BG	P16	Buiten bouwlokaal		NV-41-N	opb LED	TL 8W	farmostar	nightlife vpa-1 white	17	10			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
93A			P	BG		hoofd verdeler			opb	led	van lien	AQL 08B/1/ZT	33	7			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
94		↑	P	BG	gang 02	P gang klap deur		PVL-038-NV	opb LED	TL 8W	farmostar	gol WPA-1	16	9			2016 t/m 2020 (2021)	1x lamp	geen keuring	lamp
95		↑	P	BG	gang 03	P gang klap deur		PVL-039-NV	opb LED	Led	farmostar	PAN1U	9	1			2016 t/m 2020 (2021)	Goed	geen keuring	lamp
96			P	BG	gang 02	P gang t.o.meterkst		PVL-055-NV	opb	TL 8W	farmostar	PA1A	7	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
97			P	BG	gang 02	P gang boven meterkst		PVL-054-NV	opb	TL 8W	farmostar	PA2A	18				2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	goed
98		↑	P	BG	gang 02	P gang klap deur		PVL-035-NC	opb LED	TL 8W	farmostar	PAN1U	9	1			2016 t/m 2020 (2021)	1x lamp	geen keuring	Goed
99		↑	P	BG	gang 01	P gang klap deur		PVL-036-NC	opb	TL 8W	farmostar	PAN1U	9	1			2020 t/m 2024 (2025)	Goed	geen keuring	Accu + lamp
100		↑	P	BG	gang 01	P boven trap		NV-041-L	inb	TL 8W	farmostar						2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Lamp
101		→	P	BG	P40	P bouw lokaal		PVL-034-NC	opb	Led	farmostar	gol Wpa-1	16	9			2017 t/m 2021 (2022)	1x lamp	geen keuring	Goed
102			P	BG	P40	P bouw lokaal		NV-049-A	lnb	TL 8W	farmostar						2017 t/m 2021 (2022)		geen keuring	Accu + lamp
103			P	BG	P40	P bouw lokaal		PVL-033-NC	opb LED	led	farmostar	pro vpa-1	19	11			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
104			S	sout	S12	kelder kantoor		SVL-045-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
105			S	sout	S12	kelder kantoor		SVL-046-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
108			S	sout	S5	kelder kantoor		SVL-048-NL	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
109			S	sout	S1	kelder gang entree		SVL-050-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPAN1	13	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Lamp
110			S	sout	S5	kelder kantoor		NV 08	inb.	TL 8W	farmostar	FA 1	4	1		1	2017 t/m 2021 (2022)		geen keuring	Accu + lamp
111			S	sout	S2	kelder gang entree		NV 09	inb.	TL 8W	farmostar	FA 1	4	1		1	2017 t/m 2021 (2022)		geen keuring	Accu + lamp
115			M	BG	bijgebouw	entree buiten deur		MVL-001-NV	opb LED	TL 8W	farmostar	PA1A	7	1			2018 t/m 2022 (2023)		geen keuring	
116			M	BG	bijgebouw	entree deur		MVL-002-NV	opb	TL 8W	farmostar	PAN1U	9	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Lamp
117			M	BG	bijgebouw	hal entree		MVL-003-NV	opb	TL 8W	farmostar	PA1A	7	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
118			M	BG	bijgebouw	deur naar entree		MVL-004-NV	opb LED	TL 8W	farmostar	gol Wpa-1	16	9			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	
118A			M	BG	bijgebouw	MG Docenten		NV-007-R	inb	TL 8W	farmostar	FN 1	6	1			2018 t/m 2022 (2023)		geen keuring	Goed
119			M	BG	bijgebouw	deur naar montage plaats		MVL-005-NC	opb	led	van lien	Oln-1/zt/LED+P58	8	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	
119A			M	1e Verd	bijgebouw	nood deur binnen		NV-008-R	opb	TL 8W	farmostar	PN 1 U	20	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Lamp
120			M	BG	bijgebouw	nood deur buiten		MVL-006-NV	opb	TL 8W	farmostar	PAN2	14			14	2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Afkeur
121			M	BG	bijgebouw	nood deur binnen		MVL-007-NC	opb	TL 8W	van lien	CELO CI VA-1 C	24	10		24	2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Afkeur
122			M	BG	bijgebouw	nood deur buiten		MVL-008-NV	opb	TL 8W	farmostar	PA1A	7	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Lamp
123			M	BG	bijgebouw	magazijn		MVL-009-NC	opb	TL 8W	farmostar	WPA1	11	1			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Lamp 6W
124		↑	GPO	1e Verd	T21	trappen huis		GPO-001-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPN1	1	1			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Accu + lamp
125			GPO	1e Verd	T21	gang entree kantine		GPO-002-NN	inb	TL 8W	farmostar	CELO CI VA-1 C	24	10			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
126			GPO	1e Verd	T21	trappenhuis		TVL-91-NN	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1		4	2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Afkeur
127			GPO	1e Verd	T28	keuken		NV-001-K		TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
128		↑	GPO	1e Verd	gang 04	gang klap deur		GPO-003-NC	inb	TL 8W	farmostar	FAN1Y	22	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp

129			GPO	1e Verd	gang 04	gang		GPO-004-NN	inb	TL 8W	farmostar	FAN1R		23	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
130	→		GPO	1e Verd	gang 04	gang		GPO-005-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPN1		1	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
131			GPO	1e Verd	gang 04	gang		GPO-006-NN	inb	TL 8W	farmostar	FAN1R		23	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
132			GPO	1e Verd	gang 04	gang		GPO-007-NN	inb	TL 8W	farmostar	FAN1R		23	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
133	←		GPO	1e Verd	gang 03	gang klap deur		GPO-008-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPN1		1	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
134			GPO	1e Verd	gang 03	gang		GPO-009-NN	inb	TL 8W	farmostar	FAN1R		23	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
135			GPO	1e Verd	gang 03	gang		GPO-010-NC	inb LED	TL 8W	farmostar	ci va-1 c		24	10			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
136			GPO	1e Verd	gang 03	gang		GPO-011-NN	inb	TL 8W	farmostar	FN1		6	1			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
137	↑		GPO	1e Verd	gang 03	gang midden klap deur		GPO-012-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPN1		1	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
138	↑		GPO	1e Verd	gang	gang midden klap deur		GPO-013-NC	inb	TL 8W	farmostar	FAN1Y		22	1			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Lamp
139			GPO	1e Verd	gang	gang		GPO-014-NN	inb	TL 8W	farmostar	CELO CI VA-1 C		24	10			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
140	←		GPO	1e Verd	gang	gang		GPO-019-NC	inb	TL 8W	farmostar	FAN1Y		22	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
141			GPO	1e Verd	gang	gang		GPO-024-NN	inb	TL 8W	farmostar	FAN1R		23	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
142	↑	↑	GPO	1e Verd	keukens	gang deur		GPO-034-NC	inb	TL 8W	farmostar	FAN1Y		22	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
143			GPO	1e Verd	keukens	gang		GPO-033-NN	inb	TL 8W	farmostar	FAN1R		23	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
144			GPO	1e Verd	keukens	gang		GPO-032-NN	inb	TL 8W	farmostar	FAN1R		23	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
145	↑		GPO	1e Verd	keukens	klap deur		GPO-030-NC	inb	TL 8W	farmostar	FAN1Y		22	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
146			GPO	1e Verd	gang	gang		GPO-031-NN	inb	TL 8W	farmostar	FAN1R		23	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
147	←	→	GPO	1e Verd	gang	gang		GPO-027-NC	inb	TL 8W	farmostar	FAN1Y		23	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
148			GPO	1e Verd	gang	gang		GPO-018-NN	inb	TL 8W	farmostar	FN1		6	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
149			GPO	1e Verd	gang	gang		GPO-023-NN	inb	TL 8W	farmostar	FAN1R		23	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
150	→		GPO	1e Verd	gang 01	gang		GPO-029-NC	inb	TL 8W	farmostar	FAN1Y		22	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
151			GPO	1e Verd	gang 01	gang		GPO-021-NN	inb	TL 8W	farmostar	FN1		6	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
152	↑		GPO	1e Verd	gang 01	receptie		GPO-022-NC	inb	TL 8W	farmostar	FAN1Y		22	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
153			GPO	1e Verd	trap	trappen huis		GPO-088-NV	opb	TL 8W	farmostar	PA1A		7	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
154			GPO	1e Verd	trap	trappen huis		GPO-089-NV	opb	TL 8W	farmostar	PA1A		7	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
155			N	1e Verd	trap	trappen huis		NVL-086-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1		4	1			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
156	↑		N	1e Verd	N23	klap deur		NVL-085-NC	opb	led	farmostar	Oln-1/zt/LED+P4		8	1			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Goed
157			N	1e Verd	N23	gang		NVL-084-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1		4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
158			N	1e Verd	N23	gang		NVL-083-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1		4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
159			N	1e Verd	N23	gang pad		NVL-082-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1		4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
161			N	1e Verd	N23	gang pad		NVL-080-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1		4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
161A	→	←	N	1e Verd	N23	gang pad		NVL-079-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPAN1		13	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
162			N	1e Verd	N23A	trappen huis		NVL-087-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1		4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
163	↑		K	1e Verd	K12A	gang naar N vgl		KVL-046-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPAN1		13	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
164			K	1e Verd	K12A	gang		KVL-045-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1		4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
165			K	1e Verd	K12A	trappen huis naar 2e verd		KVL-043-NV	inb	TL 8W	farmostar	PA1		7	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
166			K	1e Verd	K12A	gang		KVL-047-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1		4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
167			K	1e Verd	K12A	gang		KVL-049-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1		4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
168			K	1e Verd	K12A	klap deur naar A vgl		KVL-050-NC	opb LED	TL 8W	farmostar	gol WPA-1		16	9			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
169	↑		K	1e Verd	K8	lokaal		KVL-048-NC	opb LED	TL 8W	van lien	NBN1		10	5	1		2017 t/m 2021 (2022)		geen keuring	accu
170			K	1e Verd	K5	oud keuken		KVL-090-NN	inb	TL 8W	farmostar	FA1		4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
171	↑		K	1e Verd	K12A	trappen huis klap deur		KVL-042-NC	opb	TL 6W	van lien	NBN1		10	5			2016 t/m 2020 (2021)	1x lamp	geen keuring	Goed
172			K	1e Verd	K10	lokaal		KVL-044-NC	inb LED	Led	farmostar	celo ci va-1 c		24	10			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
173	→	←	K	1e Verd	K12	trappen huis		KVL-040-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPAN1		13				2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
174			K	1e Verd	K12	trappen huis		KVL-041-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1		4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
175	↑		K	1e Verd	K2	kantine		KVL-039-NC	opb	TL 8W	farmostar	SLAN1		25	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
176			K	1e Verd	K3	slurf kantine		KVL-038-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1		4	1			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
176A			K	1e Verd	buiten	binnenplaats (loopbrug noodtrap buiten)		176A	opb	TL 8W	farmostar	PA1A		7	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
176B			K	1e Verd	buiten	binnenplaats (loopbrug noodtrap buiten)		176B	opb LED	Led	farmostar	pro vpa-1		19	11			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
177	↑		K	1e Verd	K2	klap deur slurf kantine		KVL-037-NC	opb	TL 8W	farmostar	SLN1		26	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
178			K	1e Verd	K2	hal kantine		K-072-NV	opb LED	Led	farmostar	CELO CS VPA-1 L		3	3			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
179			K	1e Verd	K2	hal kantine		K-071-NV	inb	TL 8W	farmostar	FN1		6	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
180			K	1e Verd	K2	hal kantine		K-070-NV	inb	led	van lien	ILN-1/zt/LED		5	2			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
181			K	1e Verd	K2	hal kantine		K-069-NV	inb	TL 8W	farmostar	CELO CI VA-1 C		24	10			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
182			K	1e Verd	K2	hal kantine		K-067-NV	inb LED	TL 8W	farmostar	celo ci va-1 c		24	10			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
183			K	1e Verd	K2	hal kantine		K-068-NV	inb LED	Led	farmostar	celo ci va-1 c		24	10			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
184	↑		K	1e Verd	K1	hal kantine		KVL-036-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPN1		1	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
185			K	1e Verd	K1	hal kantine		KVL-073-NV	inb LED	TL 8W	farmostar	celo ci va-1 c		24	10					geen keuring	Goed
186			K	1e Verd	K1	hal kantine		KVL-074-NV	inb	led	van lien	ILN-1/zt/LED		5	4			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
187			K	1e Verd	K1	hal kantine		KVL-075-NV	inb	Led	farmostar	CELO CI VA-1 C		24	10			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
188			K	1e Verd	K1	hal kantine		KVL-076-NV	inb	TL 8W	farmostar	CELO CI VA-1 C		24	10			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
189			K	1e Verd	K1	hal kantine		KVL-077-NV	inb	TL 8W	farmostar	CELO CI VA-1 C		24	10			2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Goed
190			K	1e Verd	K1	hal kantine		KVL-078-NV	inb	TL 8W	farmostar	FN1		6	1			2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	Goed
191	↑		K	1e Verd	K1	klap deur kantine		KVL-035-NC	opb	TL 8W	farmostar	SLN1		26	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
192	↘		K	1e Verd	K13	gang		PVL-041-NC	inb	TL 8W	farmostar	FA2		27	4			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Lamp
192A	↑		K	1e Verd	K13	gang		PVL-41A-NC	opb		farmostar							2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Lamp
193			K	1e Verd	P107	gang		PVL-015-NC	opb	TL 8W	farmostar	PAN2		14				2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
194	↑		K	1e Verd	P109	gang		PVL-018-NC	opb	TL 8W	farmostar	PAN1U		9	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Goed
197	↑		P	1e Verd	P104	lokaal		PVL-021-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPAN1		13	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
198			P	1e Verd	P104	lokaal		PVL-022-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1		4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
199	↑		P	1e Verd	P104	lokaal		PVL-024-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1		4	1			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Goed

			P	1e Verd	P104	lokaal		PVL-023-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPAN1	13	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
202			P	1e Verd	P104	lokaal		PVL-025-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
203			P	1e Verd	P109	gang		PVL-027-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA2	27	4			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
204			P	1e Verd	P109	gang		PVL-029-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
205			P	1e Verd	P109	gang		PVL-030-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA2	27	4			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
206		↑	P	1e Verd	P109	gang		PVL-031-NC	Opb	TL 8W	farmostar	PA-1A	7	1			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Lamp
207		↑	P	1e Verd	P142	gang (kantoortuin)		KT-01	opb LED	TL 8W	farmostar	gol WPA-1	16	9			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Goed
208			P	1e Verd	P119	gang		PVL-033-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
220			P	1e Verd	A2	trappenhal		PVL-016-NC	opb	TL 8W	farmostar	SPAN1	13	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Lamp
221			A	1e Verd	A2	trappen huis		AVL-056-NC	opb	TL 8W	farmostar	PA2A	18				2016 t/m 2020 (2021)		geen keuring	
222			A	1e Verd	A9	trappenhal		AVL-052-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA2	27	4			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
223			A	1e Verd	A9	trappenhal		AVL-055-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	goed
224			A	1e Verd	A9	klap deur naar A vlg		AVL-051-NC	opb	TL 6W	farmostar	WPA1	11	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Lamp
225			A	1e Verd	A10	lokaal		AVL-053-NC	opb LED	Led	farmostar	PAN2	14				2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
226			A	1e Verd	A10	lokaal		AVL-054-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
227			A	1e Verd	A15a	klap deur		AVL-057-NC	opb	TL 6W	farmostar	WPA1	11	1	11		2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Afkeur
228			A	1e Verd	A15a	gang binnen plaats		AVL-058-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
229			A	1e Verd	A15a	gang binnen plaats		AVL-059-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
230			A	1e Verd	A16	lokaal		AVL-060-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
231			A	1e Verd	A17	lokaal		AVL-061-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
232			A	1e Verd	A15a	hal kantine		AVL-068-NC	opb	TL 8W	farmostar	WPA1	11	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
233			A	1e Verd	A20	trappenhal bij patchkast		NV-153-A	opb	TL 8W	farmostar						2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
234			A	1e Verd	A18	lokaal 18		AVL-064	inb	TL 8W	farmostar	PAN2	14				2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
234A			A	1e Verd	A15A	gang		A-63-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	13	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	goed
234B		↑	A	1e Verd	A15A	gang		AVL-062	opb	TL 8W							2016 t/m 2020 (2021)	1x lamp	geen keuring	Afkeur
235			A	1e Verd	A18	lokaal 18		AVL-065-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
236			A	1e Verd	A18	lokaal 18		AVL-066-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
237		↘	A	2e Verd		trappen huis		AVL-01-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPAN1	13	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
238			A	2e Verd		trappen huis		AVL-02-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA2	27	4			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
239			A	2e Verd		trappen huis		AVL-03-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPAN1	13	1	13		2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Afkeur
240			A	2e Verd		trappen gang		AVL-04-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
241			A	2e Verd	A21	kantoor?		NV179	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
242			A	2e Verd		gang		AVL-05-NC	inb	TL 8W	farmostar	ILN-1/zt/LED	5	4		1	2017 t/m 2021 (2022)		geen keuring	accu
243			A	2e Verd		gang		AVL-06-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
244			A	2e Verd		gang		AVL-07-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA2	27	4		4	2017 t/m 2021 (2022)		geen keuring	Accu + lamp
245			A	2e Verd		gang		AVL-08-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA2	27	4		4	2017 t/m 2021 (2022)		geen keuring	Accu + lamp
246			A	2e Verd		lokaal 26		AVL-09-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA2	27	4			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
247			A	2e Verd		gang		AVL-10-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA3	28	4			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
248			A	2e Verd		gang nood deur		AVL-11-NC	inb	TL 8W	farmostar	gol WPA-1	16	9	16		2020 t/m 2024 (2025)	Nieuw armatuur	geen keuring	Afkeur
249			A	2e Verd		lokaal 28		AVL-12-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA2	27	4			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
250			A	2e Verd		trappen huis rond		AVL-13-NC	inb	TL 8W	farmostar	FA2	27	4			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
251		→	P	1e Verd		gang (kantoortuin)		NV47	inb	TL 8W	farmostar	SLAN-1	26	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
252		→	P	1e Verd		gang (kantoortuin)		SVL-052-NV	inb LED	Led	farmostar	ESI-1 ALPINE	29	6			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
253		←	P	1e Verd		gang (kantoortuin)		NV51	inb	TL 8W	farmostar	SLAN-1	26	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
254			P	1e Verd		gang (kantoortuin)		TVL-91-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
255		←	→	P	1e Verd	gang (kantoortuin)		KT-02	inb	TL 8W	farmostar	FAN-1Y	22	1			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Lamp
256			P	1e Verd		gang (kantoortuin)		PVL-042-NC	inb	TL 8W	farmostar	SPAN-1	13	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	goed
257			P	1e Verd		gang (kantoortuin)		KT-03	inb	TL 8W	farmostar						2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
258			P	1e Verd		gang (kantoortuin)		TVL-35-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
259		←	→	P	1e Verd	gang (kantoortuin)		KT-04	inb	TL 8W	farmostar	FAN-1Y	22	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
260			P	1e Verd		gang (kantoortuin)		PVL-29-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
261		←	P	1e Verd		gang (kantoortuin)		NV-45	inb	TL 8W	farmostar	SLAN-1	26	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu en 1x lamp	geen keuring	Lamp
262			P	1e Verd		gang (kantoortuin)		PVL-40-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
263		↑	P	1e Verd		gang (kantoortuin)		KT-05	inb	TL 8W	farmostar	PAN1U	9	1			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Lamp
264		↑	P	1e Verd		gang (kantoortuin)		NV-90	inb	TL 8W	farmostar	SLAN-1	26	1	26		2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Afkeur
265			P	1e Verd		gang (kantoortuin)		KT-06	inb	TL 8W	farmostar	FA2	27	4			2020 t/m 2024 (2025)		geen keuring	Goed
266			P	1e Verd		gang (kantoortuin)		PVL-45-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA2	27	4			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
267		←	→	P	1e Verd	gang (kantoortuin)		KT-07	inb	TL 8W	farmostar	FAN-1Y	22	1			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Lamp
268			P	1e Verd		gang (kantoortuin)		NV-19A	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
269			P	1e Verd		gang (kantoortuin)		PVL-30-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA2	27	4			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
270		←	→	P	1e Verd	gang (kantoortuin)		KT-08	inb	TL 8W	farmostar	FAN-1Y	22	2			2019 t/m 2023 (2024)	1x lamp	geen keuring	Lamp
271			P	1e Verd		gang (kantoortuin)		PVL-44-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2020 t/m 2024 (2025)	1x accu	geen keuring	Goed
272			P	1e Verd		gang (kantoortuin)		PVL-41-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
275				1e Verd	P108B	lokaal		PVL-17-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	Goed
276				1e Verd	P108A	lokaal		PVL-1-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2018 t/m 2022 (2023)		geen keuring	Goed
277				1e Verd	P108A	lokaal		PVL-28-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2018 t/m 2022 (2023)		geen keuring	Goed
278				BG	S1	lokaal		NV-009-SP	opb	TL 8W	farmostar	PAN1U	9	1			2018 t/m 2022 (2023)		geen keuring	
279				BG	T7	lokaal		TVL-008-NV	inb	TL 8W	farmostar	FA1	4	1			2018 t/m 2022 (2023)		geen keuring	
280				BG	buiten	fietshok											2018 t/m 2022 (2023)		geen keuring	
281				1e Verd	P110	lokaal		TL			regiolux	1820 2587 700	30				2018 t/m 2022 (2023)		geen keuring	
282				1e Verd	P110	lokaal		TL			regiolux	1820 2587 700	30				2019 t/m 2023 (2024)		geen keuring	

[illegible]