

Onderhoud noodverlichting Kerkeveldlaan te Roermond

2013 accu vervangen	2013 t/m 2017 (2018)
2014 accu vervangen	2014 t/m 2018 (2019)
2015 accu vervangen	2015 t/m 2019 (2020)
2016 accu vervangen	2016 t/m 2020 (2021)
2017 accu vervangen	2017 t/m 2021 (2022)
2018 accu vervangen	2018 t/m 2022 (2023)
2019 accu vervangen	2019 t/m 2023 (2024)
2020 accu vervangen	2020 t/m 2024 (2025)
2021 accu vervangen	2022 t/m 2025 (2027)
2022 accu vervangen	2023 t/m 2027 (2028)

dec. 2020

jan. 2022

nummer	voor	achter	Bouwdl.	Etage	ruimte	Locatie Armatuur	Code	Type arm.	merk	type nummer	Arm.	bat.	2022	2022	accu vervangen	Opmerkingen 2020	opmerking 2021	Opmerkingen 2022	bijzonderheden
1			A	2	230	trappenhal	NC	inb.	Famostar	CELO CI VA-1L	26	4			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	LED
2			A	2	245	gang	NC	inb.	Famostar	FA-1 ALPINE	2	2		2	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	
3	←	→	A	2	245	gang	NV	inb.	Famostar	SPAN-1	3	1			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	√	
4			A	2	245	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-1R-HO	4	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	
5	↑		A	2	245	gang	NV	opb. LED	Van Lien	Famo Go! WPA-1	5	3			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
6	↑	↑	A	2	245	gang	NV	opb.	Van Lien	WPA-1	27	4			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
7			A	2	245	gang	NC	inb. LED	Famostar	CELO CI VA-1c	7	4			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
8	←		A	2	245	gang	NV	inb.	Famostar	SPAN-2	8	X			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
9			A	2	207	gang	NC	inb.	van Lien	ILN-1/ZT/LED	9	5			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	LED
10			A	2	207	gang	NC	inb.	Famostar	CELO CI VA-1c	10	2			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	LED
10A			A	2	220	theorie lokaal 1	NC	LED	Famostar	CELO CI VA-1c	10	2			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
11	←	→	A	2	210	gang	NV	inb. LED	Famostar	Famo esi-1 silver	11	6			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
12			A	2	210	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-1R-HO	4	1			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
13			A	2	210	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-1	12	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	
14			A	2	210	trappenhal	NC	inb.	van Lien	ILN-1/ZT/LED	9	5			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	LED
15			D	2	218	dakopbouw	NC	opb.	Famostar	PAN-1U	13	1			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
15A			A	2	217	trappenhal	NC	inb.	Famostar	FAN-1	12	1			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
16			B	1	107	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-1R-HO	4	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	
17	←	→	B	1	107	gang	NV	inb.	Famostar	FAN-1	12	1			2020 t/m 2024 (2025)	nieuw	geen keuring geweest	lamp	
18			B	1	B13	trappenhal	NC	opb.	Famostar	PAN-1U	13	1			2020 t/m 2024 (2025)	nieuw	geen keuring geweest	√	
19			B	1	B13	trappenhal	NC	opb.	Famostar	PRO WPA-1	18	3			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	LED
20.			B	1	107	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-1R-HO	4	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	
21	↑		B	1	107	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-1Y	14	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	1x lamp	geen keuring geweest	Accu + lamp	
21A	←		B	1	107	gang	NV	inb.	Famostar	SPAN-1	3	1			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
22			B	1	107	gang	NC	inb.	Famostar	FA-2	10	2			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
23			B	1	107	gang	NC	inb.	Famostar	FA-2	10	2			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
24	←	→	B	1	107	gang	NV	inb.	Famostar	SPAN-2	8	X	8		2022 t/m 2025 (2027)	Lamp	geen keuring geweest	Afkeur	
25			B	1	107	gang	NC	inb. LED	Famostar	Famo CELO CI VA-1	7	4			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
26			B	1	119	trappenhal	NC	inb. LED	Famostar	Famo CELO CI VA-1	7	4			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	LED
27			B	1	119	trappenhal	NC	inb. LED	Famostar	Famo CELO CI VA-1	7	4			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	LED
28			A	BG	119	trappenhal	NC	opb.	van Lien	PRE-1/V/LED	15	7			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	LED
29	↑		A	BG	132	trappenhal	NV	opb.	Van Lien	DVA-TL-360	16	2			2020 t/m 2024 (2025)	nieuw	geen keuring geweest	Lamp	
30			D	1	132	trappenhal	NC	inb.	Famostar	FA-1	2	2			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	Lamp	hoog
31	→		D	1	132	gang	NV	inb.	Famostar	SPAN-1	3	1	3		2022 t/m 2025 (2027)	1x lamp	geen keuring geweest	Afkeur	
32			D	1	132	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-1	12	1			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
33			D	1	131	gang	NC	inb.	Famostar	FA-2	10	2			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
34	↑		D	1	131	gang	NV	opb.	Van Lien	NBN-1	6	2			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
35			D	1	buiten	buiten	NC	opb.	van Lien	AQL03A/1/ZT/led	17	7			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	LED
36			B	BG	D1	gymzaal	NC	inb.	Famostar	FAN-1	12	1			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	8m hoog, steiger
37			B	BG	D1	gymzaal	NC	inb.	Famostar	FAN-1	12	1			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	8m hoog, steiger
38			A	BG	buiten	lokaal drama	NV	opb. LED	Famostar	PRO WPA-1	18	3			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	LED
39	↑		A	BG	A1	lokaal drama	NV	inb.	Famostar	FAN-1Y	14	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	1x lamp	geen keuring geweest	Accu + lamp	
40			A	BG	buiten	lokaal drama	NC	opb.	Famostar	PA-1A-WD	20	1			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
41	↑		A	BG	A1	lokaal drama	NV	A1	Famostar	FAN-1Y	14	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	1x lamp	geen keuring geweest	Accu + lamp	
42			A	BG	024	lokaal drama	NC	inb.	Philips	TBS300	21	X			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
43			A	BG	024	lokaal drama	NC	inb.	Philips	TBS300	21	X			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
44	↑		A	BG	A1	aula	NV	inb.	Famostar	SPAN-2	8	X			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
45	↑		A	BG	A1	aula	NV	inb.	Famostar	FAN-1Y	14	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	1x lamp	geen keuring geweest	Accu + lamp	
46	↑		A	BG	016 gang	gang	NV	inb.	Famostar	FAN-1Y	14	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	1x lamp	geen keuring geweest	Accu + lamp	
47			A	BG	016	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-1R-HO	4	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	

	→		A	BG	016	gang	NV	inb.	famostar	SPAN-1	3	1			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
49			A	BG	016	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-1R-HO	4	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	
50			A	BG	022	trap	NC	opb.	van Lien	PRE-1/V/LED	15	7			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	LED
51	↑		A	BG	022	gang	NV	opb. LED	Famostar	Famo Go! WPA-1	5	3			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
52			A	BG	016	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-1R-HO	4	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	
53			A	BG	016	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-1R-HO	4	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	
54			A	BG	016	gang	NC	inb.	Famostar	CELO CI VA-1L	26	4			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	LED
55	↑		A	BG	016	gang	NV	inb.	Famostar	FAN-1	12	1			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
56			A	BG	004	entrée balie	NC	inb.	Famostar	FAN-2R	1	1			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
57	↑		A	BG	004	entrée balie	NV	inb.	Famostar	SPAN-2	8	X		1	2022 t/m 2025 (2027)	1x lamp	geen keuring geweest	Accu + lamp	
58			A	BG	004	entrée buiten	NC	opb.	Famostar	PA-1A-WD	20	1			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
59			A	BG	001	receptie	NC	inb.	Famostar	FAN-1R-HO	4	1			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
60			A	BG	004	entrée balie	NC	inb.	Famostar	FAN-1R-HO	4	1			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
61	↑		A	BG	004	entrée balie	NV	inb.	Famostar	SPAN-2	8	X			2020 t/m 2024 (2025)	nieuw	geen keuring geweest	lamp	
62	↑		A	BG	002	entrée balie	NV	inb.	Famostar	SPAN-2	8	5	5		2022 t/m 2025 (2027)	1x lamp	geen keuring geweest	Afkeur	
63			A	BG	002	entrée buiten	NC	opb.	Famostar	PA-1A-WD	20	1			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
64			A	BG	053	hoogspanning	NC	opb.	Famostar	PA-1A	20	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	
65	↑		A	BG	026	aula	NV	inb.	Famostar	SPAN-2	8	X			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	lamp	
67			A	BG	026	aula	NC	inb.	Philips	TBS300	21	X			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
68			A	BG	026	aula	NC	inb.	Philips	TBS300	21	X			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
69	↑		A	BG	023	aula	NV	inb.	Famostar	SPAN-1	3	1			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
70			A	BG	027	lokaal	NC	inb.	Philips	TBS300	21	X			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
71			A	BG	027	lokaal	NC	inb.	Philips	TBS300	21	X			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
72	↑		A	BG	027	lokaal	NV	inb.	Famostar	SPAN-2	8	X			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
73			A	BG		buiten lokaal	NC	opb.	van Lien	AQL03A/1/ZT	12	1			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest		LED
74	↑		A	BG	045	gang	NV	inb.	Famostar	span-1	3	1			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
75			A	BG	045	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-2R	1	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	
76			A	BG	026	aula	NC	inb.	Philips	TBS300	21	X			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
77			A	BG	026	aula	NC	inb.	Philips	TBS300	21	X			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
78	↑		A	BG	036	gang	NV	inb.	Famostar	FAN-1Y	14	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	1x lamp	geen keuring geweest	Accu + lamp	
79			A	BG	036	gang	NC	inb.	Famostar	FA-1	2	2		1	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	
80			A	BG	037	lokaal A22	NC	inb.	Philips	TBS300	21	X			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
81			A	BG	038	lokaal 03B	NC	inb.	Philips	TBS300	21	X			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
82			A	BG	036	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-1R-HO	4	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	goed	geen keuring geweest	Accu + lamp	
83			A	BG	036	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-1	12	1	12		2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Afkeur	
84			A	BG	033	bijpost	NC	inb.	Philips	TBS300	21	X			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
85	↑		A	BG	033	bijpost	NV	opb.	Famostar	FAN-1	12	1			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
86			A	BG	036	gang	NC	inb. LED	Famostar	Famo CELO CI VA-1	7	4			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest		
87	←	→	A	BG	044	gang	NV	inb.	Famostar	SPAN-1	3	1			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
88	→		A	BG	045	gang	NV	inb.	Famostar	SPAN-2	8	X			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
89			A	BG	044	gang	NC	inb.	van Lien	ILN-1/ZT/LED	9	5			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	LED
90			A	BG		washok	NC	inb.	van Lien	ILN-1/ZT/LED	9	5			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	LED
91			A	BG	044	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-1	12	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	
92			A	BG	050 A5	lokaal koken	NC	inb.	Van Lien	FM-1	23	8			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
93			A	BG	050 A5	lokaal koken	NC	inb.	Van Lien	FM-1	23	8			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
94	↑		A	BG	044	gang	NV	opb.	Van Lien	NBN-1	6	2			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
95			A	BG		buiten gang	NC	opb.	Famostar	PA-1A-WD	20	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	
96	↑		A	BG	044	gang	NV	opb.	Famostar	PAN-1U	13	1			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
97			A	BG	044	gang	NC	inb.	Famostar	FAN-1	12	1	12		2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Afkeur	
98	→	←	A	BG	044	gang	NV	inb.	Famostar	SPAN-2	8	X			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	√	
99			A	BG	044	gang	NC	inb.	Famostar	FA-1	2	2			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
100	↑		A	BG	D1	ruimte D05	NV	opb.	Van Lien	DVA-TL-360	16	2			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
101	↑		A	BG	D1	gymzaal	NC	opb.	Van Lien	NBN-1	6	22			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
102	↑		A	BG	D1	gymzaal	NC	opb.	Van Lien	NBN-1	6	2			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
103			A	BG		buiten gymzaal	NV	opb.	Famostar	PA-1A-WD	20	1		1	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	
104	↑		D	BG	044	gang	NC	opb.	Van Lien	DVA-TL-360	16	2			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
105			D	BG	044	gang	NV	inb.	Famostar	FAN-1	12	1	12		2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Afkeur	
106	↑		D	BG	D3	lokaal D3	NV	opb. LED	Van Lien	PRE-1/ LED	24	7		7	2022 t/m 2025 (2027)	1x lamp	geen keuring geweest	Accu + lamp	
107	↑		D	BG	D3	lokaal D3	NV	opb. LED	Van Lien	PRE-1/ LED	24	7		7	2022 t/m 2025 (2027)	1x lamp	geen keuring geweest	Accu + lamp	
109	↑		D	BG	D3	lokaal D3	NV	opb. LED	Van Lien	PRE-1/ LED	24	7		7	2022 t/m 2025 (2027)	1x lamp	geen keuring geweest	Accu + lamp	
110	→		D	BG	D3	lokaal D3	NV	opb. LED	Van Lien	PRE-1/ LED	24	7		7	2022 t/m 2025 (2027)	1x lamp	geen keuring geweest	Accu + lamp	
111			D	BG		buiten lokaal D3	NC	inb. LED	Famostar	Famo CELO CI VA-1	7	4			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
112			D	BG	025	aula	NV	inb.	Philips	TBS300	21	X			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
113			D	BG	025	aula	NV	inb.	Philips	TBS300	21	X			2023 t/m 2027 (2028)	√	geen keuring geweest	√	
115	↑		D	BG		lokaal D17	NV	opb. LED	blessing	vistra	28	9			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
116	↑		D	BG			NV	opb. LED	blessing	vistra	28	9	28		2022 t/m 2025 (2027)	1x lamp	geen keuring geweest	Afkeur	
117			D	BG	D3	lokaal D3	NC	opb. LED	Van Lien	Evago DWO	25	X		7	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	
118			D	BG	D3	lokaal D3	NC	opb. LED	Van Lien	Evago DWO	25	X		7	2022 t/m 2025 (2027)	√	geen keuring geweest	Accu + lamp	

119	→		D	BG		gang	NV	inb. LED	Van Lien	ILN-1/ZT/LED/DZ	22	5			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	
120	→	←	D	BG		gang	NV	inb. LED	Van Lien	ILN-1/ZT/LED/DZ	22	5			2023 t/m 2027 (2028)	1x lamp	geen keuring geweest	Lamp	