

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

RUIMTE: _____ VERBRUIK _____

L.00.01 Entree/opslag

2. Hoge laboratoriumkast combinatie

2 x Afvoer standaard

2 x Drinkwater

2 x Drinkwater in onderbouw

2 x Warm water

TOTAAL RUIMTE: L.00.01

2 x Afvoer standaard

2 x Drinkwater

2 x Drinkwater in onderbouw

2 x Warm water

RUIMTE: _____ VERBRUIK _____

L.00.03 Lab Food keuken

1. Statafel met spoelbak combinatie

4 x Afvoer standaard

4 x Drinkwater

2 x Drinkwater in onderbouw

2 x Warm water

2. Dubbele statafel combinatie

1 x Afvoer standaard

2 x Drinkwater

2 x Drinkwater in onderbouw

2 x Warm water

3. Statafel met spoelbak combinatie

1 x Afvoer standaard

2 x Koud water in onderbouw

TOTAAL RUIMTE: L.00.03

6 x Afvoer standaard

6 x Drinkwater

4 x Drinkwater in onderbouw

2 x Koud water in onderbouw

4 x Warm water

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

RUIMTE: _____ VERBRUIK _____

L.00.04 Lab Food projecten

1. Statafel combinatie met spoelbak

- 1 x Afvoer standaard
- 1 x Drinkwater in onderbouw
- 1 x Koud water in onderbouw
- 1 x Warm water

3. Statafel met spoelbak combinatie

- 1 x Afvoer standaard
- 1 x Drinkwater
- 1 x Drinkwater in onderbouw
- 1 x Warm water

TOTAAL RUIMTE: L.00.04

- 2 x Afvoer standaard
- 1 x Drinkwater
- 2 x Drinkwater in onderbouw
- 1 x Koud water in onderbouw
- 2 x Warm water

RUIMTE: _____ VERBRUIK _____

L.00.05 Sensorisch lab Food

3. Sta-tafel combinatie met spoelbak

- 1 x Afvoer standaard
- 1 x Drinkwater
- 1 x Drinkwater in onderbouw
- 1 x Warm water

TOTAAL RUIMTE: L.00.05

- 1 x Afvoer standaard
- 1 x Drinkwater
- 1 x Drinkwater in onderbouw
- 1 x Warm water

RUIMTE: _____ VERBRUIK _____

L.00.06 Voorbereidingsruimte Chemie

1. Spoelbak combinatie

- 1 x Afvoer standaard

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

- 1 x Demiwater
- 1 x Koud water
- 1 x Koud water in onderbouw
- 1 x Warm water

TOTAAL RUIMTE: L.00.06

- 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Demiwater
 - 1 x Koud water
 - 1 x Koud water in onderbouw
 - 1 x Warm water
-

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.09 Lab 3 Chemie Inholland

1. Zuurkast combinatie
 - 8 x Koelwater geregeld
 - 4 x Perslucht geregeld - gas 11
 - 4 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 4 x Vacuüm
 3. Dubbele energiecel combinatie
 - 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Demiwater
 - 1 x Demiwater in de onderbouw
 - 1 x Koud water
 - 1 x Warm water
 4. Zuurkast combinatie
 - 8 x Koelwater geregeld
 - 4 x Perslucht geregeld - gas 11
 - 4 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 4 x Vacuüm
-

TOTAAL RUIMTE: L.00.09

- 1 x Afvoer standaard
- 1 x Demiwater
- 1 x Demiwater in de onderbouw
- 16 x Koelwater geregeld
- 1 x Koud water
- 8 x Perslucht geregeld - gas 11
- 8 x Stikstof 5.0 - gas 4
- 8 x Vacuüm

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

1 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.10 Lab 4 Chemie Inholland

1. Zuurkast combinatie
8 x Koelwater geregeld
4 x Perslucht geregeld - gas 11
4 x Stikstof 5.0 - gas 4
4 x Vacuüm
2. Dubbele energiecel combinatie
1 x Koelwater geregeld
6 x Propaan - gas 48
1 x Vacuüm
3. Dubbele energiecel combinatie
1 x Afvoer standaard
1 x Demiwater
1 x Koud water
6 x Propaan - gas 48
4. Zuurkast-combinatie
8 x Koelwater geregeld
4 x Perslucht geregeld - gas 11
4 x Stikstof 5.0 - gas 4
4 x Vacuüm

TOTAAL RUIMTE: L.00.10

- 1 x Afvoer standaard
- 1 x Demiwater
- 17 x Koelwater geregeld
- 1 x Koud water
- 8 x Perslucht geregeld - gas 11
- 12 x Propaan - gas 48
- 8 x Stikstof 5.0 - gas 4
- 9 x Vacuüm

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.10BAnalyse

1. Energiecel combinatie
1 x Helium 5.0 - gas 1

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

4 x Perslucht geregeld - gas 11
 4 x Stikstof 5.0 - gas 4
 4 x Waterstof 5.0 - gas 7

TOTAAL RUIMTE: L.00.10B

1 x Helium 5.0 - gas 1
 4 x Perslucht geregeld - gas 11
 4 x Stikstof 5.0 - gas 4
 4 x Waterstof 5.0 - gas 7

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.11 Analyse

2. Energiecel combinatie
 2 x Koelwater geregeld
 3 x Perslucht geregeld - gas 11
 3 x Stikstof 5.0 - gas 4
 1 x Vacuüm
 3 x Waterstof 5.0 - gas 7

TOTAAL RUIMTE: L.00.11

2 x Koelwater geregeld
 3 x Perslucht geregeld - gas 11
 3 x Stikstof 5.0 - gas 4
 1 x Vacuüm
 3 x Waterstof 5.0 - gas 7

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.12 Analyse

1. Energiecel combinatie
 1 x Helium 5.0 - gas 1
 3 x Perslucht geregeld - gas 11
 3 x Stikstof 5.0 - gas 4
 3 x Waterstof 5.0 - gas 7

TOTAAL RUIMTE: L.00.12

1 x Helium 5.0 - gas 1
 3 x Perslucht geregeld - gas 11
 3 x Stikstof 5.0 - gas 4
 3 x Waterstof 5.0 - gas 7

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

RUIMTE: _____ VERBRUIK _____

L.00.13 Entree/opslag

1. Laboratorium-spoelbak combinatie

4 x Afvoer standaard

4 x Koud water

4 x Koud water in onderbouw

4 x Warm water

4. Media electrakanaal combinatie

1 x Afvoer standaard

1 x Afvoer voor apparaten

1 x Demiwater

1 x Koud water

TOTAAL RUIMTE: L.00.13

5 x Afvoer standaard

1 x Afvoer voor apparaten

1 x Demiwater

5 x Koud water

4 x Koud water in onderbouw

4 x Warm water

RUIMTE: _____ VERBRUIK _____

L.00.14 Analyse

1. Energiecel combinatie

1 x Helium 5.0 - gas 1

4 x Perslucht geregeld - gas 11

4 x Stikstof 5.0 - gas 4

4 x Waterstof 5.0 - gas 7

TOTAAL RUIMTE: L.00.14

1 x Helium 5.0 - gas 1

4 x Perslucht geregeld - gas 11

4 x Stikstof 5.0 - gas 4

4 x Waterstof 5.0 - gas 7

RUIMTE: _____ VERBRUIK _____

L.00.15 Analyse

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

2. Energiecel combinatie
 - 2 x Koelwater geregeld
 - 3 x Perslucht geregeld - gas 11
 - 3 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 1 x Vacuüm
 - 3 x Waterstof 5.0 - gas 7

TOTAALRUIMTE: L.00.15

- 2 x Koelwater geregeld
 - 3 x Perslucht geregeld - gas 11
 - 3 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 1 x Vacuüm
 - 3 x Waterstof 5.0 - gas 7
-

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.16 Lab 1 Chemie Inholland

1. Zuurkast-combinatie
 - 8 x Koelwater geregeld
 - 4 x Perslucht geregeld - gas 11
 - 4 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 4 x Vacuüm
3. Dubbele energiecel
 - 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Demiwater
 - 1 x Demiwater in de onderbouw
 - 1 x Koud water
4. Zuurkast-combinatie
 - 8 x Koelwater geregeld
 - 4 x Perslucht geregeld - gas 11
 - 4 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 4 x Vacuüm

TOTAALRUIMTE: L.00.16

- 1 x Afvoer standaard
- 1 x Demiwater
- 1 x Demiwater in de onderbouw
- 16 x Koelwater geregeld
- 1 x Koud water
- 8 x Perslucht geregeld - gas 11
- 8 x Stikstof 5.0 - gas 4

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

8 x Vacuüm

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.17 Lab 2 Chemie Inholland

1. Zuurkast-combinatie
8 x Koelwater geregeld
4 x Perslucht geregeld - gas 11
4 x Stikstof 5.0 - gas 4
4 x Vacuüm
2. Dubbele energiecel-combinatie
2 x Koelwater geregeld
6 x Propaan - gas 48
1 x Vacuüm
3. Dubbele-energiecel-combinatie
1 x Afvoer standaard
1 x Demiwater
1 x Koud water
6 x Propaan - gas 48
4. Zuurkast Combinatie
8 x Koelwater geregeld
4 x Perslucht geregeld - gas 11
4 x Stikstof 5.0 - gas 4
4 x Vacuüm

TOTAAL RUIMTE: L.00.17

1 x Afvoer standaard
1 x Demiwater
18 x Koelwater geregeld
1 x Koud water
8 x Perslucht geregeld - gas 11
12 x Propaan - gas 48
8 x Stikstof 5.0 - gas 4
9 x Vacuüm

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.18 Analyse

1. Energiecel combinatie
1 x Helium 5.0 - gas 1

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

- 3 x Perslucht geregeld - gas 11
- 3 x Stikstof 5.0 - gas 4
- 3 x Waterstof 5.0 - gas 7

TOTAAL RUIMTE: L.00.18

- 1 x Helium 5.0 - gas 1
 - 3 x Perslucht geregeld - gas 11
 - 3 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 3 x Waterstof 5.0 - gas 7
-

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.20 Autoclaaf ruimte

1. Sta-tafel combinatie met spoelbak
 - 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Demiwater
 - 1 x Koud water
 - 1 x Koud water in onderbouw
 - 1 x Warm water
-

2. Energiecel combinatie
 - 1 x Propaan - gas 48
-

TOTAAL RUIMTE: L.00.20

- 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Demiwater
 - 1 x Koud water
 - 1 x Koud water in onderbouw
 - 1 x Propaan - gas 48
 - 1 x Warm water
-

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.21 Lab 1 chemie ROCvA

2. Zuurkast combinatie
 - 8 x Koelwater geregeld
 - 4 x Stikstof 5.0 - gas 4
-

3. Dubbele energiecel combinatie
 - 12 x Koelwater geregeld
-

4. Sta-tafel combinatie met spoelbak
 - 2 x Afvoer standaard
-

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

2 x Demiwater

2 x Koud water

5. Dubbele energiecel combinatie

12 x Koelwater geregeld

6. Zuurkast combinatie

8 x Koelwater geregeld

4 x Stikstof 5.0 - gas 4

TOTAAL RUIMTE: L.00.21

2 x Afvoer standaard

2 x Demiwater

40 x Koelwater geregeld

2 x Koud water

8 x Stikstof 5.0 - gas 4

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.22 Lab 2 chemie ROCvA

1. Zuurkast combinatie

8 x Koelwater geregeld

4 x Stikstof 5.0 - gas 4

2. Dubbele energiecel

12 x Koelwater geregeld

3. Sta-tafel combinatie met spoelbak

2 x Afvoer standaard

2 x Demiwater

2 x Koud water

1 x Koud water in onderbouw

1 x Warm water

4. Dubbele energiecel

12 x Koelwater geregeld

5. Zuurkast combinatie

8 x Koelwater geregeld

4 x Stikstof 5.0 - gas 4

TOTAAL RUIMTE: L.00.22

2 x Afvoer standaard

2 x Demiwater

40 x Koelwater geregeld

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

2 x Koud water

1 x Koud water in onderbouw

8 x Stikstof 5.0 - gas 4

1 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.23 Analyse

1. Energiecel-combinatie

1 x Kooldioxide 5.0 - gas 6

1 x Propaan - gas 48

2. Energiecel combinatie

1 x Propaan - gas 48

TOTAAL RUIMTE: L.00.23

1 x Kooldioxide 5.0 - gas 6

2 x Propaan - gas 48

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.24 Analyse

1. Energiecel combinatie

1 x Propaan - gas 48

1 x Vacuüm

2. Energiecel combinatie

1 x Propaan - gas 48

TOTAAL RUIMTE: L.00.24

2 x Propaan - gas 48

1 x Vacuüm

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.25 Entree/opslag

2. Sta-tafel combinatie met spoelbak

4 x Afvoer standaard

4 x Koud water

4 x Koud water in onderbouw

4 x Warm water

3. Media electrakanaal combinatie

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

1 x Afvoer standaard
1 x Afvoer voor apparaten
1 x Demiwater
1 x Koud water

TOTAAL RUIMTE: L.00.25

5 x Afvoer standaard
1 x Afvoer voor apparaten
1 x Demiwater
5 x Koud water
4 x Koud water in onderbouw
4 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.26 Voorbereiding

1. Media electrakanaal combinatie
2 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
2. Energiecel combinatie
1 x Afvoer standaard
1 x Demiwater
1 x Koud water
1 x Koud water in onderbouw
1 x Propaan - gas 48
1 x Stikstof 5.0 - gas 4
2 x Vacuüm
1 x Warm water

TOTAAL RUIMTE: L.00.26

1 x Afvoer standaard
1 x Demiwater
2 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
1 x Koud water
1 x Koud water in onderbouw
1 x Propaan - gas 48
1 x Stikstof 5.0 - gas 4
2 x Vacuüm
1 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

L.00.27 Lab 1 Bio ROCvA

1. Zuurkast combinatie met spoelbak

- 1 x Afvoer standaard
- 1 x Demiwater
- 1 x Koud water
- 1 x Koud water in onderbouw
- 1 x Warm water

6. Energiecel combinatie

- 1 x Afvoer standaard
- 1 x Demiwater
- 1 x Koud water
- 1 x Koud water in onderbouw
- 1 x Warm water

7. Dubbele energiecel combinatie

- 12 x Perslucht geregeld - gas 11
- 12 x Propaan - gas 48

8. Dubbele energiecel combinatie

- 12 x Perslucht geregeld - gas 11
- 12 x Propaan - gas 48

TOTAALRUIMTE: L.00.27

- 2 x Afvoer standaard
- 2 x Demiwater
- 2 x Koud water
- 2 x Koud water in onderbouw
- 24 x Perslucht geregeld - gas 11
- 24 x Propaan - gas 48
- 2 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.28 Lab 2 Bio ROCvA

1. Sta-tafel combinatie met spoelbak

- 1 x Afvoer standaard
- 1 x Demiwater
- 4 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
- 1 x Koud water
- 1 x Koud water in onderbouw
- 1 x Warm water

2. Dubbele energiecel

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

12 x Perslucht geregeld - gas 11

12 x Propaan - gas 48

3. Dubbele energiecel

12 x Perslucht geregeld - gas 11

12 x Propaan - gas 48

4. Zuurkast combinatie met spoelbak

1 x Afvoer standaard

1 x Demiwater

1 x Koud water

1 x Koud water in onderbouw

1 x Warm water

TOTAAL RUIMTE: L.00.28

2 x Afvoer standaard

2 x Demiwater

4 x Kooldioxide 5.0 - gas 6

2 x Koud water

2 x Koud water in onderbouw

24 x Perslucht geregeld - gas 11

24 x Propaan - gas 48

2 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

L.00.29 Analyse

1. Energiecel combinatie

1 x Acetyleen - gas 13

2 x Koelwater geregeld

1 x Perslucht geregeld - gas 11

1 x Stikstof 5.0 - gas 4

1 x Vacuüm

TOTAAL RUIMTE: L.00.29

1 x Acetyleen - gas 13

2 x Koelwater geregeld

1 x Perslucht geregeld - gas 11

1 x Stikstof 5.0 - gas 4

1 x Vacuüm

RUIMTE:

VERBRUIK

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

L.00.30 Analyse

1. Energiecel combinatie
 - 4 x Perslucht geregeld - gas 11
 - 4 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 1 x Vacuüm
 - 4 x Waterstof 5.0 - gas 7

-
2. Energiecel combinatie
 - 1 x Perslucht geregeld - gas 11
 - 1 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 1 x Waterstof 5.0 - gas 7
-

TOTAALRUIMTE: L.00.30

- 5 x Perslucht geregeld - gas 11
 - 5 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 1 x Vacuüm
 - 5 x Waterstof 5.0 - gas 7
-

RUIMTE:

VERBRUIK

R.00.32 Opslag Inholland

1. Kast voor gevaarlijke stoffen combinatie
 - 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Koud water
 - 1 x Koud water in onderbouw
 - 1 x Warm water
-

TOTAALRUIMTE: R.00.32

- 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Koud water
 - 1 x Koud water in onderbouw
 - 1 x Warm water
-

RUIMTE:

VERBRUIK

R.00.34 Opslag ROC

2. Handwasbakcombinatie
 - 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Koud water
 - 1 x Koud water in onderbouw
 - 1 x Warm water
-

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

TOTAAL RUIMTE: R.00.34

- 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Koud water
 - 1 x Koud water in onderbouw
 - 1 x Warm water
-

RUIMTE:

VERBRUIK

R.00.35 Opslag / Spoel ROC

- 2. Hoge laboratoriumkast combinatie
 - 1 x Afvoer standaard
 - 2 x Afvoer voor apparaten
 - 1 x Demiwater
 - 1 x Demiwater in de onderbouw
 - 1 x Koud water
 - 4 x Koud water in onderbouw
 - 1 x Warm water
-

TOTAAL RUIMTE: R.00.35

- 1 x Afvoer standaard
 - 2 x Afvoer voor apparaten
 - 1 x Demiwater
 - 1 x Demiwater in de onderbouw
 - 1 x Koud water
 - 4 x Koud water in onderbouw
 - 1 x Warm water
-

RUIMTE:

VERBRUIK

R.00.47 AfvalHandwasbakcombinatie

- 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Koud water
 - 1 x Koud water in onderbouw
 - 1 x Warm water
-

TOTAAL RUIMTE: R.00.47

- 1 x Afvoer standaard
- 1 x Koud water
- 1 x Koud water in onderbouw
- 1 x Warm water

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, Begane grond

TOTAAL Begane grond

1 x Acetyleen - gas 13
40 x Afvoer standaard
4 x Afvoer voor apparaten
18 x Demiwater
3 x Demiwater in de onderbouw
10 x Drinkwater
9 x Drinkwater in onderbouw
4 x Helium 5.0 - gas 1
153 x Koelwater geregeld
7 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
29 x Koud water
26 x Koud water in onderbouw
106 x Perslucht geregeld - gas 11
78 x Propaan - gas 48
75 x Stikstof 5.0 - gas 4
41 x Vacuüm
30 x Warm water
25 x Waterstof 5.0 - gas 7

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, 1. verdieping

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.02 Research 2 Life Science en Chemie

1. Statafel combinatie met spoelbak

- 1 x Afvoer standaard
- 2 x Afvoer voor apparaten
- 2 x Demiwater
- 2 x Demiwater in de onderbouw
- 2 x Koud water
- 3 x Koud water in onderbouw
- 1 x Perslucht geregeld - gas 11
- 1 x Stikstof 5.0 - gas 4
- 1 x Warm water

2. Statafel combinatie

- 4 x Perslucht geregeld - gas 11
- 6 x Propaan - gas 48
- 4 x Stikstof 5.0 - gas 4

3. Zuurkast combinatie

- 4 x Koelwater geregeld
- 6 x Perslucht geregeld - gas 11
- 6 x Stikstof 5.0 - gas 4
- 3 x Vacuüm

4. Statafel combinatie

- 2 x Argon 5.0 - gas 2
- 2 x Helium 5.0 - gas 1
- 3 x Hoogvacuüm
- 5 x Perslucht geregeld - gas 11
- 5 x Stikstof 5.0 - gas 4
- 2 x Waterstof 5.0 - gas 7

TOTAAL RUIMTE: L.01.02

- 1 x Afvoer standaard
- 2 x Afvoer voor apparaten
- 2 x Argon 5.0 - gas 2
- 2 x Demiwater
- 2 x Demiwater in de onderbouw
- 2 x Helium 5.0 - gas 1
- 3 x Hoogvacuüm
- 4 x Koelwater geregeld
- 2 x Koud water

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, 1. verdieping

3 x Koud water in onderbouw
 16 x Perslucht geregeld - gas 11
 6 x Propaan - gas 48
 16 x Stikstof 5.0 - gas 4
 3 x Vacuüm
 1 x Warm water
 2 x Waterstof 5.0 - gas 7

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.03 Analyse

1. Energiecel-combinatie
 - 1 x Propaan - gas 48
-

TOTAAL RUIMTE: L.01.03

1 x Propaan - gas 48

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.04 Research 1 Life Science

2. Statafel combinatie
- 1 x Vacuüm

5. Zuurkast combinatie
- 2 x Perslucht geregeld - gas 11
- 2 x Propaan - gas 48
- 4 x Stikstof 5.0 - gas 4

6. Statafel combinatie
- 6 x Perslucht geregeld - gas 11
- 6 x Propaan - gas 48
- 6 x Stikstof 5.0 - gas 4

7. Statafel combinatie
- 2 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
- 3 x Perslucht geregeld - gas 11
- 3 x Propaan - gas 48
- 3 x Stikstof 5.0 - gas 4
- 2 x Vacuüm

8. Statafel combinatie met spoelbak
- 1 x Afvoer standaard
- 1 x Demiwater

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, 1. verdieping

- 1 x Koud water
- 1 x Koud water in onderbouw
- 2 x Propaan - gas 48
- 2 x Vacuüm
- 1 x Warm water

TOTAAL RUIMTE: L.01.04

- 1 x Afvoer standaard
- 1 x Demiwater
- 2 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
- 1 x Koud water
- 1 x Koud water in onderbouw
- 11 x Perslucht geregeld - gas 11
- 13 x Propaan - gas 48
- 13 x Stikstof 5.0 - gas 4
- 5 x Vacuüm
- 1 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.05 Analyse

1. Energiecel combinatie
 - 1 x Propaan - gas 48
2. Energiecel-combinatie
 - 1 x Propaan - gas 48

TOTAAL RUIMTE: L.01.05

- 2 x Propaan - gas 48

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.06 Apparatenruimte

1. media-elektrokanaal combinatie
 - 2 x Afvoer standaard
 - 6 x Afvoer voor apparaten
 - 6 x Demiwater
2. media-elektrokanaal combinatie
 - 1 x Afvoer standaard
 - 6 x Afvoer voor apparaten
 - 6 x Demiwater

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, 1. verdieping

TOTAAL RUIMTE: L.01.06

- 3 x Afvoer standaard
- 12 x Afvoer voor apparaten
- 12 x Demiwater

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.07 ML-II ruimte

1. Microbiologische veiligheidsbank combinatie
 - 2 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
 - 2 x Vacuüm
2. Statafel combinatie met spoelbak
 - 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Demiwater
 - 1 x Koud water
 - 1 x Koud water in onderbouw
 - 2 x Perslucht geregeld - gas 11
 - 2 x Propaan - gas 48
 - 2 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 1 x Warm water

TOTAAL RUIMTE: L.01.07

- 1 x Afvoer standaard
- 1 x Demiwater
- 2 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
- 1 x Koud water
- 1 x Koud water in onderbouw
- 2 x Perslucht geregeld - gas 11
- 2 x Propaan - gas 48
- 2 x Stikstof 5.0 - gas 4
- 2 x Vacuüm
- 1 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.08 Entree/opslag

2. labjassenhaken
 - 2 x Afvoer standaard
 - 2 x Koud water
 - 2 x Koud water in onderbouw
 - 2 x Warm water

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, 1. verdieping

4. Media electrakanaal combinatie

3 x Afvoer standaard

1 x Afvoer voor apparaten

1 x Demiwater in de onderbouw

2 x Koud water

3 x Koud water in onderbouw

2 x Warm water

TOTAAL RUIMTE: L.01.08

5 x Afvoer standaard

1 x Afvoer voor apparaten

1 x Demiwater in de onderbouw

4 x Koud water

5 x Koud water in onderbouw

4 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.09 Voorbereiding

1. Microbiologische veiligheidsbank combinatie

2 x Kooldioxide 5.0 - gas 6

2. Statafel met spoelbak combinatie

1 x Afvoer standaard

1 x Demiwater

1 x Koud water

1 x Koud water in onderbouw

2 x Propaan - gas 48

1 x Warm water

TOTAAL RUIMTE: L.01.09

1 x Afvoer standaard

1 x Demiwater

2 x Kooldioxide 5.0 - gas 6

1 x Koud water

1 x Koud water in onderbouw

2 x Propaan - gas 48

1 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, 1. verdieping

L.01.10 Koude kamer

1. Koude kamer
1 x Afvoer standaard

TOTAALRUIMTE: L.01.10

- 1 x Afvoer standaard

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01. 11 Lab 5 Life Science Inholland

5. Zuurkast combinatie met spoelbak
1 x Afvoer standaard
1 x Demiwater
1 x Koud water
1 x Koud water in onderbouw
2 x Stikstof 5.0 - gas 4
1 x Warm water
6. Dubbele energiecel combinatie
6 x Propaan - gas 48
7. Dubbele energiecel combinatie
6 x Propaan - gas 48
8. Microbiologische veiligheidsbank combinatie
4 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
4 x Propaan - gas 48

TOTAALRUIMTE: L.01. 11

- 1 x Afvoer standaard
- 1 x Demiwater
- 4 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
- 1 x Koud water
- 1 x Koud water in onderbouw
- 16 x Propaan - gas 48
- 2 x Stikstof 5.0 - gas 4
- 1 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.12 Lab 6 Life Science Inholland

1. Zuurkast combinatie met spoelbak
1 x Afvoer standaard

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, 1. verdieping

1 x Demiwater
1 x Koud water
1 x Koud water in onderbouw
2 x Stikstof 5.0 - gas 4
1 x Warm water

2. Dubbele energiegelcombinatie
6 x Propaan - gas 48

3. Dubbele energiegelcombinatie
6 x Propaan - gas 48

TOTAAL RUIMTE: L.01.12

1 x Afvoer standaard
1 x Demiwater
1 x Koud water
1 x Koud water in onderbouw
12 x Propaan - gas 48
2 x Stikstof 5.0 - gas 4
1 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.13 Analyse

1. Energiecel-combinatie
1 x Propaan - gas 48
2. Energiecel-combinatie
1 x Propaan - gas 48

TOTAAL RUIMTE: L.01.13

2 x Propaan - gas 48

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.14 Analyse

1. Energiecel-combinatie
1 x Propaan - gas 48
2. Energiecelcombinatie
1 x Propaan - gas 48

TOTAAL RUIMTE: L.01.14

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, 1. verdieping

2 x Propaan - gas 48

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.15 Analyse

1. Energiecel-combinatie
 - 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Demiwater
 - 1 x Koud water
 - 1 x Koud water in onderbouw
 - 3 x Perslucht geregeld - gas 11
 - 1 x Propaan - gas 48
 - 3 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 1 x Warm water

2. Energiecel combinatie
 - 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Demiwater
 - 1 x Koud water
 - 1 x Koud water in onderbouw
 - 2 x Perslucht geregeld - gas 11
 - 1 x Propaan - gas 48
 - 2 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 1 x Warm water

TOTAAL RUIMTE: L.01.15

2 x Afvoer standaard
 2 x Demiwater
 2 x Koud water
 2 x Koud water in onderbouw
 5 x Perslucht geregeld - gas 11
 2 x Propaan - gas 48
 5 x Stikstof 5.0 - gas 4
 2 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.16 Lab 3 Life Science Inholland

5. Zuurkast combinatie met spoelbak
 - 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Demiwater
 - 1 x Koud water
 - 1 x Koud water in onderbouw

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, 1. verdieping

2 x Stikstof 5.0 - gas 4

1 x Warm water

6. Dubbele energiecel combinatie

6 x Propaan - gas 48

7. Dubbele energiecel combinatie

6 x Propaan - gas 48

8. Microbiologische veiligheidsbank combinatie

4 x Kooldioxide 5.0 - gas 6

4 x Propaan - gas 48

TOTAALRUIMTE: L.01.16

1 x Afvoer standaard

1 x Demiwater

4 x Kooldioxide 5.0 - gas 6

1 x Koud water

1 x Koud water in onderbouw

16 x Propaan - gas 48

2 x Stikstof 5.0 - gas 4

1 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.17 Lab 4 Life Science Inholland

1. Zuurkast combinatie met spoelbak

1 x Afvoer standaard

1 x Demiwater

1 x Koud water

1 x Koud water in onderbouw

2 x Stikstof 5.0 - gas 4

1 x Warm water

2. Dubbele energiecel combinatie

6 x Propaan - gas 48

3. Dubbele energiecel combinatie

6 x Propaan - gas 48

TOTAALRUIMTE: L.01.17

1 x Afvoer standaard

1 x Demiwater

1 x Koud water

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, 1. verdieping

- 1 x Koud water in onderbouw
- 12 x Propaan - gas 48
- 2 x Stikstof 5.0 - gas 4
- 1 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.18 Analyse

1. Energiecel combinatie
1 x Propaan - gas 48
2. Energiecel-combinatie
1 x Propaan - gas 48

TOTAAL RUIMTE: L.01.18

- 2 x Propaan - gas 48

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.19 Analyse

1. Energiecel combinatie
1 x Propaan - gas 48
2. Energiecel combinatie
1 x Propaan - gas 48

TOTAAL RUIMTE: L.01.19

- 2 x Propaan - gas 48

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.20 Entree/opslag

2. Sta-tafel combinatie met spoelbak
4 x Afvoer standaard
4 x Koud water
4 x Koud water in onderbouw
4 x Warm water
4. Energiecel-combinatie
1 x Afvoer standaard
1 x Afvoer voor apparaten
1 x Demiwater in de onderbouw
1 x Koud water in onderbouw

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, 1. verdieping

TOTAAL RUIMTE: L.01.20

- 5 x Afvoer standaard
 - 1 x Afvoer voor apparaten
 - 1 x Demiwater in de onderbouw
 - 4 x Koud water
 - 5 x Koud water in onderbouw
 - 4 x Warm water
-

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.21 Voorbereiding

- 2. Energiecel combinatie
 - 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Demiwater
 - 1 x Koud water
 - 1 x Koud water in onderbouw
 - 1 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 1 x Warm water
-

TOTAAL RUIMTE: L.01.21

- 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Demiwater
 - 1 x Koud water
 - 1 x Koud water in onderbouw
 - 1 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 1 x Warm water
-

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.22 Lab 1 Life Science Inholland

- 2. Zuurkast combinatie met spoelbak
 - 1 x Afvoer standaard
 - 1 x Demiwater
 - 2 x Koelwater geregeld
 - 1 x Koud water
 - 1 x Koud water in onderbouw
 - 2 x Stikstof 5.0 - gas 4
 - 2 x Vacuüm
 - 1 x Warm water
-

- 3. Dubbele energiecel combinatie
-

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, 1. verdieping

6 x Propaan - gas 48

4. Energiecel combinatie

4 x Propaan - gas 48

5. Energiecel combinatie

2 x Propaan - gas 48

TOTAAL RUIMTE: L.01.22

1 x Afvoer standaard

1 x Demiwater

2 x Koelwater geregeld

1 x Koud water

1 x Koud water in onderbouw

12 x Propaan - gas 48

2 x Stikstof 5.0 - gas 4

2 x Vacuüm

1 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.23 Lab 2 Life Science Inholland

1. Zuurkast combinatie met spoelbak

1 x Afvoer standaard

1 x Demiwater

2 x Koelwater geregeld

1 x Koud water

1 x Koud water in onderbouw

2 x Stikstof 5.0 - gas 4

2 x Vacuüm

1 x Warm water

2. Dubbele energiecel combinatie

6 x Propaan - gas 48

3. Energiecel-combinatie

2 x Propaan - gas 48

4. Dubbele energiecel combinatie

6 x Propaan - gas 48

TOTAAL RUIMTE: L.01.23

1 x Afvoer standaard

1 x Demiwater

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

Overzicht van de media-aansluitingen, 1. verdieping

2 x Koelwater geregeld
1 x Koud water
1 x Koud water in onderbouw
14 x Propaan - gas 48
2 x Stikstof 5.0 - gas 4
2 x Vacuüm
1 x Warm water

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.24 Microscopen

1. Energiecel combinatie
1 x Propaan - gas 48
 2. Energiecel combinatie
1 x Propaan - gas 48
-

TOTAAL RUIMTE: L.01.24

2 x Propaan - gas 48

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.25 Celkweek

1. Energiecel combinatie
2 x Propaan - gas 48
2 x Vacuüm
 2. Energiecel combinatie
2 x Propaan - gas 48
2 x Vacuüm
 3. Sta-tafel combinatie met spoelbak
1 x Afvoer standaard
1 x Demiwater
1 x Koud water
2 x Propaan - gas 48
 4. Energiecel combinatie
4 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
2 x Propaan - gas 48
4 x Vacuüm
-

TOTAAL RUIMTE: L.01.25

1 x Afvoer standaard

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

1 x Demiwater
 4 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
 1 x Koud water
 8 x Propaan - gas 48
 8 x Vacuüm

RUIMTE:

VERBRUIK

L.01.26 Spoelruimte

1. Statafel met spoelbak combinatie
 - 1 x Afvoer standaard
 - 2 x Afvoer voor apparaten
 - 1 x Koud water
 - 3 x Koud water in onderbouw
 - 1 x Warm water
2. Hoge laboratoriumkast combinatie
 - 1 x Afvoer standaard
 - 2 x Afvoer voor apparaten
 - 3 x Demiwater in de onderbouw
 - 1 x Koud water
 - 5 x Koud water in onderbouw
 - 1 x Warm water

TOTAAL RUIMTE: L.01.26

2 x Afvoer standaard
 4 x Afvoer voor apparaten
 3 x Demiwater in de onderbouw
 2 x Koud water
 8 x Koud water in onderbouw
 2 x Warm water

TOTAAL 1. verdieping

30 x Afvoer standaard
 20 x Afvoer voor apparaten
 2 x Argon 5.0 - gas 2
 27 x Demiwater
 7 x Demiwater in de onderbouw
 2 x Helium 5.0 - gas 1
 3 x Hoogvacuüm
 8 x Koelwater geregeld

Nieuwbouw Amsterdam School of Life Sciences

18 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
25 x Koud water
33 x Koud water in onderbouw
34 x Perslucht geregeld - gas 11
128 x Propaan - gas 48
49 x Stikstof 5.0 - gas 4
22 x Vacuüm
23 x Warm water
2 x Waterstof 5.0 - gas 7

TOTAAL Laboratoriumgebouw

1 x Acetyleen - gas 13
70 x Afvoer standaard
24 x Afvoer voor apparaten
2 x Argon 5.0 - gas 2
45 x Demiwater
10 x Demiwater in de onderbouw
10 x Drinkwater
9 x Drinkwater in onderbouw
6 x Helium 5.0 - gas 1
3 x Hoogvacuüm
161 x Koelwater geregeld
25 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
54 x Koud water
59 x Koud water in onderbouw
140 x Perslucht geregeld - gas 11
206 x Propaan - gas 48
124 x Stikstof 5.0 - gas 4
63 x Vacuüm
53 x Warm water
27 x Waterstof 5.0 - gas 7
